

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
 Строит.Адрес: Ольминского 20
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207125
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$

Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-207125-(С)-0415.txt
 Режим (схема): 3001
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,9

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,083
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата		Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотр-е			
		час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподл	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
				т	т	т	С	С	С	кк/см2	кк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	С	С	С	С	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	-		121,96	109,55	12,41	72,97	44,35	28,62	7,00	5,00	2,96	14,79	-	-	15,16	-	15,16	-	72,95	-	1,08	-	-	4,04
25.03.15	24.00	-		122,68	109,74	12,94	73,72	44,76	28,96	7,00	5,00	3,01	15,20	-	-	15,58	-	15,58	-	73,92	-	1,12	-	-	4,13
26.03.15	24.00	-		123,62	109,90	13,72	74,72	45,28	29,44	7,00	5,00	3,07	15,90	-	-	16,29	-	16,29	-	74,79	-	1,19	-	-	4,26
27.03.15	24.00	-		122,98	109,91	13,07	72,35	44,29	28,06	7,00	5,00	2,95	14,96	-	-	15,31	-	15,31	-	72,41	-	1,08	-	-	4,03
28.03.15	24.00	-		123,95	109,93	14,02	71,74	44,40	27,34	7,00	5,00	2,84	16,38	-	-	16,74	-	16,74	-	71,76	-	1,18	-	-	4,01
29.03.15	24.00	-		123,46	109,59	13,87	69,88	43,64	26,24	7,00	5,00	2,67	16,76	-	-	17,13	-	17,13	-	70,01	-	1,17	-	-	3,84
30.03.15	24.00	-		122,10	109,49	12,61	68,88	42,88	26,00	7,00	5,00	2,65	15,41	-	-	15,75	-	15,75	-	68,69	-	1,06	-	-	3,71
31.03.15	23.00	-		117,51	104,75	12,76	68,42	42,63	25,79	7,00	5,00	2,47	16,15	-	-	16,48	-	16,48	-	68,57	-	1,11	-	-	3,58
01.04.15	24.00	-		121,13	107,51	13,62	69,09	42,96	26,13	7,00	5,00	2,66	15,77	-	-	16,13	-	16,13	-	69,10	-	1,09	-	-	3,75
02.04.15	24.00	-		120,16	107,57	12,59	68,86	42,89	25,97	7,00	5,00	2,65	14,72	-	-	15,02	-	15,02	-	68,75	-	1,01	-	-	3,66
03.04.15	24.00	-		120,34	107,71	12,63	68,85	42,97	25,88	7,00	5,00	2,64	14,79	-	-	15,10	-	15,10	-	68,80	-	1,02	-	-	3,66
04.04.15	24.00	-		120,70	107,75	12,95	68,35	42,71	25,64	7,00	5,00	2,62	15,02	-	-	15,34	-	15,34	-	68,42	-	1,03	-	-	3,65
05.04.15	24.00	-		122,31	107,66	14,65	68,79	42,92	25,87	7,00	5,00	2,59	17,49	-	-	17,87	-	17,87	-	68,88	-	1,20	-	-	3,79
06.04.15	24.00	-		121,49	107,84	13,65	68,54	43,19	25,35	7,00	5,00	2,57	15,96	-	-	16,31	-	16,31	-	68,83	-	1,10	-	-	3,67
07.04.15	24.00	-		121,14	107,96	13,18	68,91	43,50	25,41	7,00	5,00	2,63	14,94	-	-	15,26	-	15,26	-	68,84	-	1,03	-	-	3,66
08.04.15	24.00	-		122,19	104,20	17,99	67,48	42,75	24,73	7,00	5,00	2,72	15,85	-	-	16,19	-	16,19	-	67,53	-	1,07	-	-	3,79
09.04.15	24.00	-		122,99	99,77	23,22	67,03	42,25	24,78	7,00	5,00	2,93	16,41	-	-	16,76	-	16,76	-	67,07	-	1,10	-	-	4,03
10.04.15	24.00	-		121,16	99,93	21,23	65,27	41,72	23,55	7,00	5,00	2,79	14,55	-	-	14,85	-	14,85	-	65,36	-	0,95	-	-	3,74
11.04.15	24.00	-		127,18	99,89	27,29	64,38	41,51	22,87	7,00	5,00	2,72	20,52	-	-	20,92	-	20,92	-	64,33	-	1,32	-	-	4,04
12.04.15	24.00	-		123,75	99,90	23,85	63,57	41,68	21,89	7,00	5,00	2,60	17,27	-	-	17,56	-	17,56	-	63,92	-	1,11	-	-	3,71
13.04.15	24.00	-		122,53	104,39	18,14	63,95	41,94	22,01	7,00	5,00	2,42	16,20	-	-	16,49	-	16,49	-	63,96	-	1,04	-	-	3,46
14.04.15	24.00	-		122,40	107,91	14,49	63,12	41,61	21,51	7,00	5,00	2,20	16,26	-	-	16,57	-	16,57	-	63,40	-	1,03	-	-	3,24
15.04.15	24.00	-		121,57	107,99	13,58	64,05	41,41	22,64	7,00	5,00	2,35	15,13	-	-	15,43	-	15,43	-	64,03	-	0,97	-	-	3,32
16.04.15	24.00	-		123,29	107,82	15,47	63,67	41,35	22,32	7,00	5,00	2,32	16,86	-	-	17,19	-	17,19	-	63,79	-	1,08	-	-	3,39
17.04.15	24.00	-		122,51	107,60	14,91	64,67	41,54	23,13	7,00	5,00	2,42	16,10	-	-	16,43	-	16,43	-	64,45	-	1,04	-	-	3,45
18.04.15	24.00	-		121,75	107,37	14,38	65,26	41,57	23,69	7,00	5,00	2,49	15,16	-	-	15,46	-	15,46	-	65,79	-	1,00	-	-	3,48
19.04.15	24.00	-		124,49	107,75	16,74	66,34	42,05	24,29	7,00	5,00	2,53	18,04	-	-	18,40	-	18,40	-	66,43	-	1,20	-	-	3,73
20.04.15	24.00	-		120,52	107,73	12,79	66,62	42,20	24,42	7,00	5,00	2,54	14,15	-	-	14,43	-	14,43	-	66,67	-	0,94	-	-	3,48
21.04.15	24.00	-		122,13	108,17	13,96	67,27	42,68	24,59	7,00	5,00	2,55	15,60	-	-	15,92	-	15,92	-	67,30	-	1,05	-	-	3,60
22.04.15	24.00	-		120,97	108,11	12,86	66,79	42,72	24,07	7,00	5,00	2,51	14,33	-	-	14,61	-	14,61	-	66,76	-	0,96	-	-	3,46
23.04.15	24.00	-		122,17	106,85	15,32	67,78	42,75	25,04	7,00	5,00	2,64	15,89	-	-	16,22	-	16,22	-	67,85	-	1,08	-	-	3,71
Среднее	23,97	-		122,17	106,85	15,32	67,78	42,75	25,04	7,00	5,00	2,64	15,89	-	-	16,22	-	16,22	-	67,85	-	1,08	-	-	3,71
Итого	743,00	-		3787,13	3312,24	474,89						81,69	492,56	0,00	0,00	502,90	0,00	502,90	0,00			33,40	0,00	0,00	115,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 22:00	21644,41	19305,94	2734,41	-	2802,52	-	754,11	-	-
	23.04.15 21:00	24085,79	21419,14	3054,42	-	3128,96	-	826,14	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °C = -1,43 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,66** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **502,90** куб.м.

с/уток:
 Гкал;
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Фидиал "Энергосбыт"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04.15 »

31.97