

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: 1я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: 8990.038.1  
 Строит.Адрес: Ольминского 22  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0415.txt  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_ Тхв, гр.С= 2,9  
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Термореобр.: КТСП-Н Преобр.давления:  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Термореобр.: КТСП-Н Преобр.давления:  
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30 Термореобр.: ТСП-Н Преобр.давления:  
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термореобр.: Преобр.давления:  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термореобр.: Преобр.давления:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$  лето:  $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотр-е			
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл Гкал	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Q общ. Гкал
			т	т	т	С	С	гк/см2	гк/см2	т		т	м.куб	м.куб	м.куб	С	С							
24.03.15	24,00	-	144,55	131,81	12,74	73,15	49,81	23,34	7,00	5,00	3,16	11,68	-	-	11,96	-	11,96	-	73,17	-	0,85	-	-	4,01
25.03.15	24,00	-	144,61	131,89	12,72	73,80	50,13	23,67	7,00	5,00	3,22	11,50	-	-	11,77	-	11,77	-	73,69	-	0,85	-	-	4,06
26.03.15	24,00	-	144,28	132,04	12,24	74,81	50,55	24,26	7,00	5,00	3,30	11,09	-	-	11,34	-	11,34	-	74,29	-	0,83	-	-	4,12
27.03.15	24,00	-	145,59	132,18	13,41	72,27	49,37	22,90	7,00	5,00	3,13	12,05	-	-	12,34	-	12,34	-	72,08	-	0,87	-	-	4,00
28.03.15	24,00	-	145,14	132,35	12,79	71,77	49,42	22,35	7,00	5,00	3,04	11,68	-	-	11,93	-	11,93	-	71,58	-	0,84	-	-	3,88
29.03.15	24,00	-	147,55	131,81	15,74	69,74	48,35	21,39	7,00	5,00	2,88	14,94	-	-	15,25	-	15,25	-	69,50	-	1,04	-	-	3,92
30.03.15	24,00	-	143,66	131,83	11,83	69,03	47,73	21,30	7,00	5,00	2,86	11,26	-	-	11,51	-	11,51	-	68,63	-	0,77	-	-	3,63
31.03.15	24,00	-	143,21	131,62	11,59	68,46	47,43	21,03	7,00	5,00	2,81	11,06	-	-	11,29	-	11,29	-	68,19	-	0,75	-	-	3,56
01.04.15	24,00	-	143,18	129,37	13,81	69,21	47,94	21,27	7,00	5,00	2,82	12,87	-	-	13,15	-	13,15	-	69,23	-	0,89	-	-	3,71
02.04.15	24,00	-	140,88	129,33	11,55	68,87	47,70	21,17	7,00	5,00	2,82	10,51	-	-	10,74	-	10,74	-	68,63	-	0,72	-	-	3,54
03.04.15	24,00	-	142,18	129,56	12,62	68,96	47,78	21,18	7,00	5,00	2,83	11,52	-	-	11,78	-	11,78	-	68,82	-	0,79	-	-	3,62
04.04.15	24,00	-	143,98	129,41	14,57	68,44	47,42	21,02	7,00	5,00	2,80	13,35	-	-	13,65	-	13,65	-	68,54	-	0,92	-	-	3,72
05.04.15	24,00	-	144,02	129,61	14,41	68,84	47,83	21,01	7,00	5,00	2,78	13,71	-	-	14,00	-	14,00	-	68,76	-	0,94	-	-	3,72
06.04.15	24,00	-	142,18	129,77	12,41	68,60	47,79	20,81	7,00	5,00	2,75	11,64	-	-	11,91	-	11,91	-	68,70	-	0,80	-	-	3,55
07.04.15	24,00	-	142,93	129,81	13,12	69,01	48,04	20,97	7,00	5,00	2,81	11,96	-	-	12,21	-	12,21	-	68,71	-	0,82	-	-	3,63
08.04.15	24,00	-	141,97	129,75	12,22	67,44	47,36	20,08	7,00	5,00	2,71	10,72	-	-	10,95	-	10,95	-	67,28	-	0,72	-	-	3,43
09.04.15	24,00	-	142,25	129,84	12,41	67,06	47,22	19,84	7,00	5,00	2,69	10,81	-	-	11,01	-	11,01	-	66,90	-	0,72	-	-	3,41
10.04.15	24,00	-	142,76	129,90	12,86	65,22	46,36	18,86	7,00	5,00	2,56	11,30	-	-	11,52	-	11,52	-	65,05	-	0,74	-	-	3,29
11.04.15	24,00	-	145,90	129,90	16,00	64,43	46,14	18,29	7,00	5,00	2,48	14,40	-	-	14,67	-	14,67	-	64,24	-	0,93	-	-	3,41
12.04.15	24,00	-	143,88	129,93	13,95	63,60	46,05	17,55	7,00	5,00	2,36	12,60	-	-	12,82	-	12,82	-	63,74	-	0,81	-	-	3,17
13.04.15	24,00	-	142,60	130,00	12,60	64,04	45,96	18,08	7,00	5,00	2,44	11,37	-	-	11,62	-	11,62	-	63,88	-	0,73	-	-	3,16
14.04.15	24,00	-	143,17	130,15	13,02	63,14	45,29	17,85	7,00	5,00	2,39	12,05	-	-	12,27	-	12,27	-	63,08	-	0,76	-	-	3,15
15.04.15	24,00	-	144,36	130,00	14,36	64,15	45,55	18,60	7,00	5,00	2,50	13,01	-	-	13,27	-	13,27	-	63,96	-	0,84	-	-	3,34
16.04.15	24,00	-	142,06	129,90	12,16	63,66	45,32	18,34	7,00	5,00	2,46	10,96	-	-	11,14	-	11,14	-	63,47	-	0,70	-	-	3,16
17.04.15	24,00	-	141,20	129,96	11,24	64,82	45,79	19,03	7,00	5,00	2,57	9,88	-	-	10,07	-	10,07	-	64,62	-	0,64	-	-	3,21
18.04.15	24,00	-	144,26	129,97	14,29	65,35	46,00	19,35	7,00	5,00	2,60	12,96	-	-	13,22	-	13,22	-	65,72	-	0,85	-	-	3,45
19.04.15	24,00	-	145,54	129,95	15,59	66,44	46,44	20,00	7,00	5,00	2,68	14,36	-	-	14,62	-	14,62	-	66,49	-	0,96	-	-	3,64
20.04.15	24,00	-	142,49	130,08	12,41	66,71	46,68	20,03	7,00	5,00	2,70	11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	66,79	-	0,74	-	-	3,44
21.04.15	24,00	-	141,73	130,29	11,44	67,40	47,31	20,09	7,00	5,00	2,69	10,42	-	-	10,64	-	10,64	-	67,20	-	0,70	-	-	3,39
22.04.15	24,00	-	141,89	130,23	11,66	66,79	47,32	19,47	7,00	5,00	2,62	10,37	-	-	10,58	-	10,58	-	66,67	-	0,69	-	-	3,32
23.04.15	24,00	-	143,47	130,41	13,06	67,84	47,40	20,44	7,00	5,00	2,75	11,90	-	-	12,15	-	12,15	-	67,72	-	0,81	-	-	3,55
Среднее	24,00	-	143,47	130,41	13,06	67,84	47,40	20,44	7,00	5,00	2,75	11,90	-	-	12,15	-	12,15	-	67,72	-	0,81	-	-	3,55
Итого	744,00	-	4447,47	4042,65	404,82						85,20	369,04	0,00	0,00	376,73	0,00	376,73	0,00	25,00	0,00	0,00	-	-	110,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.04.15 21:00	6584,09	5975,20	560,31	-	571,36	-	178,52	-	-
	23.04.15 21:00	9439,34	8568,24	797,47	-	813,26	-	246,32	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °C = -1,07 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,12** Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 25 » 04 15

23,93