

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 1я Невская котельная

Договор: 8566_038.1
 Строит.Адрес: Пинегина 15
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70


| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0415.bt | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тех, гр.С= 2,9 |
| Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: тр.подпитки(V5): расходомер: | Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,027 Gmin= Gmin= | Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 12 Gmax= Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: ТСП-Н Термопреобр.: Термопреобр.: | Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: |
| Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099 | | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045 | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18 | | | | |
| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015 | | | | |

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотоптр-е | | | | | | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|--------|------|-------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотпл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс.общ. | Qгвс.изл. | Qтех.гвс | Q общ. | |
| час | | | т | т | т | С | С | С | кк/см2 | кк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал. | Гкал. | Гкал. | |
| 24.03.15 | 24.00 | - | 92,84 | 77,23 | 15,61 | 71,69 | 45,87 | 25,82 | 7,00 | 5,00 | 2,22 | 12,46 | - | - | - | 12,74 | - | 12,74 | - | 71,78 | - | 0,89 | - | - | 3,12 |
| 25.03.15 | 24.00 | - | 93,82 | 77,38 | 16,44 | 72,33 | 46,16 | 26,17 | 7,00 | 5,00 | 2,25 | 13,30 | - | - | - | 13,62 | - | 13,62 | - | 72,47 | - | 0,97 | - | - | 3,22 |
| 26.03.15 | 24.00 | - | 96,08 | 77,44 | 18,64 | 73,29 | 46,50 | 26,79 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 15,47 | - | - | - | 15,83 | - | 15,83 | - | 73,17 | - | 1,13 | - | - | 3,44 |
| 27.03.15 | 24.00 | - | 92,89 | 77,42 | 15,47 | 70,85 | 45,51 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 12,32 | - | - | - | 12,62 | - | 12,62 | - | 70,62 | - | 0,87 | - | - | 3,06 |
| 28.03.15 | 24.00 | - | 94,52 | 77,28 | 17,24 | 70,42 | 45,65 | 24,77 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 14,06 | - | - | - | 14,38 | - | 14,38 | - | 70,39 | - | 0,99 | - | - | 3,13 |
| 29.03.15 | 24.00 | - | 94,13 | 77,01 | 17,12 | 68,52 | 44,91 | 23,61 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 13,75 | - | - | - | 14,02 | - | 14,02 | - | 68,58 | - | 0,94 | - | - | 3,00 |
| 30.03.15 | 24.00 | - | 93,23 | 77,01 | 16,22 | 67,73 | 44,37 | 23,36 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 12,92 | - | - | - | 13,19 | - | 13,19 | - | 67,71 | - | 0,88 | - | - | 2,90 |
| 31.03.15 | 24.00 | - | 94,83 | 76,76 | 18,07 | 67,22 | 44,12 | 23,10 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 14,61 | - | - | - | 14,91 | - | 14,91 | - | 67,32 | - | 0,98 | - | - | 2,99 |
| 01.04.15 | 24.00 | - | 91,88 | 75,59 | 16,29 | 67,91 | 44,29 | 23,62 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 13,13 | - | - | - | 13,39 | - | 13,39 | - | 68,01 | - | 0,89 | - | - | 2,89 |
| 02.04.15 | 24.00 | - | 91,94 | 75,56 | 16,38 | 67,61 | 44,11 | 23,50 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 13,53 | - | - | - | 13,79 | - | 13,79 | - | 67,63 | - | 0,91 | - | - | 2,88 |
| 03.04.15 | 24.00 | - | 91,77 | 75,67 | 16,10 | 67,71 | 44,15 | 23,56 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | 13,23 | - | - | - | 13,51 | - | 13,51 | - | 67,70 | - | 0,89 | - | - | 2,87 |
| 04.04.15 | 24.00 | - | 93,09 | 75,57 | 17,52 | 67,20 | 43,73 | 23,47 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 14,24 | - | - | - | 14,54 | - | 14,54 | - | 67,36 | - | 0,96 | - | - | 2,95 |
| 05.04.15 | 24.00 | - | 94,39 | 75,61 | 18,78 | 67,65 | 43,96 | 23,69 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 15,35 | - | - | - | 15,67 | - | 15,67 | - | 67,83 | - | 1,04 | - | - | 3,06 |
| 06.04.15 | 24.00 | - | 92,06 | 75,79 | 16,27 | 67,40 | 44,14 | 23,26 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 12,88 | - | - | - | 13,14 | - | 13,14 | - | 67,77 | - | 0,87 | - | - | 2,86 |
| 07.04.15 | 24.00 | - | 91,89 | 75,86 | 16,03 | 67,80 | 44,47 | 23,33 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 12,67 | - | - | - | 12,94 | - | 12,94 | - | 67,70 | - | 0,86 | - | - | 2,86 |
| 08.04.15 | 24.00 | - | 92,66 | 75,70 | 16,96 | 66,32 | 43,90 | 22,42 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 13,57 | - | - | - | 13,86 | - | 13,86 | - | 66,30 | - | 0,90 | - | - | 2,83 |
| 09.04.15 | 24.00 | - | 92,71 | 75,72 | 16,99 | 65,96 | 43,63 | 22,33 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 13,61 | - | - | - | 13,88 | - | 13,88 | - | 66,07 | - | 0,90 | - | - | 2,81 |
| 10.04.15 | 24.00 | - | 93,34 | 75,61 | 17,73 | 64,22 | 42,96 | 21,26 | 7,00 | 5,00 | 1,83 | 14,30 | - | - | - | 14,56 | - | 14,56 | - | 64,41 | - | 0,92 | - | - | 2,75 |
| 11.04.15 | 24.00 | - | 93,74 | 75,64 | 18,10 | 63,38 | 42,77 | 20,61 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 14,71 | - | - | - | 14,98 | - | 14,98 | - | 63,30 | - | 0,93 | - | - | 2,71 |
| 12.04.15 | 24.00 | - | 92,63 | 75,69 | 16,94 | 62,61 | 42,69 | 19,92 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 13,57 | - | - | - | 13,81 | - | 13,81 | - | 62,96 | - | 0,85 | - | - | 2,57 |
| 13.04.15 | 24.00 | - | 92,14 | 75,79 | 16,35 | 63,02 | 42,92 | 20,10 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 13,09 | - | - | - | 13,34 | - | 13,34 | - | 63,17 | - | 0,83 | - | - | 2,56 |
| 14.04.15 | 24.00 | - | 91,93 | 75,80 | 16,13 | 62,11 | 42,06 | 20,05 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 12,92 | - | - | - | 13,15 | - | 13,15 | - | 62,23 | - | 0,81 | - | - | 2,52 |
| 15.04.15 | 24.00 | - | 92,42 | 75,71 | 16,71 | 63,09 | 42,13 | 20,96 | 7,00 | 5,00 | 1,79 | 13,50 | - | - | - | 13,78 | - | 13,78 | - | 63,33 | - | 0,86 | - | - | 2,64 |
| 16.04.15 | 24.00 | - | 92,27 | 75,55 | 16,72 | 62,62 | 41,98 | 20,64 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 13,55 | - | - | - | 13,81 | - | 13,81 | - | 62,67 | - | 0,85 | - | - | 2,61 |
| 17.04.15 | 24.00 | - | 90,48 | 75,74 | 14,74 | 63,70 | 42,40 | 21,30 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | 11,53 | - | - | - | 11,74 | - | 11,74 | - | 63,87 | - | 0,74 | - | - | 2,55 |
| 18.04.15 | 24.00 | - | 92,92 | 75,76 | 17,16 | 64,27 | 42,61 | 21,66 | 7,00 | 5,00 | 1,84 | 14,02 | - | - | - | 14,28 | - | 14,28 | - | 64,97 | - | 0,91 | - | - | 2,75 |
| 19.04.15 | 24.00 | - | 93,66 | 75,78 | 17,88 | 65,27 | 43,01 | 22,26 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 14,72 | - | - | - | 15,00 | - | 15,00 | - | 65,44 | - | 0,96 | - | - | 2,86 |
| 20.04.15 | 24.00 | - | 91,71 | 75,84 | 15,87 | 65,51 | 43,08 | 22,43 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 12,59 | - | - | - | 12,82 | - | 12,82 | - | 65,63 | - | 0,83 | - | - | 2,74 |
| 21.04.15 | 24.00 | - | 91,72 | 76,01 | 15,71 | 66,21 | 43,54 | 22,67 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 12,45 | - | - | - | 12,70 | - | 12,70 | - | 66,36 | - | 0,83 | - | - | 2,76 |
| 22.04.15 | 24.00 | - | 91,57 | 76,04 | 15,53 | 65,64 | 43,73 | 21,91 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 12,41 | - | - | - | 12,64 | - | 12,64 | - | 65,71 | - | 0,82 | - | - | 2,69 |
| 23.04.15 | 24.00 | - | 92,84 | 76,12 | 16,72 | 66,64 | 43,85 | 22,80 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 13,48 | - | - | - | 13,75 | - | 13,75 | - | 66,75 | - | 0,90 | - | - | 2,85 |
| Среднее | 24.00 | - | 92,84 | 76,12 | 16,72 | 66,64 | 43,85 | 22,80 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 13,48 | - | - | - | 13,75 | - | 13,75 | - | 66,75 | - | 0,90 | - | - | 2,85 |
| Итого | 744,00 | - | 2878,10 | 2359,68 | 518,42 | | | | | | | 60,53 | 417,94 | 0,00 | 0,00 | 426,39 | 0,00 | 426,39 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | - | - | 88,42 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|--|----------------|----------|----------|---------|-------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| | 24.03.15 07:00 | 12135,90 | 10147,13 | 1675,58 | - | 1718,53 | - | 438,49 | - | - |
| | 23.04.15 21:00 | 14970,48 | 12471,38 | 2086,97 | - | 2138,24 | - | 525,41 | - | - |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,9 °C = -1,21 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,21** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **426,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



26,69