

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	57,79	10,20	226,690	-	-	38,36	5,60	225,000	-	19,43	1,690	0,00	0,00	0,00	4,485
24.03.15	24	-	58,01	10,20	227,610	-	-	38,72	5,60	225,870	-	19,29	1,740	0,00	0,00	0,00	4,469
25.03.15	24	-	58,08	10,20	227,260	-	-	38,46	5,60	225,610	-	19,62	1,650	0,00	0,00	0,00	4,536
26.03.15	24	-	58,79	10,20	226,880	-	-	38,69	5,60	225,070	-	20,10	1,810	0,00	0,00	0,00	4,643
27.03.15	24	-	58,64	10,20	226,190	-	-	38,72	5,60	224,360	-	19,92	1,830	0,00	0,00	0,00	4,587
28.03.15	24	-	56,90	10,20	225,790	-	-	38,21	5,60	224,050	-	18,69	1,740	0,00	0,00	0,00	4,298
29.03.15	24	-	54,72	10,20	227,250	-	-	37,46	5,60	225,560	-	17,26	1,690	0,00	0,00	0,00	3,997
30.03.15	24	-	54,40	10,20	234,260	-	-	37,33	5,60	232,380	-	17,07	1,880	0,00	0,00	0,00	4,081
31.03.15	24	-	56,45	10,20	239,650	-	-	38,68	5,60	237,650	-	17,77	2,000	0,00	0,00	0,00	4,350
01.04.15	24	-	56,52	10,20	238,050	-	-	38,78	5,60	236,170	-	17,74	1,880	0,00	0,00	0,00	4,307
02.04.15	24	-	56,25	10,20	234,070	-	-	38,43	5,60	232,170	-	17,82	1,900	0,00	0,00	0,00	4,258
03.04.15	24	-	56,83	10,20	232,170	-	-	38,73	5,60	230,340	-	18,10	1,830	0,00	0,00	0,00	4,284
04.04.15	24	-	55,93	10,20	232,030	-	-	38,19	5,60	230,180	-	17,74	1,850	0,00	0,00	0,00	4,201
05.04.15	24	-	55,51	10,20	231,830	-	-	38,08	5,60	229,980	-	17,43	1,850	0,00	0,00	0,00	4,126
06.04.15	24	-	56,59	10,20	232,450	-	-	38,59	5,60	230,700	-	18,00	1,750	0,00	0,00	0,00	4,266
07.04.15	24	-	57,92	10,20	220,000	-	-	38,80	5,60	219,120	-	19,12	0,880	0,00	0,00	0,00	4,251
08.04.15	24	-	58,36	10,20	252,450	-	-	40,77	5,60	223,230	-	17,59	29,220	0,00	0,00	0,00	5,648
09.04.15	24	-	56,86	10,20	248,760	-	-	40,01	5,60	248,760	-	16,85	0,000	0,00	0,00	0,00	4,206
10.04.15	24	-	57,14	10,20	249,680	-	-	40,21	5,60	249,680	-	16,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,242
11.04.15	24	-	54,36	10,20	249,990	-	-	39,24	5,60	249,990	-	15,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,793
12.04.15	24	-	48,14	10,20	250,260	-	-	36,11	5,60	250,260	-	12,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,024
13.04.15	24	-	49,50	10,20	249,820	-	-	36,83	5,60	249,820	-	12,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,183
14.04.15	24	-	52,15	10,20	249,910	-	-	37,70	5,60	249,910	-	14,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,622
15.04.15	24	-	58,01	10,20	246,750	-	-	40,57	5,60	246,750	-	17,44	0,000	0,00	0,00	0,00	4,319
16.04.15	24	-	57,34	10,20	245,150	-	-	40,26	5,60	245,150	-	17,08	0,000	0,00	0,00	0,00	4,204
17.04.15	24	-	56,28	10,20	242,810	-	-	39,42	5,60	242,810	-	16,86	0,000	0,00	0,00	0,00	4,106
18.04.15	24	-	54,70	10,20	246,430	-	-	38,52	5,60	246,430	-	16,18	0,000	0,00	0,00	0,00	4,001
19.04.15	24	-	58,32	10,20	244,290	-	-	40,12	5,60	243,270	-	18,20	1,020	0,00	0,00	0,00	4,502
20.04.15	24	-	58,79	10,20	243,660	-	-	40,42	5,60	243,660	-	18,37	0,000	0,00	0,00	0,00	4,490
21.04.15	24	-	54,61	10,20	241,350	-	-	38,49	5,60	241,350	-	16,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,903
22.04.15	24	-	49,39	10,20	239,400	-	-	36,04	5,60	239,400	-	13,35	0,000	0,00	0,00	0,00	3,212
Среднее	24,00	-	55,91	10,20	238,158	-	-	38,68	5,60	236,280	-	17,24	1,878	-	-	-	4,180
Итого	744,0	-			7382,890	0,000				7324,680	0,000		58,210	0,00	0,00	0,00	129,59

Ориентировочно до конца месяца(+)

1946,389

1945,223

1,166

32,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

2082,099

1997,447

84,651

39,70

**Итого за апрель 2015 :**

7247,180

7272,456

-25,276

122,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 05:00	97737,570	-	95842,340	-	0,000	0,000	2086,894	
23.04.15 07:00	105143,100	-	103190,050	-	0,000	0,000	2216,416	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Санкт-Петербургская городская тепловая энергетика  
 филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА дописка УУ

Дата \_\_\_\_\_

29.04.2015

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**