

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	64,73	10,20	198,940	-	-	47,80	5,60	198,940	-	16,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,383
24.03.15	24	-	60,26	10,20	200,150	-	-	45,81	5,60	199,570	-	14,45	0,580	0,00	0,00	0,00	2,933
25.03.15	24	-	63,96	10,20	200,580	-	-	47,85	5,60	200,580	-	16,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,244
26.03.15	24	-	66,63	10,20	199,140	-	-	49,31	5,60	199,140	-	17,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,466
27.03.15	24	-	60,31	10,20	198,140	-	-	45,71	5,60	198,140	-	14,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,904
28.03.15	24	-	54,58	10,20	199,520	-	-	42,42	5,60	199,520	-	12,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,438
29.03.15	23	-	52,77	10,20	195,020	-	-	41,41	5,60	195,020	-	11,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,228
30.03.15	24	-	56,35	10,20	203,210	-	-	43,16	5,60	203,210	-	13,19	0,000	0,00	0,00	0,00	2,695
31.03.15	24	-	57,97	10,20	203,010	-	-	44,14	5,60	203,010	-	13,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,820
01.04.15	24	-	56,61	10,20	202,970	-	-	43,64	5,60	202,970	-	12,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,646
02.04.15	24	-	57,65	10,20	202,750	-	-	44,20	5,60	202,750	-	13,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,739
03.04.15	24	-	59,91	10,20	202,190	-	-	45,60	5,60	202,190	-	14,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,907
04.04.15	23	-	59,78	10,20	190,970	-	-	45,32	5,60	190,970	-	14,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,774
05.04.15	24	-	60,46	10,20	198,490	-	-	45,84	5,60	198,490	-	14,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,915
06.04.15	23	-	61,53	10,20	191,620	-	-	46,55	5,60	191,620	-	14,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,885
07.04.15	24	-	59,80	10,20	200,770	-	-	45,66	5,60	200,770	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,853
08.04.15	24	-	57,73	10,20	200,600	-	-	44,56	5,60	200,600	-	13,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,656
09.04.15	24	-	56,12	10,20	200,640	-	-	43,70	5,60	200,640	-	12,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,504
10.04.15	24	-	54,31	10,20	203,790	-	-	42,85	5,60	203,790	-	11,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,350
11.04.15	24	-	50,54	10,20	207,180	-	-	40,82	5,60	207,180	-	9,72	0,000	0,00	0,00	0,00	2,031
12.04.15	24	-	48,20	10,20	205,080	-	-	39,38	5,60	205,080	-	8,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,824
13.04.15	24	-	48,59	10,20	201,890	-	-	39,27	5,60	201,890	-	9,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,894
14.04.15	23	-	52,54	10,20	171,630	-	-	40,41	5,60	171,630	-	12,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,093
15.04.15	24	-	57,52	10,20	153,150	-	-	41,36	5,60	153,150	-	16,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,485
16.04.15	24	-	58,13	10,20	152,830	-	-	41,83	5,60	152,830	-	16,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,499
17.04.15	24	-	56,90	10,20	151,670	-	-	41,02	5,60	151,670	-	15,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,417
18.04.15	24	-	59,03	10,20	150,540	-	-	41,62	5,60	150,540	-	17,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,628
19.04.15	23	-	63,30	10,20	144,430	-	-	43,95	5,60	144,430	-	19,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,804
20.04.15	24	-	60,46	10,20	151,960	-	-	42,77	5,60	151,960	-	17,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,696
21.04.15	24	-	57,19	10,20	152,180	-	-	41,07	5,60	152,180	-	16,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,462
22.04.15	24	-	52,46	10,20	151,800	-	-	39,01	5,60	151,800	-	13,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,051
Среднее	23,84	-	57,62	10,20	186,672	-	-	43,49	5,60	186,654	-	14,14	0,019	-	-	-	2,620
Итого	739,0	-	-	-	5786,840	0,000	-	-	-	5786,260	0,000	-	0,580	0,00	0,00	0,00	81,22

Ориентировочно до конца месяца(+)

1206,183

1206,183

0,000

20,07

Корректировка за прошлый месяц (-)

1822,423

1822,423

0,000

24,13

Итого за апрель 2015 :

5170,600

5170,020

0,580

77,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 04:00	152382,990	-	149743,070	-	0,000	0,000	3130,483	
23.04.15 06:00	158174,460	-	155533,960	-	0,000	0,000	3211,659	

Время аварийных ситуаций:

5,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

_____ Гкал
 _____ Гкал

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Инспекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел рачетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРАВИЛ УСЛОВНО
 по заявке до подачи АКТА допуска УУ

Дата 29.04.2015