

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	54,56	10,20	271,910	-	-	40,42	5,60	271,910	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,863
24.03.15	24	-	55,15	10,20	272,600	-	-	40,84	5,60	272,600	-	14,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,918
25.03.15	24	-	55,60	10,20	272,170	-	-	40,95	5,60	272,170	-	14,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,004
26.03.15	24	-	56,17	10,20	272,360	-	-	41,17	5,60	272,360	-	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	4,102
27.03.15	24	-	56,16	10,20	272,630	-	-	41,23	5,60	272,630	-	14,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,086
28.03.15	24	-	55,39	10,20	273,460	-	-	40,99	5,60	273,460	-	14,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,953
29.03.15	23	-	54,89	10,20	260,710	-	-	40,75	5,60	260,710	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,701
30.03.15	24	-	54,13	10,20	268,350	-	-	40,09	5,60	268,350	-	14,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,784
31.03.15	24	-	56,80	10,20	250,170	-	-	40,81	5,60	250,170	-	15,99	0,000	0,00	0,00	0,00	4,015
01.04.15	24	-	55,86	10,20	282,900	-	-	41,77	5,60	282,900	-	14,09	0,000	0,00	0,00	0,00	4,007
02.04.15	24	-	54,38	10,20	280,060	-	-	40,88	5,60	280,060	-	13,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,800
03.04.15	24	-	54,30	10,20	279,040	-	-	40,80	5,60	279,040	-	13,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,786
04.04.15	24	-	53,08	10,20	277,820	-	-	40,10	5,60	277,820	-	12,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,625
05.04.15	24	-	52,40	10,20	276,260	-	-	39,65	5,60	276,260	-	12,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,542
06.04.15	24	-	53,02	10,20	288,380	-	-	40,38	5,60	288,380	-	12,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,661
07.04.15	24	-	53,00	10,20	287,410	-	-	40,37	5,60	287,410	-	12,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,649
08.04.15	24	-	55,25	10,20	272,710	-	-	41,24	5,60	272,710	-	14,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,839
09.04.15	24	-	54,85	10,20	277,410	-	-	41,18	5,60	277,410	-	13,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,808
10.04.15	24	-	54,78	10,20	275,160	-	-	41,32	5,60	275,160	-	13,46	0,000	0,00	0,00	0,00	3,722
11.04.15	24	-	50,08	10,20	273,530	-	-	38,74	5,60	273,530	-	11,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,119
12.04.15	24	-	48,64	10,20	273,900	-	-	38,03	5,60	273,900	-	10,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,928
13.04.15	24	-	51,73	10,20	274,460	-	-	39,66	5,60	274,460	-	12,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,331
14.04.15	24	-	54,20	10,20	274,640	-	-	41,09	5,60	274,640	-	13,11	0,000	0,00	0,00	0,00	3,620
15.04.15	24	-	53,86	10,20	275,020	-	-	40,78	5,60	275,020	-	13,08	0,000	0,00	0,00	0,00	3,614
16.04.15	24	-	53,87	10,20	272,310	-	-	40,84	5,60	275,040	-	13,03	-2,730	0,00	0,00	0,00	3,565
17.04.15	24	-	56,69	10,20	278,240	-	-	42,29	5,60	278,240	-	14,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,023
18.04.15	24	-	57,78	10,20	280,750	-	-	43,11	5,60	280,750	-	14,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,137
19.04.15	24	-	59,34	10,20	280,430	-	-	43,75	5,60	280,430	-	15,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,391
20.04.15	24	-	60,07	10,20	280,670	-	-	44,33	5,60	280,670	-	15,74	0,000	0,00	0,00	0,00	4,436
21.04.15	24	-	57,04	10,20	280,050	-	-	42,80	5,60	280,050	-	14,24	0,000	0,00	0,00	0,00	4,004
22.04.15	24	-	50,54	10,20	278,860	-	-	39,20	5,60	278,860	-	11,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,179
Среднее	23,97	-	54,63	10,20	275,302	-	-	40,95	5,60	275,390	-	13,68	-0,088	-	-	-	3,781
Итого	743,0				8534,370	0,000				8537,100	0,000		-2,730	0,00	0,00	0,00	117,21

Ориентировочно до конца месяца(+)

2230,069

2233,189

-3,120

31,70

Корректировка за прошлый месяц (-)

2424,021

2424,021

0,000

31,42

Итого за апрель 2015 :

8340,417

8346,267

-5,850

117,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
15.04.15 14:00	216770,740	-	215138,990	-	0,000	0,000	4159,806	
23.04.15 06:00	218906,180	-	217277,160	-	0,000	0,000	4189,873	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ У СЛУЖИ
 по заявке на получение АКТА доверия от

 Дата: _____