

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 29-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 07434

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 40
 тр.цирк. ГВС VA2305M 25
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	54,91	9,16	220,282	-	-	38,90	4,56	216,898	-	16,01	3,384	-	-	-	3,676
24.03.15	24	-	55,24	9,16	221,337	-	-	39,32	4,56	217,952	-	15,93	3,385	-	-	-	3,676
25.03.15	24	-	55,80	9,16	221,072	-	-	39,54	4,56	217,661	-	16,26	3,411	-	-	-	3,747
26.03.15	24	-	56,39	9,16	221,298	-	-	39,81	4,56	217,837	-	16,58	3,461	-	-	-	3,826
27.03.15	24	-	56,40	9,16	221,532	-	-	40,04	4,56	218,047	-	16,37	3,484	-	-	-	3,783
28.03.15	24	-	55,58	9,16	222,252	-	-	39,94	4,56	218,790	-	15,64	3,462	-	-	-	3,633
29.03.15	24	-	55,19	9,16	221,259	-	-	39,85	4,56	217,869	-	15,34	3,390	-	-	-	3,548
30.03.15	24	-	54,32	9,16	218,700	-	-	39,12	4,56	215,337	-	15,20	3,363	-	-	-	3,474
31.03.15	24	-	56,99	9,16	198,035	-	-	39,27	4,56	195,051	-	17,71	2,983	-	-	-	3,639
01.04.15	24	-	56,06	9,16	212,947	-	-	41,38	4,56	208,908	-	14,69	4,039	-	-	-	3,314
02.04.15	24	-	54,61	9,16	218,133	-	-	42,19	4,56	215,965	-	12,42	2,168	-	-	-	2,821
03.04.15	24	-	54,52	9,16	218,110	-	-	39,92	4,56	216,393	-	14,60	1,716	-	-	-	3,270
04.04.15	24	-	53,30	9,16	216,252	-	-	39,10	4,56	214,566	-	14,20	1,686	-	-	-	3,155
05.04.15	24	-	52,60	9,16	216,096	-	-	38,73	4,56	214,306	-	13,88	1,789	-	-	-	3,085
06.04.15	24	-	53,20	9,16	226,397	-	-	39,32	4,56	224,519	-	13,88	1,878	-	-	-	3,235
07.04.15	24	-	53,17	9,16	226,378	-	-	39,35	4,56	224,569	-	13,81	1,808	-	-	-	3,217
08.04.15	24	-	55,41	9,16	214,766	-	-	39,74	4,56	213,055	-	15,67	1,711	-	-	-	3,451
09.04.15	24	-	55,02	9,16	217,620	-	-	39,77	4,56	215,863	-	15,25	1,757	-	-	-	3,406
10.04.15	24	-	55,02	9,16	218,026	-	-	40,03	4,56	216,328	-	14,99	1,698	-	-	-	3,354
11.04.15	24	-	50,34	9,16	217,553	-	-	37,92	4,56	215,839	-	12,42	1,714	-	-	-	2,784
12.04.15	24	-	48,80	9,16	216,809	-	-	37,25	4,56	215,102	-	11,55	1,708	-	-	-	2,586
13.04.15	24	-	51,81	9,16	216,280	-	-	38,51	4,56	214,584	-	13,29	1,696	-	-	-	2,957
14.04.15	24	-	54,44	9,16	216,269	-	-	39,71	4,56	214,560	-	14,73	1,710	-	-	-	3,272
15.04.15	24	-	54,03	9,16	216,586	-	-	39,25	4,56	214,872	-	14,78	1,713	-	-	-	3,286
16.04.15	24	-	54,09	9,16	217,176	-	-	39,42	4,56	215,425	-	14,67	1,751	-	-	-	3,273
17.04.15	24	-	56,80	9,16	219,484	-	-	40,59	4,56	217,646	-	16,21	1,838	-	-	-	3,649
18.04.15	24	-	58,01	9,16	221,686	-	-	41,37	4,56	219,888	-	16,64	1,798	-	-	-	3,781
19.04.15	24	-	59,54	9,16	221,539	-	-	42,06	4,56	219,801	-	17,47	1,737	-	-	-	3,962
20.04.15	24	-	60,32	9,16	222,078	-	-	42,54	4,56	220,336	-	17,78	1,742	-	-	-	4,041
21.04.15	24	-	57,40	9,16	221,795	-	-	41,27	4,56	220,032	-	16,14	1,763	-	-	-	3,670
22.04.15	24	-	50,75	9,16	221,460	-	-	38,12	4,56	219,690	-	12,63	1,770	-	-	-	2,882
Среднее	24,00	-	54,84	9,16	218,684	-	-	39,78	4,56	216,377	-	15,06	2,307	-	-	-	3,402
Итого	744,0	-			6779,205	0,000				6707,689	0,000		71,516	0,00	0,00	0,00	105,45

Ориентировочно до конца месяца(+)

1765,963

1751,792

14,170

28,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

1969,187

1938,780

30,407

29,04

Итого за апрель 2015 :

6575,981

6520,702

55,279

105,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 05:00	53964,570	-	45978,163	-	-	-	1296,724	
23.04.15 05:00	60753,373	-	52695,769	-	-	-	1402,078	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____ 29.04.2015