

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2015 по 22.04.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3  
 Договор: 31502-6

Тип прибора: СПТ-943.2  
 Номер прибора: 9748  
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	n, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.03.2015		24	83.639	65.2	9.2	83.373	45.2	4.6	20	0.266	1.69	15.471	67.5	6	6.003	53.3	5	14.2	9.468	0.708	2.398
24.03.2015		24	83.885	59.8	9.2	83.574	42.8	4.6	17	0.311	1.445	14.757	67.5	6	6.12	53.1	5	14.4	8.637	0.656	2.101
25.03.2015	НС21	24	77.571	62.5	9.2	77.359	42.9	4.6	19.6	0.212	1.541	16.279	68.8	6	5.962	54.3	5	14.5	10.317	0.777	2.318
26.03.2015	НС21...	24	60.051	67.2	9.2	60.08	43.4	4.6	23.8	-0.029	1.43	15.296	69.7	6	5.981	54.2	5	15.5	9.315	0.724	2.154
27.03.2015	НС21	24	72.678	60.6	9.2	72.553	41.8	4.6	18.8	0.125	1.376	15.264	68.5	6	6.24	53.9	5	14.6	9.024	0.693	2.069
28.03.2015	НС21	24	82.405	55	9.2	82.319	40	4.6	15	0.086	1.247	18.436	67.1	6	6.212	54.2	5	12.9	12.224	0.881	2.128
29.03.2015	НС21	23	80.247	54.6	9.2	80.228	39.7	4.6	14.9	0.019	1.203	16.738	67.3	6	6.075	53.7	5	13.6	10.663	0.781	1.984
30.03.2015	НС21	24	79.852	57.9	9.2	79.845	40.7	4.6	17.2	0.007	1.382	17.386	66.5	6	6.105	52.5	5	14	11.281	0.817	2.199
31.03.2015	НС21...	24	62.655	60.3	9.2	62.776	39.9	4.6	20.4	-0.121	1.281	16.124	65.9	6	6.078	51.9	5	14	10.046	0.73	2.011
01.04.2015	НС21...	24	70.854	56.5	9.2	70.799	39.3	4.6	17.2	0.055	1.229	14.512	65.8	6	6.247	51.8	5	14	8.265	0.617	1.846
02.04.2015		24	84.873	58.3	9.2	84.626	41.8	4.6	16.5	0.247	1.415	15.1	65.6	6	6.171	51.9	5	13.7	8.929	0.655	2.07
03.04.2015		24	77.19	59.9	9.2	76.965	42.1	4.6	17.8	0.225	1.392	14.585	66.1	6	6.172	52.7	5	13.4	8.413	0.624	2.016
04.04.2015		24	82.683	58.5	9.2	82.36	41.8	4.6	16.7	0.323	1.403	15.86	65.7	6	6.17	53.3	5	12.4	9.69	0.697	2.1
05.04.2015	НС21	24	68.226	60.3	9.2	68.09	41.3	4.6	19	0.136	1.308	16.403	65.4	6	6.121	52.7	5	12.7	10.282	0.734	2.042
06.04.2015	НС21	24	60.058	61.3	9.2	60.069	40.6	4.6	20.7	-0.011	1.251	15.846	65.9	6	6.122	52.6	5	13.3	9.724	0.707	1.958
07.04.2015	НС21	24	65.348	59.3	9.2	65.197	40.2	4.6	19.1	0.151	1.26	14.329	65.8	6	6.143	51.6	5	14.2	8.186	0.611	1.871
08.04.2015	НС21	24	65.896	58.1	9.2	65.772	40	4.6	18.1	0.124	1.204	14.671	67.4	6	6.23	53.2	5	14.2	8.441	0.642	1.846
09.04.2015	НС21	24	67.114	57.1	9.2	67.067	39.6	4.6	17.5	0.047	1.179	14.378	66.8	6	6.404	53.2	5	13.6	7.974	0.605	1.784
10.04.2015	НС21	24	71.844	54.5	9.2	71.689	39.1	4.6	15.4	0.155	1.115	14.706	68.2	6	6.449	54.7	5	13.5	8.257	0.635	1.75
11.04.2015		24	86.941	50.3	9.2	86.614	38.5	4.6	11.8	0.327	1.047	16.148	68.3	6	6.621	55.6	5	12.7	9.527	0.717	1.764
12.04.2015		24	86.425	48.3	9.2	86.165	37.5	4.6	10.8	0.26	0.954	16.635	66.7	6	6.721	54.2	5	12.5	9.914	0.728	1.682
13.04.2015		24	87.353	48.9	9.2	87.151	37.7	4.6	11.2	0.202	0.993	15.232	66.1	6	6.628	53.5	5	12.6	8.604	0.637	1.63
14.04.2015		24	86.59	52.6	9.2	86.329	39.5	4.6	13.1	0.261	1.152	15.155	66.3	6	6.491	53.4	5	12.9	8.664	0.643	1.795
15.04.2015	НС21	24	80.587	56.9	9.2	80.406	41.2	4.6	15.7	0.181	1.279	14.372	66.3	6	6.322	52.9	5	13.4	8.05	0.604	1.883
16.04.2015	НС21	24	66.343	58.4	9.2	66.242	40.5	4.6	17.9	0.101	1.198	14.826	66	6	6.399	52.8	5	13.2	8.427	0.626	1.824
17.04.2015		24	75.246	57.5	9.2	75.082	40.9	4.6	16.6	0.164	1.261	15.939	66.3	6	6.315	53.5	5	12.8	9.624	0.702	1.963
18.04.2015	НС21	24	69.929	59.2	9.2	69.79	41.1	4.6	18.1	0.139	1.277	15.271	65	6	6.356	52.8	5	12.2	8.915	0.642	1.919
19.04.2015	НС21...	24	72.762	62.4	9.2	72.603	42.8	4.6	19.6	0.159	1.435	15.811	66.9	6	6.189	53.2	5	13.7	9.622	0.712	2.147
20.04.2015	НС21	24	74.111	60.6	9.2	73.888	42.3	4.6	18.3	0.223	1.371	15.305	66.6	6	6.204	53	5	13.6	9.101	0.674	2.045
21.04.2015	НС21	24	70.109	57.6	9.2	69.991	40.3	4.6	17.3	0.118	1.22	15.552	66.6	6	6.323	53.6	5	13	9.229	0.681	1.901
22.04.2015	НС21	24	73.316	52.4	9.2	73.157	38.2	4.6	14.2	0.159	1.051	15.491	67.1	6	6.648	54.3	5	12.8	8.843	0.663	1.714
Среднее			75.057	57.6	9.2	74.908	40.7	4.6	16.9	0.149		15.544	66.8	6	6.265	53.3	5	13.5	9.279		
Итого		743	2326.781			2322.159				4.622	39.589	481.878			194.222				287.656	21.323	60.912
Досчёт			573.504			572.289				1.215	10.072	123.651			50.782				72.87	5.371	15.443
Снятие			-669.303			-668.02				-1.284	-11.084	-146.89			-56.822				-90.068	-6.596	-17.681
Сумма			2230.982			2226.428				4.553	38.577	458.639			188.182				270.458	20.098	58.674

Итого потребление за расчетный месяц  
 хв на источнике = 2.40 V гвс (м3) = 270.46 W гвс (Гкал) = 19.46 W без гвс (Гкал) = 38.58  
 суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят : 2015.04.23 14:31:15

комментарии ответственного лица : Принят.

Алямовская Ольга Юрьевна



/Подпись \_\_\_\_\_