

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04816

расходомер

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС VA2305M 15

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод ГВС | | | | | Обратный трубопровод ГВС | | | | | V5, м.куб | dT, С | dV м.куб | Q Гкал |
|----------|-------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| | | fG3, % | T3, С | P3, кгс/см | V3, м.куб | Q3, Гкал | fG4, % | T4, С | P4, кгс/см | V4, м.куб | Q4, Гкал | | | | |
| 23.03.15 | 24 | - | 66,95 | 6,00 | 33,162 | - | - | 44,26 | 5,00 | 5,123 | - | - | 22,69 | 28,039 | 1,995 |
| 24.03.15 | 24 | - | 67,15 | 6,00 | 35,645 | - | - | 44,68 | 5,00 | 5,234 | - | - | 22,46 | 30,411 | 2,161 |
| 25.03.15 | 24 | - | 68,05 | 6,00 | 33,495 | - | - | 44,84 | 5,00 | 5,286 | - | - | 23,21 | 28,209 | 2,044 |
| 26.03.15 | 24 | - | 69,16 | 6,00 | 30,805 | - | - | 45,49 | 5,00 | 5,361 | - | - | 23,68 | 25,444 | 1,888 |
| 27.03.15 | 24 | - | 68,27 | 6,00 | 33,087 | - | - | 45,25 | 5,00 | 5,440 | - | - | 23,02 | 27,647 | 2,014 |
| 28.03.15 | 24 | - | 66,49 | 6,00 | 33,096 | - | - | 44,79 | 5,00 | 5,670 | - | - | 21,69 | 27,427 | 1,948 |
| 29.03.15 | 24 | - | 66,97 | 6,00 | 38,704 | - | - | 45,40 | 5,00 | 5,750 | - | - | 21,56 | 32,954 | 2,333 |
| 30.03.15 | 24 | - | 65,62 | 6,00 | 34,231 | - | - | 44,88 | 5,00 | 5,627 | - | - | 20,75 | 28,604 | 1,995 |
| 31.03.15 | 24 | - | 65,13 | 6,00 | 32,707 | - | - | 43,09 | 5,00 | 5,042 | - | - | 22,04 | 27,665 | 1,914 |
| 01.04.15 | 24 | - | 65,62 | 6,00 | 32,333 | - | - | 44,63 | 5,00 | 5,578 | - | - | 20,99 | 26,755 | 1,874 |
| 02.04.15 | 24 | - | 65,05 | 6,00 | 32,486 | - | - | 44,26 | 5,00 | 5,521 | - | - | 20,79 | 26,964 | 1,870 |
| 03.04.15 | 24 | - | 65,55 | 6,00 | 30,888 | - | - | 44,45 | 5,00 | 5,514 | - | - | 21,10 | 25,373 | 1,781 |
| 04.04.15 | 24 | - | 64,77 | 6,00 | 32,473 | - | - | 43,96 | 5,00 | 5,519 | - | - | 20,81 | 26,954 | 1,862 |
| 05.04.15 | 24 | - | 64,19 | 6,00 | 37,967 | - | - | 43,38 | 5,00 | 5,369 | - | - | 20,81 | 32,598 | 2,206 |
| 06.04.15 | 24 | - | 65,21 | 6,00 | 33,782 | - | - | 43,82 | 5,00 | 5,430 | - | - | 21,39 | 28,353 | 1,966 |
| 07.04.15 | 24 | - | 65,36 | 6,00 | 34,218 | - | - | 44,58 | 5,00 | 5,427 | - | - | 20,78 | 28,791 | 1,996 |
| 08.04.15 | 24 | - | 66,45 | 6,00 | 27,981 | - | - | 44,74 | 5,00 | 4,136 | - | - | 21,72 | 23,846 | 2,276 |
| 09.04.15 | 24 | - | 66,40 | 6,00 | 36,260 | - | - | 45,46 | 5,00 | 6,158 | - | - | 20,94 | 30,103 | 2,129 |
| 10.04.15 | 24 | - | 67,94 | 6,00 | 32,891 | - | - | 46,74 | 5,00 | 6,295 | - | - | 21,20 | 26,596 | 1,942 |
| 11.04.15 | 24 | - | 68,11 | 6,00 | 37,517 | - | - | 48,10 | 5,00 | 6,673 | - | - | 20,01 | 30,844 | 2,236 |
| 12.04.15 | 24 | - | 66,51 | 6,00 | 35,237 | - | - | 47,10 | 5,00 | 6,854 | - | - | 19,41 | 28,382 | 2,022 |
| 13.04.15 | 24 | - | 65,81 | 6,00 | 32,062 | - | - | 46,55 | 5,00 | 6,604 | - | - | 19,26 | 25,458 | 1,804 |
| 14.04.15 | 24 | - | 66,11 | 6,00 | 32,070 | - | - | 45,79 | 5,00 | 6,246 | - | - | 20,32 | 25,824 | 1,836 |
| 15.04.15 | 24 | - | 66,07 | 6,00 | 33,156 | - | - | 45,79 | 5,00 | 5,942 | - | - | 20,28 | 27,213 | 1,920 |
| 16.04.15 | 24 | - | 65,74 | 6,00 | 33,202 | - | - | 45,29 | 5,00 | 5,869 | - | - | 20,45 | 27,333 | 1,918 |
| 17.04.15 | 24 | - | 66,13 | 6,00 | 30,942 | - | - | 45,36 | 5,00 | 5,901 | - | - | 20,77 | 25,041 | 1,780 |
| 18.04.15 | 24 | - | 65,21 | 6,00 | 35,357 | - | - | 43,87 | 5,00 | 5,673 | - | - | 21,34 | 29,683 | 2,058 |
| 19.04.15 | 24 | - | 66,96 | 6,00 | 36,422 | - | - | 44,95 | 5,00 | 5,518 | - | - | 22,01 | 30,904 | 2,193 |
| 20.04.15 | 24 | - | 66,53 | 6,00 | 32,593 | - | - | 45,20 | 5,00 | 5,556 | - | - | 21,33 | 27,037 | 1,919 |
| 21.04.15 | 24 | - | 66,78 | 6,00 | 32,946 | - | - | 45,43 | 5,00 | 5,894 | - | - | 21,34 | 27,053 | 1,934 |
| 22.04.15 | 24 | - | 66,95 | 6,00 | 33,954 | - | - | 46,92 | 5,00 | 6,494 | - | - | 20,03 | 27,461 | 1,970 |
| Среднее | 24,00 | - | 66,36 | 6,00 | 33,602 | - | - | 45,13 | 5,00 | 5,700 | - | - | 21,23 | 27,902 | 1,993 |
| Итого | 744,0 | - | - | - | 1041,671 | 0,000 | - | - | - | 176,704 | 0,000 | 0,00 | - | 864,967 | 61,79 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

269,048

46,749

222,299

15,74

Корректировка за прошлый месяц (-)

300,319

51,150

249,168

17,628

Итого за апрель 2015 :

1010,401

172,303

838,098

59,896323

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M3, т | Q3, Гкал | M4, т | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 23.03.15 06:00 | 41292,516 | - | 8387,274 | - | - | 2327,237 |
| 23.04.15 06:00 | 42333,946 | - | 8564,451 | - | - | 2388,980 |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата _____

29.04.2015