

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-7  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 ЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196

расходомер VA2305M 40

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	54,79	9,16	152,182	-	-	38,39	4,56	149,058	-	16,41	3,124	-	-	-	2,629
24.03.15	24	-	55,06	9,16	153,206	-	-	38,77	4,56	150,142	-	16,29	3,064	-	-	-	2,628
25.03.15	24	-	55,63	9,16	152,659	-	-	39,03	4,56	149,701	-	16,60	2,958	-	-	-	2,662
26.03.15	24	-	56,23	9,16	152,859	-	-	39,46	4,56	149,921	-	16,76	2,938	-	-	-	2,691
27.03.15	24	-	56,25	9,16	153,296	-	-	39,77	4,56	150,365	-	16,48	2,931	-	-	-	2,655
28.03.15	24	-	55,43	9,16	153,824	-	-	39,68	4,56	150,926	-	15,75	2,897	-	-	-	2,550
29.03.15	24	-	55,09	9,16	153,279	-	-	39,59	4,56	150,469	-	15,50	2,810	-	-	-	2,500
30.03.15	24	-	54,18	9,16	151,272	-	-	38,82	4,56	148,532	-	15,36	2,740	-	-	-	2,442
31.03.15	24	-	56,73	9,16	137,239	-	-	38,91	4,56	134,732	-	17,82	2,507	-	-	-	2,553
01.04.15	24	-	55,90	9,16	152,851	-	-	39,60	4,56	150,122	-	16,30	2,728	-	-	-	2,612
02.04.15	24	-	54,49	9,16	151,874	-	-	38,83	4,56	149,203	-	15,66	2,671	-	-	-	2,494
03.04.15	24	-	54,39	9,16	151,848	-	-	38,75	4,56	149,209	-	15,64	2,638	-	-	-	2,489
04.04.15	24	-	53,18	9,16	151,152	-	-	38,01	4,56	148,536	-	15,17	2,615	-	-	-	2,405
05.04.15	24	-	52,47	9,16	150,262	-	-	37,53	4,56	147,688	-	14,95	2,574	-	-	-	2,355
06.04.15	24	-	53,07	9,16	157,587	-	-	38,40	4,56	154,927	-	14,67	2,660	-	-	-	2,426
07.04.15	24	-	53,02	9,16	157,545	-	-	38,32	4,56	154,879	-	14,70	2,665	-	-	-	2,431
08.04.15	24	-	55,12	9,16	138,758	-	-	38,51	4,56	136,559	-	16,60	2,199	-	-	-	2,793
09.04.15	24	-	54,82	9,16	151,724	-	-	39,01	4,56	149,329	-	15,81	2,395	-	-	-	2,504
10.04.15	24	-	54,91	9,16	151,905	-	-	39,36	4,56	149,530	-	15,55	2,374	-	-	-	2,468
11.04.15	24	-	50,31	9,16	151,513	-	-	37,24	4,56	149,159	-	13,07	2,354	-	-	-	2,079
12.04.15	24	-	48,71	9,16	150,472	-	-	36,60	4,56	148,106	-	12,11	2,366	-	-	-	1,922
13.04.15	24	-	51,60	9,16	150,389	-	-	37,80	4,56	148,073	-	13,79	2,316	-	-	-	2,174
14.04.15	24	-	54,30	9,16	150,786	-	-	39,05	4,56	148,478	-	15,25	2,308	-	-	-	2,402
15.04.15	24	-	53,84	9,16	151,001	-	-	38,60	4,56	148,682	-	15,24	2,319	-	-	-	2,402
16.04.15	24	-	53,94	9,16	152,135	-	-	38,81	4,56	149,825	-	15,13	2,311	-	-	-	2,404
17.04.15	24	-	56,52	9,16	152,829	-	-	39,85	4,56	150,542	-	16,66	2,286	-	-	-	2,650
18.04.15	24	-	57,82	9,16	154,544	-	-	40,66	4,56	152,245	-	17,16	2,299	-	-	-	2,759
19.04.15	24	-	59,30	9,16	154,560	-	-	41,42	4,56	152,275	-	17,88	2,285	-	-	-	2,871
20.04.15	24	-	60,12	9,16	155,000	-	-	41,88	4,56	152,731	-	18,24	2,269	-	-	-	2,935
21.04.15	24	-	57,35	9,16	154,477	-	-	40,74	4,56	152,208	-	16,62	2,270	-	-	-	2,671
22.04.15	24	-	50,68	9,16	154,416	-	-	37,61	4,56	152,184	-	13,08	2,233	-	-	-	2,116
Среднее	24,00	-	54,69	9,16	151,853	-	-	39,00	4,56	149,301	-	15,69	2,552	-	-	-	2,506
Итого	744,0	-	-	-	4707,440	0,000	-	-	-	4628,335	0,000	-	79,104	0,00	0,00	0,00	77,67

Ориентировочно до конца месяца(+)

1231,955

1213,724

18,231

21,04

Корректировка за прошлый месяц (-)

1358,693

1330,723

27,970

20,72

**Итого за апрель 2015 :**

4580,702

4511,336

69,365

77,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 06:00	116002,519	-	114658,314	-	-	-	2556,022	
23.04.15 06:00	120704,236	-	119281,295	-	-	-	2633,445	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

\_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29.04.2015

Дата \_\_\_\_\_