

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	54,75	9,16	253,734	-	-	39,22	4,60	248,673	-	15,54	5,061	-	-	-	4,161
24.03.15	24	-	54,97	9,16	256,194	-	-	39,49	4,60	251,091	-	15,49	5,104	-	-	-	4,189
25.03.15	24	-	55,55	9,16	254,804	-	-	39,61	4,60	249,766	-	15,95	5,038	-	-	-	4,284
26.03.15	24	-	56,16	9,16	255,359	-	-	39,86	4,60	250,275	-	16,30	5,084	-	-	-	4,385
27.03.15	24	-	56,17	9,16	256,433	-	-	40,06	4,60	251,380	-	16,11	5,053	-	-	-	4,353
28.03.15	24	-	55,36	9,16	257,329	-	-	39,85	4,60	252,238	-	15,51	5,091	-	-	-	4,214
29.03.15	24	-	55,06	9,16	256,517	-	-	39,79	4,60	251,364	-	15,27	5,153	-	-	-	4,142
30.03.15	24	-	54,10	9,16	252,611	-	-	39,01	4,60	247,570	-	15,09	5,041	-	-	-	4,029
31.03.15	24	-	56,63	9,16	229,557	-	-	39,25	4,60	224,974	-	17,39	4,582	-	-	-	4,188
01.04.15	24	-	55,81	9,16	256,174	-	-	40,20	4,60	251,152	-	15,61	5,023	-	-	-	4,221
02.04.15	24	-	54,44	9,16	254,383	-	-	39,45	4,60	249,433	-	15,00	4,951	-	-	-	4,030
03.04.15	24	-	54,34	9,16	254,362	-	-	39,32	4,60	249,267	-	15,02	5,095	-	-	-	4,042
04.04.15	24	-	53,13	9,16	253,160	-	-	38,52	4,60	248,183	-	14,61	4,976	-	-	-	3,911
05.04.15	24	-	52,42	9,16	251,452	-	-	38,06	4,60	246,517	-	14,36	4,935	-	-	-	3,819
06.04.15	24	-	53,00	9,16	264,007	-	-	38,89	4,60	258,833	-	14,11	5,173	-	-	-	3,947
07.04.15	24	-	52,95	9,16	263,943	-	-	38,93	4,60	258,763	-	14,02	5,179	-	-	-	3,923
08.04.15	24	-	55,04	9,16	233,112	-	-	39,17	4,60	228,855	-	15,87	4,257	-	-	-	3,886
09.04.15	24	-	54,72	9,16	253,951	-	-	39,60	4,60	249,390	-	15,12	4,561	-	-	-	4,040
10.04.15	24	-	54,88	9,16	254,457	-	-	40,01	4,60	249,837	-	14,88	4,620	-	-	-	3,991
11.04.15	24	-	50,32	9,16	253,623	-	-	37,77	4,60	248,982	-	12,55	4,641	-	-	-	3,379
12.04.15	24	-	48,67	9,16	250,950	-	-	36,89	4,60	246,292	-	11,78	4,657	-	-	-	3,149
13.04.15	24	-	51,48	9,16	251,325	-	-	38,20	4,60	246,674	-	13,28	4,651	-	-	-	3,535
14.04.15	24	-	54,10	9,16	252,423	-	-	39,72	4,60	247,808	-	14,38	4,616	-	-	-	3,834
15.04.15	24	-	53,61	9,16	252,863	-	-	39,23	4,60	248,223	-	14,38	4,641	-	-	-	3,839
16.04.15	24	-	53,74	9,16	238,184	-	-	39,39	4,60	232,672	-	14,35	5,512	-	-	-	3,655
17.04.15	24	-	56,28	9,16	255,774	-	-	40,58	4,60	251,089	-	15,70	4,685	-	-	-	4,226
18.04.15	24	-	57,73	9,16	258,930	-	-	41,58	4,60	254,309	-	16,15	4,621	-	-	-	4,395
19.04.15	24	-	59,18	9,16	259,171	-	-	42,27	4,60	254,607	-	16,91	4,564	-	-	-	4,597
20.04.15	24	-	60,03	9,16	260,433	-	-	42,90	4,60	255,794	-	17,13	4,638	-	-	-	4,682
21.04.15	24	-	57,38	9,16	258,789	-	-	41,69	4,60	254,080	-	15,69	4,709	-	-	-	4,277
22.04.15	24	-	50,64	9,16	258,480	-	-	38,03	4,60	253,650	-	12,61	4,830	-	-	-	3,465
Среднее	24,00	-	54,60	9,16	253,629	-	-	39,57	4,60	248,766	-	15,04	4,863	-	-	-	4,025
Итого	744,0	-	-	-	7862,484	0,000	-	-	-	7711,742	0,000	-	150,742	0,00	0,00	0,00	124,79

Ориентировочно до конца месяца(+)

2045,442

2007,088

38,354

33,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

2262,765

2217,718

45,047

33,50

Итого за апрель 2015 :

7645,161

7501,112

144,049

124,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 07:00	197462,813	-	196997,034	-	-	-	4369,562	
23.04.15 05:00	205316,225	-	204699,946	-	-	-	4493,949	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

_____ для по счету тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 29.04.2015