

**Отчет о теплотреблении по приборам УУЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходемер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**  $M1(h1-h2)+Mg(h2-hx)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	57,90	10,30	158,920	-	-	40,49	5,60	158,920	-	17,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,780
24.03.15	24	-	58,11	10,30	159,530	-	-	40,78	5,60	159,530	-	17,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,776
25.03.15	24	-	58,20	10,30	159,400	-	-	40,76	5,60	159,400	-	17,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,790
26.03.15	24	-	58,92	10,30	159,070	-	-	41,03	5,60	159,070	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,854
27.03.15	24	-	58,76	10,30	159,740	-	-	41,13	5,60	159,740	-	17,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,808
28.03.15	24	-	57,02	10,30	158,420	-	-	40,51	5,60	158,420	-	16,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,624
29.03.15	24	-	54,83	10,30	159,380	-	-	39,54	5,60	159,380	-	15,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,446
30.03.15	24	-	54,45	10,30	162,380	-	-	39,18	5,60	162,380	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,490
31.03.15	24	-	56,54	10,30	164,140	-	-	40,43	5,60	164,140	-	16,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,653
01.04.15	24	-	56,61	10,30	163,110	-	-	41,06	5,60	163,110	-	15,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,545
02.04.15	24	-	56,35	10,30	160,560	-	-	40,75	5,60	160,560	-	15,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,518
03.04.15	24	-	56,93	10,30	159,510	-	-	41,06	5,60	159,470	-	15,87	0,040	0,00	0,00	0,00	2,543
04.04.15	24	-	56,03	10,30	159,810	-	-	40,55	5,60	159,720	-	15,48	0,090	0,00	0,00	0,00	2,490
05.04.15	24	-	55,61	10,30	160,470	-	-	40,42	5,60	160,120	-	15,19	0,350	0,00	0,00	0,00	2,464
06.04.15	24	-	56,69	10,30	160,970	-	-	41,10	5,60	160,810	-	15,59	0,160	0,00	0,00	0,00	2,528
07.04.15	24	-	57,62	10,30	126,910	-	-	39,26	5,60	126,910	-	18,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,338
08.04.15	24	-	58,42	10,30	105,670	-	-	37,07	5,60	105,670	-	21,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,261
09.04.15	24	-	56,90	10,30	105,710	-	-	36,51	5,60	105,650	-	20,39	0,060	0,00	0,00	0,00	2,165
10.04.15	24	-	57,16	10,30	106,290	-	-	36,55	5,60	106,290	-	20,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,196
11.04.15	24	-	54,42	10,30	106,480	-	-	36,01	5,60	106,480	-	18,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,966
12.04.15	24	-	48,13	10,30	106,570	-	-	33,61	5,60	106,570	-	14,52	0,000	0,00	0,00	0,00	1,553
13.04.15	24	-	49,52	10,30	106,520	-	-	34,03	5,60	106,520	-	15,49	0,000	0,00	0,00	0,00	1,659
14.04.15	24	-	52,13	10,30	106,550	-	-	34,45	5,60	106,550	-	17,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,887
15.04.15	24	-	58,05	10,30	105,320	-	-	36,41	5,60	105,320	-	21,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,284
16.04.15	24	-	57,39	10,30	104,610	-	-	36,23	5,60	104,610	-	21,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,217
17.04.15	24	-	56,32	10,30	103,480	-	-	35,58	5,60	103,480	-	20,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,150
18.04.15	24	-	54,71	10,30	104,900	-	-	34,77	5,60	104,900	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,100
19.04.15	24	-	58,36	10,30	103,580	-	-	35,89	5,60	103,580	-	22,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,332
20.04.15	24	-	58,84	10,30	103,820	-	-	36,18	5,60	103,820	-	22,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,356
21.04.15	24	-	54,65	10,30	104,360	-	-	34,90	5,60	104,360	-	19,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,068
22.04.15	24	-	49,42	10,30	105,050	-	-	33,31	5,60	105,050	-	16,11	0,000	0,00	0,00	0,00	1,699
Среднее	24,00	-	55,97	10,30	132,588	-	-	38,05	5,60	132,565	-	17,92	0,023	-	-	-	2,340
Итого	744,0	-	-	-	4110,230	0,000	-	-	-	4109,530	0,000	-	0,700	0,00	0,00	0,00	72,54

Ориентировочно до конца месяца(+)

834,057

834,057

0,000

17,05

Корректировка за прошлый месяц (-)

1453,706

1453,179

0,527

22,31

**Итого за апрель 2015 :**

3490,581

3490,409

0,173

67,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 07:00	29948,130	-	23716,920	-	0,000	0,000	864,097	
23.04.15 06:00	34038,260	-	27806,350	-	0,000	0,000	936,212	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел учета и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ К СЛУЖБЕ**  
 29.04.2015  
 Дата \_\_\_\_\_