

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	57,95	10,30	132,420	-	-	39,28	5,60	131,950	-	18,67	0,470	0,00	0,00	0,00	2,500
24.03.15	24	-	58,19	10,30	132,670	-	-	39,63	5,60	132,280	-	18,56	0,390	0,00	0,00	0,00	2,488
25.03.15	24	-	58,27	10,30	132,120	-	-	39,50	5,60	131,820	-	18,77	0,300	0,00	0,00	0,00	2,499
26.03.15	24	-	58,98	10,30	131,300	-	-	39,77	5,60	130,910	-	19,21	0,390	0,00	0,00	0,00	2,545
27.03.15	24	-	58,81	10,30	130,580	-	-	39,77	5,60	130,130	-	19,04	0,450	0,00	0,00	0,00	2,513
28.03.15	24	-	57,05	10,30	130,070	-	-	39,22	5,60	129,530	-	17,83	0,540	0,00	0,00	0,00	2,348
29.03.15	24	-	54,82	10,30	130,960	-	-	38,33	5,60	130,460	-	16,49	0,500	0,00	0,00	0,00	2,187
30.03.15	24	-	54,68	10,30	142,270	-	-	38,78	5,60	141,570	-	15,90	0,700	0,00	0,00	0,00	2,301
31.03.15	24	-	56,61	10,30	153,880	-	-	40,67	5,60	153,210	-	15,94	0,670	0,00	0,00	0,00	2,491
01.04.15	24	-	56,67	10,30	152,330	-	-	40,81	5,60	151,380	-	15,86	0,950	0,00	0,00	0,00	2,466
02.04.15	24	-	56,42	10,30	149,560	-	-	40,44	5,60	148,510	-	15,98	1,050	0,00	0,00	0,00	2,438
03.04.15	24	-	56,99	10,30	148,100	-	-	40,68	5,60	147,090	-	16,31	1,010	0,00	0,00	0,00	2,464
04.04.15	24	-	56,07	10,30	147,480	-	-	40,07	5,60	146,680	-	16,00	0,800	0,00	0,00	0,00	2,401
05.04.15	24	-	55,65	10,30	147,370	-	-	39,88	5,60	146,550	-	15,77	0,820	0,00	0,00	0,00	2,368
06.04.15	24	-	56,75	10,30	147,660	-	-	40,43	5,60	146,870	-	16,32	0,790	0,00	0,00	0,00	2,451
07.04.15	24	-	58,07	10,30	143,520	-	-	41,04	5,60	142,820	-	17,03	0,700	0,00	0,00	0,00	2,481
08.04.15	24	-	58,50	10,30	166,760	-	-	42,90	5,60	165,360	-	15,60	1,400	0,00	0,00	0,00	2,673
09.04.15	24	-	56,97	10,30	166,160	-	-	42,22	5,60	164,630	-	14,75	1,530	0,00	0,00	0,00	2,525
10.04.15	24	-	57,27	10,30	166,180	-	-	42,50	5,60	164,700	-	14,77	1,480	0,00	0,00	0,00	2,528
11.04.15	24	-	54,36	10,30	165,950	-	-	41,37	5,60	164,570	-	12,99	1,380	0,00	0,00	0,00	2,223
12.04.15	24	-	48,23	10,30	165,690	-	-	37,95	5,60	164,380	-	10,28	1,310	0,00	0,00	0,00	1,766
13.04.15	24	-	49,56	10,30	165,010	-	-	38,46	5,60	163,740	-	11,10	1,270	0,00	0,00	0,00	1,892
14.04.15	24	-	52,33	10,30	164,980	-	-	39,55	5,60	163,810	-	12,78	1,170	0,00	0,00	0,00	2,165
15.04.15	24	-	58,15	10,30	163,320	-	-	42,52	5,60	162,170	-	15,63	1,150	0,00	0,00	0,00	2,611
16.04.15	24	-	57,46	10,30	162,180	-	-	42,27	5,60	160,950	-	15,19	1,230	0,00	0,00	0,00	2,525
17.04.15	24	-	56,37	10,30	160,680	-	-	41,50	5,60	159,490	-	14,87	1,190	0,00	0,00	0,00	2,448
18.04.15	24	-	54,85	10,30	163,030	-	-	40,53	5,60	161,790	-	14,32	1,240	0,00	0,00	0,00	2,394
19.04.15	24	-	58,49	10,30	160,680	-	-	42,25	5,60	159,500	-	16,24	1,180	0,00	0,00	0,00	2,670
20.04.15	24	-	58,91	10,30	160,820	-	-	42,45	5,60	159,560	-	16,46	1,260	0,00	0,00	0,00	2,714
21.04.15	24	-	54,62	10,30	161,450	-	-	40,54	5,60	159,980	-	14,08	1,470	0,00	0,00	0,00	2,342
22.04.15	24	-	49,47	10,30	162,500	-	-	37,98	5,60	161,180	-	11,49	1,320	0,00	0,00	0,00	1,923
Среднее	24,00	-	56,05	10,30	151,861	-	-	40,43	5,60	150,889	-	15,62	0,971	-	-	-	2,398
Итого	744,0	-			4707,680	0,000				4677,570	0,000		30,110	0,00	0,00	0,00	74,34

Ориентировочно до конца месяца (+)

1292,960

1282,800

10,160

19,45

Корректировка за прошлый месяц (-)

1224,746

1217,880

6,866

20,48

Итого за апрель 2015 :

4775,894

4742,490

33,404

73,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 06:00	42538,210	-	24142,290	-	0,000	0,000	2875,178	
23.04.15 05:00	47246,610	-	28820,440	-	0,000	0,000	2949,264	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

