

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	57,96	10,30	166,970	-	-	41,51	5,60	166,970	-	16,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,758
24.03.15	24	-	58,50	10,30	167,820	-	-	42,07	5,60	167,760	-	16,43	0,060	0,00	0,00	0,00	2,769
25.03.15	24	-	58,47	10,30	167,440	-	-	41,93	5,60	167,440	-	16,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,779
26.03.15	24	-	59,15	10,30	167,360	-	-	42,31	5,60	167,360	-	16,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,829
27.03.15	24	-	58,95	10,30	167,050	-	-	42,44	5,60	167,050	-	16,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,769
28.03.15	24	-	57,14	10,30	166,640	-	-	41,72	5,60	166,640	-	15,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,579
29.03.15	23	-	54,82	10,30	160,980	-	-	40,56	5,60	160,980	-	14,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,304
30.03.15	24	-	54,85	10,30	170,720	-	-	40,43	5,60	170,720	-	14,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,472
31.03.15	24	-	56,79	10,30	172,760	-	-	41,67	5,60	172,760	-	15,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,623
01.04.15	24	-	56,84	10,30	171,840	-	-	41,83	5,60	171,840	-	15,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,590
02.04.15	24	-	56,59	10,30	169,290	-	-	41,44	5,60	169,290	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,575
03.04.15	24	-	57,20	10,30	168,360	-	-	41,70	5,60	168,360	-	15,50	0,000	0,00	0,00	0,00	2,623
04.04.15	24	-	56,19	10,30	168,330	-	-	41,13	5,60	168,330	-	15,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,547
05.04.15	24	-	55,82	10,30	168,340	-	-	41,00	5,60	168,340	-	14,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,509
06.04.15	24	-	56,95	10,30	169,080	-	-	41,74	5,60	169,080	-	15,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,584
07.04.15	24	-	58,26	10,30	156,080	-	-	41,60	5,60	156,080	-	16,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,610
08.04.15	24	-	58,70	10,30	173,380	-	-	43,04	5,60	173,380	-	15,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,727
09.04.15	24	-	57,15	10,30	173,400	-	-	42,38	5,60	173,400	-	14,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,573
10.04.15	24	-	57,50	10,30	174,200	-	-	42,74	5,60	174,200	-	14,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,586
11.04.15	24	-	54,27	10,30	174,330	-	-	41,38	5,60	174,330	-	12,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,259
12.04.15	24	-	48,48	10,30	174,390	-	-	38,22	5,60	174,390	-	10,26	0,000	0,00	0,00	0,00	1,802
13.04.15	24	-	49,67	10,30	174,240	-	-	38,69	5,60	174,240	-	10,98	0,000	0,00	0,00	0,00	1,926
14.04.15	24	-	52,74	10,30	174,430	-	-	39,97	5,60	174,430	-	12,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,239
15.04.15	24	-	58,38	10,30	172,440	-	-	42,83	5,60	172,440	-	15,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,694
16.04.15	24	-	57,60	10,30	171,300	-	-	42,45	5,60	171,300	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,606
17.04.15	24	-	56,49	10,30	169,460	-	-	41,74	5,60	169,460	-	14,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,510
18.04.15	24	-	55,13	10,30	171,540	-	-	40,93	5,60	171,540	-	14,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,448
19.04.15	24	-	58,76	10,30	169,670	-	-	42,71	5,60	169,600	-	16,05	0,070	0,00	0,00	0,00	2,737
20.04.15	24	-	59,06	10,30	169,930	-	-	43,02	5,60	169,670	-	16,04	0,260	0,00	0,00	0,00	2,747
21.04.15	24	-	54,59	10,30	170,690	-	-	40,70	5,60	170,690	-	13,89	0,000	0,00	0,00	0,00	2,380
22.04.15	24	-	49,59	10,30	171,730	-	-	38,25	5,60	171,730	-	11,34	0,000	0,00	0,00	0,00	1,958
Среднее	23,97	-	56,21	10,30	169,813	-	-	41,42	5,60	169,800	-	14,79	0,013	-	-	-	2,520
Итого	743,0				5264,190	0,000				5263,800	0,000		0,390	0,00	0,00	0,00	78,11

Ориентировочно до конца месяца(+)

1364,937

1364,560

0,377

19,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

1523,404

1523,404

0,000

22,21

**Итого за апрель 2015 :**

5105,723

5104,956

0,767

75,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 05:00	139093,310	-	129209,620	-	0,000	0,000	3808,602	
23.04.15 05:00	144351,330	-	134467,250	-	0,000	0,000	3886,442	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал  
Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по вводу тепловой энергии  
 филиала «Теплосеть» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до вступления АКТА допуска УУ  
 Дата: **29.04.2015**