

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45077

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	58,11	10,20	127,710	-	-	40,44	5,60	127,710	-	17,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,263
24.03.15	24	-	58,36	10,20	128,290	-	-	40,70	5,60	128,290	-	17,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,274
25.03.15	24	-	58,31	10,20	128,180	-	-	40,41	5,60	128,180	-	17,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,300
26.03.15	24	-	59,03	10,20	127,920	-	-	40,68	5,60	127,920	-	18,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,355
27.03.15	24	-	58,87	10,20	127,720	-	-	40,67	5,60	127,720	-	18,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,333
28.03.15	24	-	57,19	10,20	127,430	-	-	40,16	5,60	127,430	-	17,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,174
29.03.15	24	-	54,95	10,20	128,170	-	-	39,25	5,60	128,170	-	15,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,022
30.03.15	24	-	54,69	10,20	130,500	-	-	39,00	5,60	130,500	-	15,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,055
31.03.15	24	-	56,74	10,20	132,250	-	-	40,32	5,60	132,250	-	16,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,180
01.04.15	24	-	56,77	10,20	131,630	-	-	40,41	5,60	131,630	-	16,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,161
02.04.15	24	-	56,46	10,20	129,710	-	-	40,05	5,60	129,710	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,136
03.04.15	24	-	57,07	10,20	128,950	-	-	40,40	5,60	128,950	-	16,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,155
04.04.15	24	-	56,07	10,20	128,850	-	-	39,84	5,60	128,850	-	16,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,095
05.04.15	24	-	55,69	10,20	128,800	-	-	39,64	5,60	128,800	-	16,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,072
06.04.15	24	-	56,86	10,20	129,370	-	-	40,35	5,60	129,370	-	16,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,142
07.04.15	24	-	58,16	10,20	119,260	-	-	40,31	5,60	119,260	-	17,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,133
08.04.15	24	-	58,68	10,20	132,370	-	-	41,87	5,60	132,370	-	16,81	0,000	0,00	0,00	0,00	2,234
09.04.15	24	-	57,15	10,20	132,430	-	-	41,15	5,60	132,430	-	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,127
10.04.15	24	-	57,45	10,20	132,930	-	-	41,48	5,60	132,930	-	15,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,132
11.04.15	24	-	54,52	10,20	133,040	-	-	40,31	5,60	133,040	-	14,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,898
12.04.15	24	-	48,35	10,20	133,110	-	-	36,99	5,60	133,110	-	11,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,521
13.04.15	24	-	49,69	10,20	132,960	-	-	37,63	5,60	132,960	-	12,06	0,000	0,00	0,00	0,00	1,611
14.04.15	24	-	52,48	10,20	133,130	-	-	38,70	5,60	133,130	-	13,78	0,000	0,00	0,00	0,00	1,842
15.04.15	24	-	58,34	10,20	131,550	-	-	41,70	5,60	131,550	-	16,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,195
16.04.15	24	-	57,63	10,20	130,800	-	-	41,35	5,60	130,800	-	16,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,139
17.04.15	24	-	56,49	10,20	129,470	-	-	40,51	5,60	129,470	-	15,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,077
18.04.15	24	-	54,95	10,20	131,040	-	-	39,66	5,60	131,040	-	15,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,011
19.04.15	24	-	58,64	10,20	129,500	-	-	41,41	5,60	129,500	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,240
20.04.15	24	-	59,04	10,20	129,750	-	-	41,74	5,60	129,750	-	17,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,252
21.04.15	24	-	54,73	10,20	130,260	-	-	39,78	5,60	130,260	-	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,957
22.04.15	24	-	49,60	10,20	130,990	-	-	37,29	5,60	130,990	-	12,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,621
Среднее	24,00	-	56,16	10,20	129,938	-	-	40,14	5,60	129,938	-	16,03	-	-	-	-	2,087
Итого	744,0	-	-	-	4028,070	0,000	-	-	-	4028,070	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	64,71

Ориентировочно до конца месяца(+)

1042,069

1042,069

0,000

16,34

Корректировка за прошлый месяц (-)

1165,089

1165,089

0,000

18,56

Итого за апрель 2015 :

3905,050

3905,050

0,000

62,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 07:00	22529,720	-	22420,910	-	0,000	0,000	464,576	
23.04.15 05:00	26547,840	-	26439,030	-	0,000	0,000	528,930	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»

Отдел расчетов и анализа

теплотребления

ОТЧЕТ ПРИНЯТ*условно**по факту*

Дата _____

29.04.2015