

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48787

расходомер ПРЭМ 40

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	68,71	7,00	78,940	-	-	56,63	6,50	53,960	-	12,08	24,980	-	-	-	2,299
24.03.15	24	-	68,58	7,00	78,310	-	-	56,63	6,50	55,590	-	11,95	22,720	-	-	-	2,159
25.03.15	24	-	69,98	7,00	80,140	-	-	57,53	6,50	55,300	-	12,45	24,840	-	-	-	2,354
26.03.15	24	-	71,16	7,00	79,990	-	-	58,32	6,50	55,230	-	12,84	24,760	-	-	-	2,395
27.03.15	24	-	69,81	7,00	79,130	-	-	57,50	6,50	56,100	-	12,31	23,030	-	-	-	2,228
28.03.15	24	-	68,16	7,00	84,250	-	-	57,16	6,50	58,310	-	11,00	25,940	-	-	-	2,342
29.03.15	24	-	68,42	7,00	86,050	-	-	57,51	6,50	59,170	-	10,91	26,880	-	-	-	2,413
30.03.15	24	-	67,75	7,00	83,990	-	-	57,01	6,50	57,210	-	10,74	26,780	-	-	-	2,362
31.03.15	24	-	67,31	7,00	83,020	-	-	56,68	6,50	56,980	-	10,63	26,040	-	-	-	2,291
01.04.15	24	-	67,39	7,00	83,340	-	-	56,89	6,50	58,180	-	10,50	25,160	-	-	-	2,242
02.04.15	24	-	66,89	7,00	83,090	-	-	56,41	6,50	57,950	-	10,48	25,140	-	-	-	2,224
03.04.15	24	-	67,19	7,00	81,920	-	-	56,55	6,50	57,550	-	10,64	24,370	-	-	-	2,186
04.04.15	24	-	66,85	7,00	83,320	-	-	56,27	6,50	57,650	-	10,58	25,670	-	-	-	2,268
05.04.15	24	-	66,45	7,00	87,010	-	-	56,21	6,50	56,460	-	10,24	30,550	-	-	-	2,540
06.04.15	24	-	67,08	7,00	83,370	-	-	56,53	6,50	56,710	-	10,55	26,660	-	-	-	2,318
07.04.15	24	-	67,00	7,00	78,910	-	-	55,83	6,50	54,100	-	11,17	24,810	-	-	-	2,203
08.04.15	24	-	68,62	7,00	83,990	-	-	57,78	6,50	58,860	-	10,84	25,130	-	-	-	2,294
09.04.15	24	-	67,95	7,00	84,710	-	-	57,50	6,50	59,830	-	10,45	24,880	-	-	-	2,247
10.04.15	24	-	69,46	7,00	85,320	-	-	58,67	6,50	61,890	-	10,79	23,430	-	-	-	2,225
11.04.15	24	-	69,31	7,00	92,590	-	-	59,43	6,50	64,400	-	9,88	28,190	-	-	-	2,519
12.04.15	24	-	67,74	7,00	95,020	-	-	58,55	6,50	65,820	-	9,19	29,200	-	-	-	2,512
13.04.15	24	-	67,20	7,00	88,170	-	-	57,49	6,50	64,580	-	9,71	23,590	-	-	-	2,146
14.04.15	24	-	67,35	7,00	86,470	-	-	57,45	6,50	62,780	-	9,90	23,690	-	-	-	2,153
15.04.15	24	-	67,56	7,00	84,920	-	-	57,14	6,50	60,190	-	10,42	24,730	-	-	-	2,230
16.04.15	24	-	67,06	7,00	83,540	-	-	56,87	6,50	59,830	-	10,19	23,710	-	-	-	2,139
17.04.15	24	-	67,49	7,00	83,500	-	-	57,07	6,50	59,490	-	10,42	24,010	-	-	-	2,175
18.04.15	24	-	66,10	7,00	84,210	-	-	56,05	6,50	57,800	-	10,05	26,410	-	-	-	2,265
19.04.15	24	-	68,11	7,00	90,660	-	-	57,80	6,50	56,910	-	10,31	33,750	-	-	-	2,807
20.04.15	24	-	67,71	7,00	80,050	-	-	56,78	6,50	57,620	-	10,93	22,430	-	-	-	2,085
21.04.15	24	-	67,89	7,00	85,420	-	-	57,53	6,50	59,950	-	10,36	25,470	-	-	-	2,283
22.04.15	24	-	68,39	7,00	87,010	-	-	58,24	6,50	63,870	-	10,15	23,140	-	-	-	2,162
Среднее	24,00	-	67,96	7,00	84,205	-	-	57,23	6,50	58,718	-	10,73	25,487	-	-	-	2,292
Итого	744,0	-	-	-	2610,360	0,000	-	-	-	1820,270	0,000	-	790,090	0,00	0,00	0,00	71,07

Ориентировочно до конца месяца(+)

679,303

474,823

204,480

18,19

Корректировка за прошлый месяц (-)

747,797

513,939

233,859

20,86

**Итого за апрель 2015 :**

2541,866

1781,154

760,711

68,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 07:00	127035,770	-	22867,000	-	-	-	6666,683	
23.04.15 05:00	129644,070	-	24685,590	-	-	-	6737,658	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТОВ 4.04.2015  
 Дата \_\_\_\_\_