

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $Gот=$   $Gвент.=$   $Gтех.пот.=$   $Gгвс=$   $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки:  $Gот.ф.=$  т/сут  $Gгвс.ф.=$  т/сут  $Qот.ф.=$  Гкал/мес  $Qот.ср.ф.=$  Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	58,46	10,20	221,830	-	-	40,67	5,60	212,550	-	17,79	9,280	0,00	0,00	0,00	4,336
24.03.15	24	-	58,70	10,20	222,810	-	-	41,01	5,60	213,570	-	17,69	9,240	0,00	0,00	0,00	4,336
25.03.15	24	-	58,80	10,20	222,570	-	-	40,87	5,60	213,340	-	17,93	9,230	0,00	0,00	0,00	4,380
26.03.15	24	-	59,52	10,20	222,270	-	-	41,12	5,60	213,040	-	18,40	9,230	0,00	0,00	0,00	4,482
27.03.15	24	-	59,34	10,20	221,860	-	-	41,27	5,60	212,690	-	18,07	9,170	0,00	0,00	0,00	4,399
28.03.15	24	-	57,53	10,20	221,420	-	-	40,94	5,60	212,520	-	16,59	8,900	0,00	0,00	0,00	4,053
29.03.15	24	-	55,27	10,20	222,720	-	-	39,96	5,60	213,860	-	15,31	8,860	0,00	0,00	0,00	3,779
30.03.15	24	-	55,02	10,20	226,930	-	-	39,66	5,60	217,850	-	15,36	9,080	0,00	0,00	0,00	3,857
31.03.15	24	-	57,07	10,20	229,900	-	-	40,93	5,60	221,010	-	16,14	8,890	0,00	0,00	0,00	4,088
01.04.15	24	-	57,13	10,20	228,780	-	-	41,02	5,60	222,220	-	16,11	6,560	0,00	0,00	0,00	3,968
02.04.15	24	-	56,85	10,20	225,320	-	-	40,62	5,60	224,260	-	16,23	1,060	0,00	0,00	0,00	3,713
03.04.15	24	-	57,43	10,20	223,960	-	-	40,88	5,60	223,110	-	16,55	0,850	0,00	0,00	0,00	3,756
04.04.15	24	-	56,50	10,20	223,890	-	-	40,27	5,60	223,020	-	16,23	0,870	0,00	0,00	0,00	3,684
05.04.15	24	-	56,10	10,20	223,960	-	-	40,11	5,60	223,050	-	15,99	0,910	0,00	0,00	0,00	3,631
06.04.15	24	-	57,22	10,20	224,840	-	-	40,76	5,60	223,900	-	16,46	0,940	0,00	0,00	0,00	3,752
07.04.15	24	-	58,56	10,20	207,260	-	-	40,66	5,60	206,400	-	17,90	0,860	0,00	0,00	0,00	3,757
08.04.15	24	-	59,01	10,20	229,920	-	-	42,15	5,60	229,020	-	16,86	0,900	0,00	0,00	0,00	3,928
09.04.15	24	-	57,45	10,20	229,960	-	-	41,54	5,60	228,900	-	15,91	1,060	0,00	0,00	0,00	3,716
10.04.15	24	-	57,75	10,20	230,900	-	-	41,87	5,60	229,780	-	15,88	1,120	0,00	0,00	0,00	3,731
11.04.15	24	-	54,79	10,20	231,150	-	-	40,69	5,60	230,260	-	14,10	0,890	0,00	0,00	0,00	3,308
12.04.15	24	-	48,58	10,20	231,310	-	-	37,50	5,60	230,370	-	11,08	0,940	0,00	0,00	0,00	2,612
13.04.15	24	-	49,93	10,20	230,990	-	-	38,11	5,60	229,950	-	11,82	1,040	0,00	0,00	0,00	2,782
14.04.15	24	-	52,76	10,20	231,200	-	-	39,11	5,60	230,200	-	13,65	1,000	0,00	0,00	0,00	3,210
15.04.15	24	-	58,66	10,20	228,500	-	-	41,98	5,60	227,620	-	16,68	0,880	0,00	0,00	0,00	3,863
16.04.15	24	-	57,96	10,20	227,080	-	-	41,71	5,60	226,090	-	16,25	0,990	0,00	0,00	0,00	3,745
17.04.15	24	-	56,86	10,20	224,690	-	-	40,91	5,60	223,790	-	15,95	0,900	0,00	0,00	0,00	3,633
18.04.15	24	-	55,32	10,20	227,510	-	-	40,07	5,60	226,590	-	15,25	0,920	0,00	0,00	0,00	3,523
19.04.15	24	-	59,02	10,20	226,770	-	-	41,75	5,60	223,950	-	17,27	2,820	0,00	0,00	0,00	4,053
20.04.15	24	-	59,44	10,20	225,310	-	-	42,12	5,60	224,410	-	17,32	0,900	0,00	0,00	0,00	3,953
21.04.15	24	-	55,08	10,20	226,200	-	-	40,23	5,60	225,210	-	14,85	0,990	0,00	0,00	0,00	3,411
22.04.15	24	-	49,85	10,20	227,620	-	-	37,74	5,60	226,590	-	12,11	1,030	0,00	0,00	0,00	2,810
Среднее	24,00	-	56,51	10,20	225,788	-	-	40,59	5,60	222,230	-	15,93	3,558	-	-	-	3,750
Итого	744,0	-	-	-	6999,430	0,000	-	-	-	6889,120	0,000	-	110,310	0,00	0,00	0,00	116,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

1811,634

1801,863

9,771

28,72

Корректировка за прошлый месяц (-)

2024,730

1941,081

83,649

35,74

**Итого за апрель 2015 :**

6786,334

6749,901

36,433

109,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 10:00	49683,540	-	47207,700	-	0,000	0,000	1021,490	
23.04.15 05:00	56637,950	-	54055,520	-	0,000	0,000	1136,459	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

\_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

\_\_\_\_\_ филиала «Невский» ОАО «ГКК-Г»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АБТА допуска УУ  
 Дата: \_\_\_\_\_ **29.04.2015**