

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48809

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	58,39	10,20	162,140	-	-	43,68	5,60	161,800	-	14,71	0,340	0,00	0,00	0,00	2,412
24.03.15	24	-	58,65	10,20	162,870	-	-	43,96	5,60	162,520	-	14,69	0,350	0,00	0,00	0,00	2,419
25.03.15	24	-	58,75	10,20	162,670	-	-	43,91	5,60	162,310	-	14,84	0,360	0,00	0,00	0,00	2,440
26.03.15	24	-	59,47	10,20	162,450	-	-	44,24	5,60	162,080	-	15,23	0,370	0,00	0,00	0,00	2,500
27.03.15	24	-	59,29	10,20	162,110	-	-	44,23	5,60	161,790	-	15,06	0,320	0,00	0,00	0,00	2,466
28.03.15	24	-	57,47	10,20	161,820	-	-	43,41	5,60	161,450	-	14,06	0,370	0,00	0,00	0,00	2,301
29.03.15	24	-	55,21	10,20	159,710	-	-	42,23	5,60	157,300	-	12,98	2,410	0,00	0,00	0,00	2,239
30.03.15	24	-	54,92	10,20	163,160	-	-	41,98	5,60	165,400	-	12,94	-2,240	0,00	0,00	0,00	2,139
31.03.15	24	-	57,01	10,20	168,180	-	-	43,46	5,60	167,820	-	13,55	0,360	0,00	0,00	0,00	2,307
01.04.15	24	-	57,07	10,20	167,350	-	-	43,60	5,60	166,980	-	13,47	0,370	0,00	0,00	0,00	2,282
02.04.15	24	-	56,79	10,20	164,900	-	-	43,26	5,60	164,550	-	13,53	0,350	0,00	0,00	0,00	2,256
03.04.15	24	-	57,37	10,20	163,910	-	-	43,64	5,60	163,570	-	13,73	0,340	0,00	0,00	0,00	2,276
04.04.15	24	-	56,44	10,20	163,840	-	-	43,08	5,60	163,480	-	13,36	0,360	0,00	0,00	0,00	2,212
05.04.15	24	-	56,04	10,20	163,870	-	-	42,84	5,60	163,510	-	13,20	0,360	0,00	0,00	0,00	2,190
06.04.15	24	-	57,17	10,20	164,540	-	-	43,59	5,60	164,200	-	13,58	0,340	0,00	0,00	0,00	2,259
07.04.15	24	-	58,54	10,20	151,590	-	-	43,57	5,60	151,220	-	14,97	0,370	0,00	0,00	0,00	2,296
08.04.15	24	-	58,95	10,20	167,990	-	-	44,97	5,60	167,550	-	13,98	0,440	0,00	0,00	0,00	2,379
09.04.15	24	-	57,39	10,20	167,940	-	-	44,21	5,60	167,580	-	13,18	0,360	0,00	0,00	0,00	2,240
10.04.15	24	-	57,70	10,20	168,620	-	-	44,47	5,60	168,240	-	13,23	0,380	0,00	0,00	0,00	2,257
11.04.15	24	-	54,68	10,20	168,780	-	-	43,12	5,60	168,450	-	11,56	0,330	0,00	0,00	0,00	1,976
12.04.15	24	-	48,50	10,20	168,820	-	-	39,32	5,60	168,580	-	9,18	0,240	0,00	0,00	0,00	1,571
13.04.15	24	-	49,83	10,20	168,630	-	-	40,13	5,60	168,390	-	9,70	0,240	0,00	0,00	0,00	1,655
14.04.15	24	-	52,72	10,20	168,820	-	-	41,53	5,60	168,530	-	11,19	0,290	0,00	0,00	0,00	1,909
15.04.15	24	-	58,62	10,20	166,910	-	-	44,94	5,60	166,500	-	13,68	0,410	0,00	0,00	0,00	2,311
16.04.15	24	-	57,90	10,20	165,840	-	-	44,61	5,60	165,470	-	13,29	0,370	0,00	0,00	0,00	2,231
17.04.15	24	-	56,81	10,20	164,000	-	-	43,79	5,60	163,750	-	13,02	0,250	0,00	0,00	0,00	2,157
18.04.15	24	-	55,28	10,20	166,160	-	-	42,77	5,60	165,810	-	12,51	0,350	0,00	0,00	0,00	2,105
19.04.15	24	-	59,00	10,20	164,250	-	-	44,79	5,60	163,870	-	14,21	0,380	0,00	0,00	0,00	2,361
20.04.15	24	-	59,40	10,20	164,560	-	-	45,16	5,60	164,140	-	14,24	0,420	0,00	0,00	0,00	2,373
21.04.15	24	-	55,00	10,20	165,180	-	-	42,77	5,60	164,870	-	12,23	0,310	0,00	0,00	0,00	2,044
22.04.15	24	-	49,76	10,20	166,110	-	-	39,74	5,60	165,840	-	10,02	0,270	0,00	0,00	0,00	1,686
Среднее	24,00	-	56,46	10,20	164,765	-	-	43,26	5,60	164,437	-	13,20	0,328	-	-	-	2,202
Итого	744,0				5107,720	0,000				5097,550	0,000		10,170	0,00	0,00	0,00	68,25

Ориентировочно до конца месяца(+) 1321,257 1318,571 2,686 17,09  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1479,921 1476,604 3,317 19,55  
**Итого за апрель 2015 :** 4949,056 4939,517 9,539 65,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 07:00	135599,150	-	131837,660	-	0,000	0,000	2635,311	
23.04.15 05:00	140687,230	-	136915,640	-	0,000	0,000	2703,107	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ООО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТ допоска УУ

29.04.2015