

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $M2(h1-h2)+Mr(h1-hx)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м}$ Фактические нагрузки:  $G_{от \phi.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс \phi.} = \text{т/сут}$   $Q_{от \phi.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от \phi.} = \text{Гкал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	58,47	10,20	257,080	-	-	42,29	5,60	254,250	-	16,18	2,830	0,00	0,00	0,00	4,297
24.03.15	24	-	58,91	10,20	258,230	-	-	42,65	5,60	255,440	-	16,26	2,790	0,00	0,00	0,00	4,333
25.03.15	24	-	58,95	10,20	257,820	-	-	42,54	5,60	254,950	-	16,41	2,870	0,00	0,00	0,00	4,370
26.03.15	24	-	59,63	10,20	257,420	-	-	42,77	5,60	254,600	-	16,86	2,820	0,00	0,00	0,00	4,477
27.03.15	24	-	59,44	10,20	256,960	-	-	42,73	5,60	254,160	-	16,71	2,800	0,00	0,00	0,00	4,431
28.03.15	24	-	57,59	10,20	256,360	-	-	42,01	5,60	253,540	-	15,58	2,820	0,00	0,00	0,00	4,127
29.03.15	24	-	55,23	10,20	247,250	-	-	40,81	5,60	247,490	-	14,42	-0,240	0,00	0,00	0,00	3,717
30.03.15	24	-	55,20	10,20	252,920	-	-	40,78	5,60	260,410	-	14,42	-7,490	0,00	0,00	0,00	3,780
31.03.15	24	-	57,20	10,20	267,200	-	-	42,08	5,60	264,340	-	15,12	2,860	0,00	0,00	0,00	4,178
01.04.15	24	-	57,24	10,20	265,720	-	-	42,23	5,60	262,820	-	15,01	2,900	0,00	0,00	0,00	4,129
02.04.15	24	-	56,97	10,20	261,770	-	-	41,89	5,60	258,860	-	15,08	2,910	0,00	0,00	0,00	4,085
03.04.15	24	-	57,61	10,20	260,380	-	-	42,19	5,60	257,470	-	15,42	2,910	0,00	0,00	0,00	4,155
04.04.15	24	-	56,54	10,20	260,280	-	-	41,62	5,60	257,400	-	14,92	2,880	0,00	0,00	0,00	4,020
05.04.15	24	-	56,19	10,20	260,320	-	-	41,44	5,60	257,430	-	14,75	2,890	0,00	0,00	0,00	3,974
06.04.15	24	-	57,36	10,20	261,440	-	-	42,27	5,60	258,600	-	15,09	2,840	0,00	0,00	0,00	4,081
07.04.15	24	-	58,73	10,20	240,900	-	-	42,17	5,60	238,270	-	16,56	2,630	0,00	0,00	0,00	4,119
08.04.15	24	-	59,14	10,20	266,580	-	-	43,56	5,60	263,600	-	15,58	2,980	0,00	0,00	0,00	4,298
09.04.15	24	-	57,53	10,20	266,580	-	-	42,80	5,60	263,650	-	14,73	2,930	0,00	0,00	0,00	4,067
10.04.15	24	-	57,91	10,20	267,670	-	-	43,26	5,60	264,750	-	14,65	2,920	0,00	0,00	0,00	4,064
11.04.15	24	-	54,44	10,20	267,870	-	-	41,73	5,60	265,000	-	12,71	2,870	0,00	0,00	0,00	3,539
12.04.15	24	-	48,76	10,20	268,000	-	-	38,66	5,60	265,180	-	10,10	2,820	0,00	0,00	0,00	2,837
13.04.15	24	-	49,91	10,20	267,690	-	-	39,11	5,60	264,860	-	10,80	2,830	0,00	0,00	0,00	3,023
14.04.15	24	-	53,21	10,20	267,740	-	-	40,48	5,60	264,840	-	12,73	2,900	0,00	0,00	0,00	3,542
15.04.15	24	-	58,86	10,20	264,670	-	-	43,27	5,60	261,680	-	15,59	2,990	0,00	0,00	0,00	4,270
16.04.15	24	-	58,00	10,20	262,810	-	-	42,97	5,60	259,940	-	15,03	2,870	0,00	0,00	0,00	4,090
17.04.15	24	-	56,84	10,20	260,260	-	-	42,25	5,60	257,430	-	14,59	2,830	0,00	0,00	0,00	3,933
18.04.15	24	-	55,58	10,20	263,730	-	-	41,58	5,60	260,840	-	14,00	2,890	0,00	0,00	0,00	3,830
19.04.15	24	-	59,26	10,20	260,600	-	-	43,32	5,60	257,710	-	15,94	2,890	0,00	0,00	0,00	4,295
20.04.15	24	-	59,49	10,20	261,050	-	-	43,61	5,60	258,140	-	15,88	2,910	0,00	0,00	0,00	4,288
21.04.15	24	-	54,81	10,20	262,040	-	-	41,40	5,60	259,230	-	13,41	2,810	0,00	0,00	0,00	3,645
22.04.15	24	-	49,83	10,20	263,530	-	-	38,75	5,60	260,710	-	11,08	2,820	0,00	0,00	0,00	3,045
Среднее	24,00	-	56,61	10,20	261,060	-	-	41,91	5,60	258,632	-	14,70	2,428	-	-	-	3,969
Итого	744,0				8092,870	0,000				8017,590	0,000		75,280	0,00	0,00	0,00	123,04

Ориентировочно до конца месяца(+) 2096,023

2073,143

22,880

31,00

Корректировка за прошлый месяц (-) 2778,043

2748,343

29,700

36,74

**Итого за апрель 2015 :** 7410,850

7342,390

68,460

117,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 09:00	53581,500	-	52778,410	-	0,000	0,000	886,877	
23.04.15 16:00	61754,350	-	60875,150	-	0,000	0,000	1010,548	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

Гкал  
Гкал

**ЗАО "ДомТелеком"**  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «ТГК-»  
 Филиал «ТГК-»  
 Отдел учета и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата: 29.04.2015