

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14723

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Подающий тр. ПРЭМ-1 50

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн.тр. ПРЭМ-1 50

КТПТР-05

тр-д. ГВС ПРЭМ-1 50

КТПТР-05

тр.цирк. ГВС ПРЭМ-1 32

КТПТР-05

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Qгвс=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $Gот=$   $Gвент.=$   $Gтех.пот.=$   $Gгвс=$   $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки:  $Gот ф.= т/сут$   $Gгвс ф.= т/сут$   $Qот.ф.= Гкал/мес$   $Qот.ср.ф.= Гкал/сут$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	65,00	9,20	130,907	-	-	45,24	4,60	129,489	-	19,76	1,418	-	-	-	2,662
24.03.15	24	-	59,67	9,20	131,613	-	-	43,03	4,60	130,242	-	16,64	1,371	-	-	-	2,260
25.03.15	24	-	62,22	9,20	131,181	-	-	43,73	4,60	129,812	-	18,49	1,369	-	-	-	2,495
26.03.15	24	-	67,41	9,20	116,982	-	-	45,17	4,60	115,644	-	22,24	1,338	-	-	-	2,672
27.03.15	24	-	60,19	9,20	130,997	-	-	43,15	4,60	129,748	-	17,04	1,250	-	-	-	2,297
28.03.15	24	-	54,83	9,20	129,980	-	-	40,31	4,60	128,806	-	14,52	1,174	-	-	-	1,946
29.03.15	24	-	54,34	9,20	131,257	-	-	40,05	4,60	130,101	-	14,30	1,155	-	-	-	1,934
30.03.15	24	-	57,83	9,20	129,661	-	-	41,45	4,60	128,547	-	16,38	1,114	-	-	-	2,181
31.03.15	24	-	60,39	9,20	131,885	-	-	43,36	4,60	130,788	-	17,04	1,097	-	-	-	2,305
01.04.15	24	-	56,81	9,20	128,939	-	-	41,31	4,60	127,740	-	15,49	1,199	-	-	-	2,058
02.04.15	24	-	58,03	9,20	129,610	-	-	41,97	4,60	128,404	-	16,06	1,206	-	-	-	2,143
03.04.15	24	-	59,53	9,20	131,730	-	-	43,11	4,60	130,498	-	16,42	1,232	-	-	-	2,227
04.04.15	24	-	58,27	9,20	131,305	-	-	42,09	4,60	130,074	-	16,18	1,231	-	-	-	2,187
05.04.15	24	-	60,08	9,20	130,478	-	-	43,11	4,60	129,279	-	16,97	1,199	-	-	-	2,277
06.04.15	24	-	61,14	9,20	132,327	-	-	43,92	4,60	131,119	-	17,22	1,208	-	-	-	2,343
07.04.15	24	-	59,02	9,20	132,188	-	-	42,99	4,60	131,134	-	16,03	1,054	-	-	-	2,176
08.04.15	24	-	57,95	9,20	132,832	-	-	42,53	4,60	131,887	-	15,42	0,945	-	-	-	2,099
09.04.15	24	-	56,90	9,20	133,888	-	-	42,23	4,60	132,982	-	14,67	0,907	-	-	-	2,013
10.04.15	24	-	54,32	9,20	133,632	-	-	40,97	4,60	132,738	-	13,35	0,894	-	-	-	1,832
11.04.15	24	-	50,01	9,20	132,378	-	-	38,59	4,60	131,526	-	11,42	0,852	-	-	-	1,556
12.04.15	24	-	48,04	9,20	132,360	-	-	37,55	4,60	131,582	-	10,49	0,778	-	-	-	1,429
13.04.15	24	-	48,69	9,20	133,056	-	-	37,86	4,60	132,279	-	10,82	0,777	-	-	-	1,480
14.04.15	24	-	52,42	9,20	134,920	-	-	39,58	4,60	134,094	-	12,84	0,826	-	-	-	1,775
15.04.15	24	-	56,80	9,20	135,732	-	-	41,90	4,60	134,816	-	14,90	0,916	-	-	-	2,072
16.04.15	24	-	58,19	9,20	136,484	-	-	42,87	4,60	135,502	-	15,31	0,982	-	-	-	2,144
17.04.15	24	-	57,17	9,20	132,863	-	-	41,88	4,60	131,872	-	15,29	0,991	-	-	-	2,085
18.04.15	24	-	59,36	9,20	135,192	-	-	42,95	4,60	134,201	-	16,41	0,991	-	-	-	2,272
19.04.15	24	-	62,04	9,20	135,140	-	-	44,31	4,60	134,144	-	17,73	0,996	-	-	-	2,452
20.04.15	24	-	60,20	9,20	135,794	-	-	43,55	4,60	134,820	-	16,65	0,974	-	-	-	2,314
21.04.15	24	-	57,31	9,20	135,058	-	-	42,00	4,60	134,157	-	15,31	0,901	-	-	-	2,117
22.04.15	24	-	52,84	9,20	134,117	-	-	39,96	4,60	133,331	-	12,88	0,785	-	-	-	1,769
Среднее	24,00	-	57,65	9,20	132,080	-	-	42,02	4,60	131,011	-	15,62	1,069	-	-	-	2,115
Итого	744,0	-	-	-	4094,487	0,000	-	-	-	4061,356	0,000	-	33,130	0,00	0,00	0,00	65,57

Ориентировочно до конца месяца(+)

1079,596

1072,031

7,565

17,32

Корректировка за прошлый месяц (-)

1185,608

1174,043

11,566

18,64

**Итого за апрель 2015 :**

3988,475

3959,345

29,130

64,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.15 07:00	48252,009	-	48091,767	-	-	-	1004,630	
23.04.15 04:00	52330,604	-	52137,566	-	-	-	1069,608	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по вводу тепловых точек  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения 29.04.2015