

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001568
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Qгвс=m3*(h3-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.15	24	-	58,30	8,80	304,782	-	-	43,96	6,00	303,095	-	14,34	1,687	0,00	0,00	0,00	4,463
24.03.15	24	-	58,55	8,80	306,070	-	-	44,30	6,00	304,371	-	14,25	1,700	0,00	0,00	0,00	4,454
25.03.15	24	-	58,64	8,80	305,676	-	-	44,28	6,00	304,050	-	14,36	1,626	0,00	0,00	0,00	4,481
26.03.15	24	-	59,36	8,80	305,167	-	-	44,86	6,00	303,487	-	14,49	1,679	0,00	0,00	0,00	4,517
27.03.15	24	-	59,18	8,80	304,580	-	-	44,91	6,00	302,920	-	14,27	1,660	0,00	0,00	0,00	4,439
28.03.15	24	-	57,38	8,80	304,139	-	-	44,07	6,00	302,484	-	13,30	1,655	0,00	0,00	0,00	4,137
29.03.15	24	-	55,13	8,80	301,918	-	-	42,74	6,00	295,280	-	12,39	6,637	0,00	0,00	0,00	4,042
30.03.15	24	-	54,85	8,80	312,327	-	-	42,31	6,00	304,804	-	12,53	7,523	0,00	0,00	0,00	4,251
31.03.15	24	-	56,91	8,80	316,129	-	-	43,89	6,00	312,843	-	13,02	1,758	0,00	0,00	0,00	4,191
01.04.15	24	-	56,98	8,80	314,602	-	-	43,96	6,00	312,843	-	13,02	1,758	0,00	0,00	0,00	4,191
02.04.15	24	-	56,69	8,80	310,051	-	-	43,60	6,00	308,321	-	13,09	1,729	0,00	0,00	0,00	4,151
03.04.15	24	-	57,27	8,80	308,158	-	-	43,92	6,00	306,441	-	13,35	1,716	0,00	0,00	0,00	4,208
04.04.15	24	-	56,35	8,80	308,081	-	-	43,23	6,00	306,377	-	13,12	1,704	0,00	0,00	0,00	4,132
05.04.15	24	-	55,94	8,80	308,179	-	-	43,01	6,00	306,477	-	12,93	1,703	0,00	0,00	0,00	4,075
06.04.15	24	-	57,06	8,80	309,372	-	-	43,75	6,00	307,607	-	13,31	1,765	0,00	0,00	0,00	4,213
07.04.15	24	-	58,41	8,80	285,236	-	-	43,75	6,00	283,587	-	14,66	1,648	0,00	0,00	0,00	4,271
08.04.15	24	-	58,86	8,80	315,840	-	-	45,27	6,00	313,948	-	13,59	1,892	0,00	0,00	0,00	4,396
09.04.15	24	-	57,31	8,80	315,861	-	-	44,45	6,00	314,012	-	12,86	1,849	0,00	0,00	0,00	4,163
10.04.15	24	-	57,61	8,80	317,106	-	-	44,79	6,00	315,253	-	12,81	1,853	0,00	0,00	0,00	4,165
11.04.15	24	-	54,63	8,80	317,627	-	-	43,36	6,00	315,765	-	11,28	1,863	0,00	0,00	0,00	3,681
12.04.15	24	-	48,43	8,80	318,107	-	-	39,56	6,00	316,335	-	8,86	1,772	0,00	0,00	0,00	2,907
13.04.15	24	-	49,78	8,80	317,659	-	-	40,31	6,00	315,859	-	9,47	1,800	0,00	0,00	0,00	3,098
14.04.15	24	-	52,58	8,80	315,652	-	-	41,61	6,00	313,904	-	10,97	1,748	0,00	0,00	0,00	3,554
15.04.15	24	-	58,52	8,80	309,303	-	-	44,95	6,00	307,521	-	13,56	1,782	0,00	0,00	0,00	4,294
16.04.15	24	-	57,81	8,80	307,714	-	-	44,59	6,00	305,901	-	13,22	1,813	0,00	0,00	0,00	4,166
17.04.15	24	-	56,72	8,80	304,905	-	-	43,73	6,00	303,185	-	12,99	1,719	0,00	0,00	0,00	4,052
18.04.15	24	-	55,16	8,80	308,746	-	-	42,78	6,00	306,993	-	12,38	1,753	0,00	0,00	0,00	3,916
19.04.15	24	-	58,88	8,80	305,053	-	-	44,80	6,00	303,271	-	14,08	1,781	0,00	0,00	0,00	4,394
20.04.15	24	-	59,29	8,80	305,605	-	-	45,15	6,00	303,817	-	14,14	1,788	0,00	0,00	0,00	4,421
21.04.15	24	-	54,93	8,80	306,996	-	-	42,83	6,00	305,187	-	12,10	1,809	0,00	0,00	0,00	3,809
22.04.15	24	-	49,69	8,80	309,055	-	-	39,84	6,00	307,263	-	9,85	1,792	0,00	0,00	0,00	3,133
Среднее	24,00	-	56,36	8,80	309,022	-	-	43,50	6,00	306,927	-	12,86	2,096	-	-	-	4,077
Итого	744,0	-	-	-	9579,693	0,000	-	-	-	9514,725	0,000	-	64,968	0,00	0,00	0,00	126,39

Ориентировочно до конца месяца(+)	2454,942	2440,707	14,235	31,88
Корректировка за прошлый месяц (-)	2782,627	2766,724	15,903	36,39
Итого за апрель 2015 :	9252,008	9188,707	63,300	121,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}$ = _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 филиал «Теплосеть» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНУЖЕНО УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 29.04.2015