

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Договор: Строит.Адрес: Седова 101
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-943 № 06079	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-(С)-0415.txt	Режим (схема): 0;7	Приборы УУТЭ поверены до _____	Тех, гр.С= 2,92
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: тр.подпитки(V5): расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05 Термопреобр.: КТПТР-05 Термопреобр.: ТПТ-15-2 Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот=0,336 Qтех.гвс.ср= Got=100,8	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=0	Qтех.пот.= Qгвс.пот.=0 Gгвс.=0	

Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.03.15	24.00	*	123,91	100,56	23,35	73,60	47,05	26,55	7,30	3,60	2,78	22,58	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	-	71,77	0,00	1,62			4,40
25.03.15	24.00	*	71,24	71,43	-0,19	72,63	51,53	21,11	7,30	3,60	-0,10	25,00	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	-	63,93	0,00	1,60			1,50
26.03.15	24.00	*	124,28	99,39	24,89	74,25	55,02	19,23	7,30	3,60	2,06	23,66	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	-	72,50	0,00	1,72			3,78
27.03.15	24.00	*	122,11	99,89	22,23	73,99	46,79	27,20	7,30	3,60	2,83	21,52	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	71,63	0,00	1,54			4,37
28.03.15	24.00	*	123,86	100,57	23,29	73,53	47,55	25,98	7,30	3,60	2,75	22,62	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14	-	70,28	0,00	1,59			4,34
29.03.15	23.00	*	119,55	96,19	23,36	72,79	47,59	25,20	7,30	3,60	2,58	22,59	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	68,79	0,00	1,56			4,13
30.03.15	24.00	*	124,41	100,46	23,95	70,41	46,18	24,24	7,30	3,60	2,59	23,31	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	66,30	0,00	1,55			4,13
31.03.15	24.00	*	123,07	100,41	22,66	70,37	46,19	24,18	7,30	3,60	2,59	21,92	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	65,90	0,00	1,45			4,03
01.04.15	24.00	*	124,12	100,74	23,39	70,45	46,48	23,98	7,30	3,60	2,56	22,66	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	66,64	0,00	1,51			4,07
02.04.15	24.00	*	123,56	100,57	22,99	70,43	46,18	24,25	7,30	3,60	2,59	22,25	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	66,40	0,00	1,48			4,07
03.04.15	24.00	*	123,06	100,98	22,08	70,53	46,49	24,04	7,30	3,60	2,56	21,39	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	67,00	0,00	1,43			4,00
04.04.15	24.00	*	129,08	99,99	29,09	70,56	46,22	24,34	7,30	3,60	2,59	28,36	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	-	67,10	0,00	1,90			4,50
05.04.15	24.00	*	126,34	99,94	26,40	70,74	46,27	24,47	7,30	3,60	2,60	25,62	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	67,04	0,00	1,72			4,32
06.04.15	24.00	*	125,49	99,67	25,81	70,66	46,46	24,21	7,30	3,60	2,59	25,01	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52	-	66,30	0,00	1,66			4,25
07.04.15	24.00	*	121,30	99,95	21,35	70,38	46,51	23,87	7,30	3,60	2,53	20,52	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	66,54	0,00	1,37			3,90
08.04.15	24.00	*	124,24	100,12	24,13	68,89	45,81	23,08	7,30	3,60	2,46	23,32	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	65,47	0,00	1,53			3,98
09.04.15	24.00	*	116,99	93,26	23,73	68,49	44,72	23,77	7,30	3,60	2,34	22,95	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	65,72	0,00	1,51			3,85
10.04.15	24.00	*	124,79	100,16	24,63	68,26	45,69	22,57	7,30	3,60	2,39	22,90	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	-	65,37	0,00	1,56			3,95
11.04.15	24.00	*	126,11	99,27	26,84	65,80	44,58	21,22	7,30	3,60	2,25	26,12	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	-	62,58	0,00	1,64			3,88
12.04.15	24.00	*	125,81	99,58	26,23	66,01	45,20	20,81	7,30	3,60	2,18	25,82	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	-	63,11	0,00	1,63			3,81
13.04.15	24.00	*	123,21	100,39	22,82	65,69	45,03	20,67	7,30	3,60	2,15	22,67	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	63,01	0,00	1,43			3,58
14.04.15	24.00	*	123,76	100,14	23,62	65,91	44,65	21,25	7,30	3,60	2,21	23,49	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	-	63,16	0,00	1,49			3,70
15.04.15	24.00	*	123,70	100,43	23,27	65,99	44,25	21,74	7,30	3,60	2,25	23,22	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	63,70	0,00	1,48			3,73
16.04.15	24.00	*	122,25	100,01	22,24	66,05	44,18	21,87	7,30	3,60	2,26	22,12	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	63,42	0,00	1,40			3,67
17.04.15	24.00	*	123,11	99,86	23,26	66,63	44,40	22,23	7,30	3,60	2,33	22,66	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	-	64,03	0,00	1,45			3,78
18.04.15	24.00	*	125,17	100,01	25,16	68,11	45,22	22,89	7,30	3,60	2,44	24,07	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	-	65,20	0,00	1,57			4,01
19.04.15	24.00	*	124,82	99,84	24,98	68,37	45,23	23,14	7,30	3,60	2,47	24,01	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	64,86	0,00	1,56			4,03
20.04.15	24.00	*	125,94	100,06	25,88	68,65	45,46	23,18	7,30	3,60	2,48	24,87	0,00	0,00	25,36	0,00	25,36	-	65,17	0,00	1,62			4,11
21.04.15	24.00	*	117,61	101,63	15,98	69,28	52,94	16,34	7,30	3,60	1,77	15,15	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	-	66,53	0,00	1,01			2,78
22.04.15	24.00	*	99,06	96,29	2,77	82,50	80,50	2,00	7,30	3,60	0,24	2,23	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	-	84,17	0,00	0,19			0,43
23.04.15	24.00	*	121,07	98,73	22,34	70,00	47,68	22,32	7,30	3,60	2,28	22,52	-	-	22,98	-	22,98	-	66,79	-	1,49			3,77
Среднее	23,97	-	121,07	98,73	22,34	70,00	47,68	22,32	7,30	3,60	2,28	22,52	-	-	22,98	-	22,98	-	66,79	-	1,49			3,77
Итого	743,00		3753,03	3060,51	692,52						70,61	698,15	0,00	0,00	712,38	0,00	712,38	0,00			46,25	0,00	0,00	116,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	20072,45	20119,06	3951,65	0,00	4061,99	0,00	502,11	395,32	-
	23.04.15 21:00	23784,10	23142,07	4645,36	0,00	4769,89	0,00	618,02	351,34	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °С = -2,04 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,82** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **712,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для учета

ФУН "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 25/04 15 » г.

44,24