

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский з-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 8820.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 103
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
 Часовые и суточ. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(С)-0415.бт
 Режим (схема): 3001
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.:
 Преобр.давления: Тхв, гр.С = 2,92
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение Q общ.
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dГвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал		
24.03.15	24.00	-	89,41	74,45	14,96	72,53	40,63	31,90	7,00	5,00	2,41	14,48	-	-	14,81	-	14,81	-	72,36	-	1,05	-	-	3,46	
25.03.15	24.00	-	54,99	50,40	4,59	70,46	39,93	30,53	7,00	5,00	0,74	20,00	-	-	20,31	-	20,31	-	56,52	-	1,13	-	-	1,87	
26.03.15	24.00	-	96,38	78,17	18,21	73,12	40,68	32,44	7,00	5,00	2,60	17,46	-	-	17,86	-	17,86	-	72,94	-	1,27	-	-	3,87	
27.03.15	24.00	-	92,58	74,48	18,10	73,03	40,81	32,22	7,00	5,00	2,47	17,24	-	-	17,65	-	17,65	-	72,85	-	1,26	-	-	3,72	
28.03.15	24.00	-	92,32	73,17	19,15	72,56	40,99	31,57	7,00	5,00	2,38	18,32	-	-	18,76	-	18,76	-	72,40	-	1,33	-	-	3,70	
29.03.15	24.00	-	90,97	72,76	18,21	71,85	40,90	30,95	7,00	5,00	2,32	17,37	-	-	17,78	-	17,78	-	71,30	-	1,24	-	-	3,56	
30.03.15	24.00	-	92,08	73,27	18,81	69,50	39,64	29,86	7,00	5,00	2,24	18,02	-	-	18,41	-	18,41	-	69,51	-	1,26	-	-	3,50	
31.03.15	24.00	-	90,01	73,12	16,89	69,46	39,67	29,79	7,00	5,00	2,24	16,03	-	-	16,37	-	16,37	-	69,37	-	1,11	-	-	3,35	
01.04.15	24.00	-	91,02	73,62	17,40	69,55	40,05	29,50	7,00	5,00	2,23	16,62	-	-	16,96	-	16,96	-	69,40	-	1,15	-	-	3,38	
02.04.15	24.00	-	89,49	73,56	15,93	69,51	39,93	29,58	7,00	5,00	2,24	15,00	-	-	15,34	-	15,34	-	69,26	-	1,04	-	-	3,28	
03.04.15	24.00	-	91,26	73,86	17,40	69,63	39,83	29,80	7,00	5,00	2,26	16,61	-	-	16,97	-	16,97	-	69,56	-	1,16	-	-	3,41	
04.04.15	24.00	-	89,72	73,22	16,50	69,61	39,68	29,93	7,00	5,00	2,25	15,74	-	-	16,09	-	16,09	-	69,41	-	1,10	-	-	3,34	
05.04.15	24.00	-	91,78	72,67	19,11	69,82	39,70	30,12	7,00	5,00	2,25	18,35	-	-	18,77	-	18,77	-	69,69	-	1,28	-	-	3,53	
06.04.15	24.00	-	89,37	72,92	16,45	69,70	39,99	29,71	7,00	5,00	2,22	15,70	-	-	16,05	-	16,05	-	69,37	-	1,09	-	-	3,31	
07.04.15	24.00	-	90,05	73,35	16,70	69,46	40,06	29,40	7,00	5,00	2,21	15,96	-	-	16,31	-	16,31	-	69,24	-	1,11	-	-	3,32	
08.04.15	24.00	-	89,91	73,24	16,67	67,96	39,53	28,43	7,00	5,00	2,14	15,84	-	-	16,17	-	16,17	-	67,50	-	1,07	-	-	3,21	
09.04.15	24.00	-	84,23	66,26	17,97	67,62	38,04	29,58	7,00	5,00	2,02	17,14	-	-	17,49	-	17,49	-	67,53	-	1,16	-	-	3,21	
10.04.15	24.00	-	88,85	73,29	15,56	67,43	39,41	28,02	7,00	5,00	2,12	14,68	-	-	14,99	-	14,99	-	67,08	-	0,99	-	-	3,18	
11.04.15	24.00	-	91,73	72,18	19,55	64,98	38,55	26,43	7,00	5,00	1,97	18,67	-	-	19,07	-	19,07	-	64,78	-	1,21	-	-	3,10	
12.04.15	24.00	-	89,03	72,84	16,19	65,19	39,18	26,01	7,00	5,00	1,95	15,41	-	-	15,73	-	15,73	-	65,09	-	1,00	-	-	3,18	
13.04.15	24.00	-	90,02	73,55	16,47	64,92	39,17	25,75	7,00	5,00	1,95	15,67	-	-	15,96	-	15,96	-	64,77	-	1,01	-	-	2,95	
14.04.15	24.00	-	89,00	73,87	15,13	65,09	38,93	26,16	7,00	5,00	1,99	14,31	-	-	14,59	-	14,59	-	64,89	-	0,93	-	-	2,96	
15.04.15	24.00	-	90,52	73,74	16,78	65,17	38,53	26,64	7,00	5,00	2,03	15,91	-	-	16,19	-	16,19	-	65,02	-	1,03	-	-	2,92	
16.04.15	24.00	-	89,62	72,76	16,86	65,23	38,48	26,75	7,00	5,00	2,01	15,86	-	-	16,17	-	16,17	-	65,11	-	1,03	-	-	3,06	
17.04.15	24.00	-	89,42	73,04	16,38	65,78	38,59	27,19	7,00	5,00	2,05	15,45	-	-	15,75	-	15,75	-	65,71	-	1,02	-	-	3,05	
18.04.15	24.00	-	91,20	72,76	18,44	67,24	39,06	28,18	7,00	5,00	2,11	17,58	-	-	17,93	-	17,93	-	67,18	-	1,18	-	-	3,06	
19.04.15	24.00	-	93,74	72,25	21,49	67,50	39,05	28,45	7,00	5,00	2,12	20,61	-	-	21,02	-	21,02	-	67,38	-	1,39	-	-	3,29	
20.04.15	24.00	-	89,50	73,05	16,45	67,77	39,22	28,55	7,00	5,00	2,15	15,60	-	-	15,94	-	15,94	-	67,55	-	1,06	-	-	3,51	
21.04.15	24.00	-	87,60	77,35	10,25	68,32	40,16	28,16	7,00	5,00	2,24	9,43	-	-	9,61	-	9,61	-	67,67	-	0,64	-	-	3,20	
22.04.15	24.00	-	31,31	29,95	1,36	73,89	44,06	29,83	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,12	-	0,00	-	-	2,88	
23.04.15	24.00	-	87,24	71,11	16,13	68,80	39,75	29,05	7,00	5,00	2,10	15,84	-	-	16,17	-	16,17	-	66,49	-	1,08	-	-	0,99	
Среднее	24,00	-	87,24	71,11	16,13	68,80	39,75	29,05	7,00	5,00	2,10	15,84	-	-	16,17	-	16,17	-	66,49	-	1,08	-	-	3,17	
Итого	744,00	-	2704,35	2204,26	500,09						64,96	490,90	0,00	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	33,35	0,00	0,00	-	-	3,17	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Травм.ч
		24.03.15 15:00	41572,79	33012,98	8208,79	-	8398,31	-	1541,14	-
	23.04.15 18:00	44168,44	35122,15	8684,92	-	8884,43	-	1635,64	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 2,92 °C = -1,43 Гкал;
 96,88 Гкал;
 501,22 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 печать, подписание

ГУП "ТЭК СПб"
 "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04 » г.

31.02