

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / ЦЮ-ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник Обуховский э-д

Договор: Строит.Адрес: Седова 104
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦЮ-ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208342	Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0415.txt	Режим (схема): 3001	Приборы УУТЗ поверены до _____	Тхв, гр.С= 2,92
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	Термопреобр.: Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	Термопреобр.: Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	Термопреобр.: Преобр.давления:	
тр.цир.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	Термопреобр.: Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=	расходомер: Gmin= Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:	Термопреобр.: Преобр.давления:	
расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0				
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015				

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24.00	-	99,91	87,61	12,30	73,94	47,98	25,96	7,00	5,00	2,28	12,31	-	-	12,60	-	12,60	-	73,78	-	0,91	-	-	3,19
25.03.15	24.00	-	58,54	54,80	3,74	73,05	47,83	25,22	7,00	5,00	0,71	15,29	-	-	15,59	-	15,59	-	62,32	-	0,95	-	-	1,66
26.03.15	24.00	-	99,52	87,69	11,83	74,61	47,91	26,70	7,00	5,00	2,31	12,42	-	-	12,73	-	12,73	-	74,24	-	0,92	-	-	3,23
27.03.15	24.00	-	99,61	86,67	12,94	74,39	48,16	26,23	7,00	5,00	2,24	13,43	-	-	13,74	-	13,74	-	73,99	-	1,00	-	-	3,24
28.03.15	24.00	-	101,42	87,06	14,36	73,90	48,74	25,16	7,00	5,00	2,18	14,63	-	-	14,98	-	14,98	-	73,56	-	1,08	-	-	3,25
29.03.15	24.00	-	100,88	86,80	14,08	73,09	48,50	24,59	7,00	5,00	2,15	14,12	-	-	14,44	-	14,44	-	72,37	-	1,02	-	-	3,17
30.03.15	24.00	-	100,35	86,99	13,36	70,74	47,17	23,57	7,00	5,00	2,06	13,32	-	-	13,62	-	13,62	-	70,42	-	0,94	-	-	3,00
31.03.15	24.00	-	99,61	86,82	12,79	70,72	47,09	23,63	7,00	5,00	2,07	12,72	-	-	13,00	-	13,00	-	70,47	-	0,90	-	-	2,96
01.04.15	24.00	-	99,28	87,36	11,92	70,78	47,51	23,27	7,00	5,00	2,04	11,92	-	-	12,16	-	12,16	-	70,27	-	0,84	-	-	2,88
02.04.15	24.00	-	100,05	87,37	12,68	70,77	47,17	23,60	7,00	5,00	2,08	12,54	-	-	12,82	-	12,82	-	70,37	-	0,88	-	-	2,96
03.04.15	24.00	-	101,76	87,69	14,07	70,85	47,01	23,84	7,00	5,00	2,11	13,92	-	-	14,22	-	14,22	-	70,62	-	0,98	-	-	3,09
04.04.15	24.00	-	100,87	87,11	13,76	70,85	46,26	24,59	7,00	5,00	2,17	13,52	-	-	13,83	-	13,83	-	70,47	-	0,95	-	-	3,12
05.04.15	24.00	-	101,57	86,88	14,69	71,04	46,56	24,48	7,00	5,00	2,14	14,55	-	-	14,86	-	14,86	-	70,70	-	1,03	-	-	3,17
06.04.15	24.00	-	99,81	86,70	13,11	70,93	46,50	24,43	7,00	5,00	2,14	12,95	-	-	13,24	-	13,24	-	70,53	-	0,91	-	-	3,05
07.04.15	24.00	-	100,59	86,87	13,72	70,73	46,32	24,41	7,00	5,00	2,13	13,58	-	-	13,89	-	13,89	-	70,43	-	0,96	-	-	3,09
08.04.15	24.00	-	100,00	87,06	12,94	69,09	45,63	23,46	7,00	5,00	2,07	12,75	-	-	13,04	-	13,04	-	68,55	-	0,87	-	-	2,94
09.04.15	24.00	-	92,05	79,28	12,77	68,85	44,23	24,62	7,00	5,00	1,97	12,58	-	-	12,84	-	12,84	-	68,46	-	0,86	-	-	2,83
10.04.15	24.00	-	99,40	87,01	12,39	68,51	45,51	23,00	7,00	5,00	2,02	12,30	-	-	12,57	-	12,57	-	67,86	-	0,83	-	-	2,86
11.04.15	24.00	-	102,34	86,36	15,98	66,11	44,50	21,61	7,00	5,00	1,87	16,02	-	-	16,32	-	16,32	-	65,78	-	1,06	-	-	2,92
12.04.15	24.00	-	100,99	86,73	14,26	66,29	45,08	21,21	7,00	5,00	1,84	14,32	-	-	14,62	-	14,62	-	65,99	-	0,94	-	-	2,79
13.04.15	24.00	-	100,52	87,36	13,16	66,00	44,38	21,62	7,00	5,00	1,88	13,41	-	-	13,70	-	13,70	-	65,65	-	0,88	-	-	2,76
14.04.15	24.00	-	98,17	87,23	10,94	66,24	44,23	22,01	7,00	5,00	1,89	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	65,92	-	0,75	-	-	2,65
15.04.15	24.00	-	100,10	87,17	12,93	66,31	43,77	22,54	7,00	5,00	1,94	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	65,95	-	0,89	-	-	2,82
16.04.15	24.00	-	99,41	86,64	12,77	66,37	44,15	22,22	7,00	5,00	1,89	13,38	-	-	13,64	-	13,64	-	66,09	-	0,89	-	-	2,77
17.04.15	24.00	-	100,24	86,61	13,63	67,06	44,28	22,78	7,00	5,00	1,94	14,21	-	-	14,51	-	14,51	-	66,97	-	0,95	-	-	2,89
18.04.15	24.00	-	101,17	86,57	14,60	68,43	45,01	23,42	7,00	5,00	2,00	15,08	-	-	15,37	-	15,37	-	68,19	-	1,03	-	-	3,03
19.04.15	24.00	-	102,78	86,27	16,51	68,70	44,92	23,78	7,00	5,00	2,05	16,68	-	-	17,04	-	17,04	-	68,36	-	1,14	-	-	3,19
20.04.15	24.00	-	99,45	86,73	12,72	69,01	45,18	23,83	7,00	5,00	2,08	12,67	-	-	12,94	-	12,94	-	68,56	-	0,87	-	-	2,95
21.04.15	24.00	-	97,24	88,53	8,71	69,63	46,09	23,54	7,00	5,00	2,10	8,62	-	-	8,81	-	8,81	-	68,77	-	0,59	-	-	2,69
22.04.15	24.00	-	86,63	86,62	0,01	83,54	72,56	10,98	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	29,40	-	0,00	-	-	0,97
23.04.15	24.00	-	98,14	85,69	12,46	70,35	47,01	23,34	7,00	5,00	1,98	12,94	-	-	13,22	-	13,22	-	67,83	-	0,89	-	-	2,87
Среднее	24.00	-	98,14	85,69	12,46	70,35	47,01	23,34	7,00	5,00	1,98	12,94	-	-	13,22	-	13,22	-	67,83	-	0,89	-	-	2,87
Итого	744,00	-	3042,40	2656,28	386,13						61,27	401,04	0,00	0,00	409,70	0,00	409,70	0,00	27,70	-	0,00	0,00	-	88,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 09:00	17716,63	14788,38	2875,99	-	2951,63	-	68,76	-	-
	23.04.15 21:00	20703,81	17397,56	3268,33	-	3352,45	-	75,22	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

2,92 °C = -1,17 Гкал;
 87,80 Гкал;
 409,70 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергобыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04.15 »

26,53