

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / ЦЮ+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Стройт.Адрес: Седова 124
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦЮ+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 207115		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0415.bxt		Режим (схема): 3001		Приборы УУТЗ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,92	
Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=0	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0				
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015									

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплотр-е		
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал.	Гкал.	Гкал.	
24.03.15	24.00	-	154,09	135,71	18,38	73,57	48,23	25,34	7,00	5,00	3,34	19,68	-	-	20,15	-	20,15	-	73,68	-	1,45	-	-	4,80	
25.03.15	24.00	-	94,89	102,57	-7,68	72,70	48,12	24,58	7,00	5,00	0,43	23,27	-	-	23,77	-	23,77	-	66,30	-	1,54	-	-	1,98	
26.03.15	24.00	-	156,07	136,88	19,19	74,16	48,15	26,01	7,00	5,00	3,47	20,61	-	-	21,12	-	21,12	-	74,01	-	1,52	-	-	4,99	
27.03.15	24.00	-	153,28	132,30	20,98	74,02	48,02	26,00	7,00	5,00	3,35	22,34	-	-	22,88	-	22,88	-	73,78	-	1,65	-	-	5,00	
28.03.15	24.00	-	154,10	133,10	21,00	73,53	48,35	25,18	7,00	5,00	3,26	22,39	-	-	22,94	-	22,94	-	73,38	-	1,64	-	-	4,90	
29.03.15	24.00	-	155,51	132,38	23,13	72,77	48,11	24,66	7,00	5,00	3,18	24,56	-	-	25,15	-	25,15	-	72,21	-	1,77	-	-	4,95	
30.03.15	24.00	-	153,71	132,77	20,94	70,42	46,69	23,73	7,00	5,00	3,05	22,35	-	-	22,86	-	22,86	-	70,50	-	1,58	-	-	4,63	
31.03.15	24.00	-	151,06	132,71	18,35	70,39	46,75	23,64	7,00	5,00	3,05	19,68	-	-	20,12	-	20,12	-	70,41	-	1,38	-	-	4,43	
01.04.15	24.00	-	153,61	133,97	19,64	70,48	47,07	23,41	7,00	5,00	3,04	21,01	-	-	21,51	-	21,51	-	70,52	-	1,48	-	-	4,52	
02.04.15	24.00	-	153,09	134,98	18,11	70,44	47,01	23,43	7,00	5,00	3,07	19,54	-	-	19,99	-	19,99	-	70,31	-	1,38	-	-	4,44	
03.04.15	24.00	-	155,70	135,71	19,99	70,49	47,22	23,27	7,00	5,00	3,06	21,46	-	-	21,95	-	21,95	-	70,31	-	1,51	-	-	4,57	
04.04.15	24.00	-	155,20	134,72	20,48	70,54	46,99	23,55	7,00	5,00	3,08	21,92	-	-	22,39	-	22,39	-	70,39	-	1,54	-	-	4,62	
05.04.15	24.00	-	158,75	134,05	24,70	70,73	47,01	23,72	7,00	5,00	3,08	26,22	-	-	26,81	-	26,81	-	70,60	-	1,85	-	-	4,93	
06.04.15	24.00	-	154,87	133,89	20,98	70,62	47,13	23,49	7,00	5,00	3,05	22,46	-	-	22,97	-	22,97	-	70,39	-	1,58	-	-	4,63	
07.04.15	24.00	-	153,15	134,40	18,75	70,40	47,12	23,28	7,00	5,00	3,05	20,04	-	-	20,48	-	20,48	-	70,31	-	1,41	-	-	4,45	
08.04.15	24.00	-	153,53	134,61	18,92	68,82	46,51	22,31	7,00	5,00	2,92	20,25	-	-	20,67	-	20,67	-	68,52	-	1,39	-	-	4,31	
09.04.15	24.00	-	143,22	122,07	21,15	68,54	45,25	23,29	7,00	5,00	2,77	22,27	-	-	22,73	-	22,73	-	68,41	-	1,53	-	-	4,30	
10.04.15	24.00	-	155,86	134,45	21,41	68,25	46,31	21,94	7,00	5,00	2,85	22,94	-	-	23,43	-	23,43	-	67,99	-	1,56	-	-	4,41	
11.04.15	24.00	-	157,68	133,29	24,39	65,80	45,10	20,70	7,00	5,00	2,65	26,09	-	-	26,61	-	26,61	-	65,65	-	1,71	-	-	4,36	
12.04.15	24.00	-	155,63	129,90	25,73	65,98	45,47	20,51	7,00	5,00	2,86	22,89	-	-	23,33	-	23,33	-	65,90	-	1,51	-	-	4,37	
13.04.15	24.00	-	157,31	121,46	35,85	65,70	45,48	20,22	7,00	5,00	3,27	23,49	-	-	23,96	-	23,96	-	65,68	-	1,54	-	-	4,82	
14.04.15	24.00	-	153,41	134,60	18,81	65,90	45,47	20,43	7,00	5,00	2,63	20,63	-	-	21,03	-	21,03	-	65,78	-	1,36	-	-	3,99	
15.04.15	24.00	-	151,90	133,64	18,26	65,99	44,94	21,05	7,00	5,00	2,71	19,85	-	-	20,25	-	20,25	-	65,87	-	1,31	-	-	4,02	
16.04.15	24.00	-	154,21	132,90	21,31	66,04	44,73	21,31	7,00	5,00	2,72	23,13	-	-	23,59	-	23,59	-	65,93	-	1,53	-	-	4,24	
17.04.15	24.00	-	151,69	133,07	18,62	66,70	44,83	21,87	7,00	5,00	2,78	20,47	-	-	20,89	-	20,89	-	66,88	-	1,37	-	-	4,15	
18.04.15	24.00	-	156,72	132,99	23,73	68,09	45,47	22,62	7,00	5,00	2,89	25,55	-	-	26,10	-	26,10	-	68,04	-	1,74	-	-	4,63	
19.04.15	24.00	-	155,62	132,16	23,46	68,36	45,45	22,91	7,00	5,00	2,92	25,20	-	-	25,73	-	25,73	-	68,23	-	1,72	-	-	4,63	
20.04.15	24.00	-	152,52	133,32	19,20	68,67	45,67	23,00	7,00	5,00	2,96	20,88	-	-	21,32	-	21,32	-	68,50	-	1,43	-	-	4,39	
21.04.15	24.00	-	151,78	137,33	14,45	69,27	46,50	22,77	7,00	5,00	3,04	15,89	-	-	16,23	-	16,23	-	68,77	-	1,10	-	-	4,13	
22.04.15	24.00	-	143,06	141,31	1,75	82,84	72,67	10,17	7,00	5,00	1,46	1,98	-	-	2,04	-	2,04	-	74,69	-	0,15	-	-	1,61	
23.04.15	24.00	-	151,71	132,24	19,47	70,01	47,39	22,61	7,00	5,00	2,87	21,30	-	-	21,77	-	21,77	-	69,40	-	1,47	-	-	4,34	
Среднее	24.00	-	151,71	132,24	19,47	70,01	47,39	22,61	7,00	5,00	2,87	21,30	-	-	21,77	-	21,77	-	69,40	-	1,47	-	-	4,34	
Итого	744,00	-	4702,93	4099,48	603,45							88,84	660,34	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77	0,00			45,70	0,00	0,00	134,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 09:00	51972,04	44351,05	7829,74	-	8502,96	-	170,27	-	-
	23.04.15 21:00	56598,22	48378,23	8484,75	-	9172,26	-	1801,41	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,92 °C = -1,93 Гкал;

132,60 Гкал;

674,77 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

4377