

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: 8701.038.1
 Строит.Адрес: Седова 128
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208199	Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(С)-0415.хт	Режим (схема): 3001	Приборы УУТЭ поверены до _____	Тхв, гр.С= 2,92
Поданош.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр-д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 20 расходомер: расходомер:	Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,027 Gmin= Gmin=	Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 12 Gmax= Gmax=	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8				
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015				

Учет отопления (ТВ-1)																	Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.					
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.					
24.03.15	24.00	-	91,88	74,59	17,29	72,97	46,38	26,59	7,00	5,00	2,10	15,64	-	-	16,04	-	16,04	-	73,06	-	1,14	-	-	3,24					
25.03.15	24.00	-	57,85	44,98	12,87	69,69	45,96	23,73	7,00	5,00	0,91	18,45	-	-	18,74	-	18,74	-	57,44	-	1,06	-	-	1,97					
26.03.15	24.00	-	94,60	75,92	18,68	73,46	46,19	27,27	7,00	5,00	2,18	17,21	-	-	17,65	-	17,65	-	73,41	-	1,26	-	-	3,45					
27.03.15	24.00	-	90,25	72,33	17,92	73,40	46,21	27,19	7,00	5,00	2,07	16,57	-	-	16,96	-	16,96	-	73,27	-	1,22	-	-	3,28					
28.03.15	24.00	-	91,07	72,77	18,30	72,94	46,76	26,18	7,00	5,00	2,00	17,06	-	-	17,46	-	17,46	-	72,86	-	1,24	-	-	3,24					
29.03.15	24.00	-	89,82	72,39	17,43	72,17	46,66	25,51	7,00	5,00	1,95	16,17	-	-	16,55	-	16,55	-	71,59	-	1,16	-	-	3,11					
30.03.15	24.00	-	91,66	72,52	19,14	69,84	45,24	24,60	7,00	5,00	1,87	17,86	-	-	18,26	-	18,26	-	69,87	-	1,25	-	-	3,12					
31.03.15	24.00	-	90,43	72,51	17,92	69,82	45,22	24,60	7,00	5,00	1,87	16,66	-	-	17,03	-	17,03	-	69,88	-	1,16	-	-	3,04					
01.04.15	24.00	-	90,71	73,25	17,46	69,90	45,62	24,28	7,00	5,00	1,86	16,26	-	-	16,61	-	16,61	-	69,85	-	1,14	-	-	3,00					
02.04.15	24.00	-	90,14	73,86	16,28	69,86	45,55	24,31	7,00	5,00	1,88	15,08	-	-	15,41	-	15,41	-	69,75	-	1,05	-	-	2,94					
03.04.15	24.00	-	90,55	74,33	16,22	69,95	45,76	24,19	7,00	5,00	1,88	15,08	-	-	15,39	-	15,39	-	69,93	-	1,06	-	-	2,93					
04.04.15	24.00	-	92,07	73,73	18,34	69,97	45,46	24,51	7,00	5,00	1,90	17,12	-	-	17,50	-	17,50	-	69,86	-	1,20	-	-	3,09					
05.04.15	24.00	-	91,90	73,27	18,63	70,16	45,54	24,62	7,00	5,00	1,89	17,41	-	-	17,78	-	17,78	-	70,08	-	1,22	-	-	3,11					
06.04.15	24.00	-	89,83	73,24	16,59	70,07	45,84	24,23	7,00	5,00	1,86	15,39	-	-	15,74	-	15,74	-	69,97	-	1,08	-	-	2,94					
07.04.15	24.00	-	89,32	73,67	15,65	69,83	45,73	24,10	7,00	5,00	1,86	14,51	-	-	14,81	-	14,81	-	69,72	-	1,01	-	-	2,87					
08.04.15	24.00	-	88,88	72,97	15,91	68,30	45,02	23,28	7,00	5,00	1,84	13,96	-	-	14,23	-	14,23	-	68,08	-	0,95	-	-	2,79					
09.04.15	24.00	-	85,77	66,75	19,02	67,98	43,59	24,39	7,00	5,00	1,71	17,85	-	-	18,22	-	18,22	-	67,93	-	1,21	-	-	2,92					
10.04.15	24.00	-	91,85	73,50	18,35	67,74	44,89	22,85	7,00	5,00	1,76	17,21	-	-	17,55	-	17,55	-	67,50	-	1,16	-	-	2,92					
11.04.15	24.00	-	94,57	72,77	21,80	65,33	43,76	21,57	7,00	5,00	1,64	20,73	-	-	21,12	-	21,12	-	65,27	-	1,35	-	-	3,00					
12.04.15	24.00	-	91,67	73,58	18,09	65,51	44,48	21,03	7,00	5,00	1,61	17,10	-	-	17,44	-	17,44	-	65,48	-	1,12	-	-	2,73					
13.04.15	24.00	-	89,86	74,17	15,69	65,22	44,00	21,22	7,00	5,00	1,64	14,73	-	-	15,02	-	15,02	-	65,10	-	0,96	-	-	2,60					
14.04.15	24.00	-	92,50	73,60	18,90	65,44	43,68	21,76	7,00	5,00	1,67	17,87	-	-	18,21	-	18,21	-	65,45	-	1,17	-	-	2,84					
15.04.15	24.00	-	90,69	73,13	17,56	65,51	43,17	22,34	7,00	5,00	1,70	16,56	-	-	16,88	-	16,88	-	65,47	-	1,09	-	-	2,79					
16.04.15	24.00	-	89,45	72,74	16,71	65,56	43,37	22,19	7,00	5,00	1,68	15,73	-	-	16,03	-	16,03	-	65,50	-	1,03	-	-	2,71					
17.04.15	24.00	-	89,77	72,80	16,97	66,19	43,47	22,72	7,00	5,00	1,72	15,91	-	-	16,23	-	16,23	-	66,36	-	1,06	-	-	2,78					
18.04.15	24.00	-	87,98	73,03	14,95	67,57	44,29	23,28	7,00	5,00	1,77	13,92	-	-	14,23	-	14,23	-	67,56	-	0,94	-	-	2,71					
19.04.15	24.00	-	90,12	72,34	17,78	67,84	44,24	23,60	7,00	5,00	1,78	16,77	-	-	17,12	-	17,12	-	67,77	-	1,14	-	-	2,92					
20.04.15	24.00	-	91,12	72,99	18,13	68,15	44,41	23,74	7,00	5,00	1,80	17,11	-	-	17,45	-	17,45	-	68,13	-	1,17	-	-	2,97					
21.04.15	24.00	-	87,17	76,41	10,76	68,72	45,67	23,05	7,00	5,00	1,83	9,89	-	-	10,09	-	10,09	-	68,14	-	0,68	-	-	2,50					
22.04.15	24.00	-	84,33	83,63	0,70	81,96	72,94	9,02	7,00	5,00	0,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	26,30	-	0,00	-	-	0,83					
23.04.15	24.00	-	89,26	72,59	16,67	69,37	45,97	23,40	7,00	5,00	1,77	15,73	-	-	16,06	-	16,06	-	67,02	-	1,08	-	-	2,84					
Среднее	24.00	-	89,26	72,59	16,67	69,37	45,97	23,40	7,00	5,00	1,77	15,73	-	-	16,06	-	16,06	-	67,02	-	1,08	-	-	2,84					
Итого	744,00	-	2767,07	2250,36	516,71							54,82	487,54	0,00	0,00	497,81	0,00	497,81	0,00	33,34	0,00	0,00	-	-	88,16				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 09:00	36868,49	29268,52	5423,52	-	5547,61	-	1094,87	-	-
	23.04.15 21:00	39588,05	31480,19	5902,10	-	6036,27	-	1180,76	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -1,42 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 86,74 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 497,81 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)

ЗАО "ДомТелеком" печать
 ГУП "ТЭК СПб" печать
 Филиал "Энергосбыт" печать
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04
 г.

31,92