

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский з-д

Договор: Строит.Адрес: Седова 130
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70


Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0415.txt										Приборы УУТЭ поверены до _____										Тхв, гр.С= 2,92		
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333		Режим (схема):										Термопреобр.: Преобр.давления:												
Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=								Термопреобр.: Преобр.давления:													
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=								Термопреобр.: Преобр.давления:													
тр-д.ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=								Термопреобр.: Преобр.давления:													
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=								Термопреобр.: Преобр.давления:													
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=								Термопреобр.: Преобр.давления:													
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:																								
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=																
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=																				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=0		Gвент.=0		Gтех.пот.=0		Gгвс=0																
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015																								
Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кК/см2	P2, кК/см2	Qотоп, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24.00	-	403,27	388,26	15,01	73,46	67,16	6,30	7,00	5,00	2,55	13,83	-	-	14,16	-	14,16	-	73,58	-	1,02	-	-	3,57
25.03.15	24.00	-	230,21	230,88	-0,67	72,18	65,31	6,87	7,00	5,00	0,59	17,72	-	-	17,97	-	17,97	-	54,80	-	0,97	-	-	1,56
26.03.15	24.00	-	409,78	398,19	11,59	74,10	67,47	6,63	7,00	5,00	2,50	13,78	-	-	14,12	-	14,12	-	73,94	-	1,02	-	-	3,52
27.03.15	24.00	-	391,49	378,71	12,78	73,86	67,08	6,78	7,00	5,00	2,52	13,77	-	-	14,08	-	14,08	-	73,56	-	1,01	-	-	3,53
28.03.15	24.00	-	394,52	380,36	14,16	73,40	66,90	6,50	7,00	5,00	2,43	15,09	-	-	15,47	-	15,47	-	73,17	-	1,10	-	-	3,53
29.03.15	24.00	-	392,74	377,67	15,07	72,57	66,19	6,38	7,00	5,00	2,36	16,21	-	-	16,59	-	16,59	-	71,82	-	1,16	-	-	3,52
30.03.15	24.00	-	392,87	379,35	13,52	70,27	64,08	6,19	7,00	5,00	2,31	14,31	-	-	14,62	-	14,62	-	70,17	-	1,01	-	-	3,31
31.03.15	24.00	-	392,62	377,89	14,73	70,24	64,11	6,13	7,00	5,00	2,31	15,03	-	-	15,35	-	15,35	-	70,40	-	1,06	-	-	3,37
01.04.15	24.00	-	396,18	381,59	14,59	70,34	64,38	5,96	7,00	5,00	2,29	14,62	-	-	14,96	-	14,96	-	70,31	-	1,03	-	-	3,32
02.04.15	24.00	-	397,75	384,46	13,29	70,32	64,30	6,02	7,00	5,00	2,36	12,96	-	-	13,24	-	13,24	-	70,14	-	0,91	-	-	3,27
03.04.15	24.00	-	400,57	387,03	13,54	70,38	64,40	5,98	7,00	5,00	2,29	14,14	-	-	14,44	-	14,44	-	70,28	-	0,99	-	-	3,28
04.04.15	24.00	-	398,10	384,94	13,16	70,41	64,33	6,08	7,00	5,00	2,30	13,98	-	-	14,30	-	14,30	-	70,20	-	0,98	-	-	3,28
05.04.15	24.00	-	396,27	382,63	13,64	70,61	64,53	6,08	7,00	5,00	2,27	14,69	-	-	15,03	-	15,03	-	70,40	-	1,03	-	-	3,31
06.04.15	24.00	-	396,04	382,32	13,72	70,47	64,46	6,01	7,00	5,00	2,22	15,17	-	-	15,50	-	15,50	-	70,23	-	1,07	-	-	3,29
07.04.15	24.00	-	397,16	384,99	12,17	70,27	64,29	5,98	7,00	5,00	2,21	13,71	-	-	14,03	-	14,03	-	70,17	-	0,96	-	-	3,17
08.04.15	24.00	-	398,23	384,84	13,39	68,63	62,83	5,80	7,00	5,00	2,18	14,42	-	-	14,73	-	14,73	-	68,26	-	0,99	-	-	3,17
09.04.15	24.00	-	363,26	349,11	14,15	68,38	62,23	6,15	7,00	5,00	2,09	15,19	-	-	15,50	-	15,50	-	68,16	-	1,04	-	-	3,13
10.04.15	24.00	-	397,75	382,94	14,81	68,05	62,30	5,75	7,00	5,00	2,21	15,03	-	-	15,36	-	15,36	-	67,67	-	1,02	-	-	3,23
11.04.15	24.00	-	396,26	378,08	18,18	65,72	60,36	5,36	7,00	5,00	2,07	17,85	-	-	18,19	-	18,19	-	65,50	-	1,17	-	-	3,24
12.04.15	24.00	-	396,99	381,93	15,06	65,88	60,75	5,13	7,00	5,00	2,01	14,58	-	-	14,88	-	14,88	-	65,73	-	0,96	-	-	2,97
13.04.15	24.00	-	399,79	384,01	15,78	65,60	60,39	5,21	7,00	5,00	2,07	14,94	-	-	15,27	-	15,27	-	65,42	-	0,98	-	-	3,05
14.04.15	24.00	-	397,57	381,28	16,29	65,82	60,44	5,38	7,00	5,00	2,12	15,48	-	-	15,79	-	15,79	-	65,69	-	1,02	-	-	3,14
15.04.15	24.00	-	394,75	379,34	15,41	65,88	60,35	5,53	7,00	5,00	2,18	14,44	-	-	14,71	-	14,71	-	65,65	-	0,95	-	-	3,13
16.04.15	24.00	-	392,78	375,99	16,79	65,96	60,57	5,39	7,00	5,00	2,11	15,69	-	-	15,98	-	15,98	-	65,85	-	1,04	-	-	3,15
17.04.15	24.00	-	393,22	376,52	16,70	66,67	61,14	5,53	7,00	5,00	2,16	15,63	-	-	15,96	-	15,96	-	66,94	-	1,05	-	-	3,21
18.04.15	24.00	-	393,14	377,07	16,07	68,00	62,24	5,76	7,00	5,00	2,26	15,03	-	-	15,35	-	15,35	-	67,87	-	1,02	-	-	3,28
19.04.15	24.00	-	391,01	374,08	16,93	68,26	62,38	5,88	7,00	5,00	2,28	15,99	-	-	16,29	-	16,29	-	68,02	-	1,09	-	-	3,37
20.04.15	24.00	-	393,21	378,78	14,43	68,60	62,78	5,82	7,00	5,00	2,25	13,99	-	-	14,29	-	14,29	-	68,34	-	0,96	-	-	3,21
21.04.15	24.00	-	389,20	375,12	14,08	69,44	63,49	5,95	7,00	5,00	2,20	14,90	-	-	15,22	-	15,22	-	68,65	-	1,02	-	-	3,22
22.04.15	24.00	-	389,20	375,12	14,08	69,44	63,49	5,95	7,00	5,00	2,20	14,90	-	-	15,22	-	15,22	-	68,65	-	1,02	-	-	3,22
23.04.15	24.00	-	389,20	375,12	14,08	69,44	63,49	5,95	7,00	5,00	2,20	14,90	-	-	15,22	-	15,22	-	68,65	-	1,02	-	-	3,22
Среднее	24,00	-	389,20	375,12	14,08	69,44	63,49	5,95	7,00	5,00	2,20	14,90	-	-	15,22	-	15,22	-	68,65	-	1,02	-	-	3,22
Итого	744,00	-	12065,12	11628,59	436,54						68,08	461,98	0,00	0,00	471,82	0,00	471,82	0,00			31,64	0,00	0,00	99,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,35 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 98,38 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 471,82 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

(Подпись)



30,29

г.