Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	98,97	79,41	19,56	73,44	43,95	29,49	7,00	5,00	2,55	16,74	-	-	17,14	-	17,14	-	73,46	-	1,23			3,78
25.03.15	24,00	-	62,67	57,49	5,18	70,30	46,45	23,85	7,00	5,00	0,60	17,79	-	-	18,14	-	18,14	-	64,00	-	1,14			1,74
26.03.15	24,00	-	97,67	77,67	20,00	74,02	43,88	30,14	7,00	5,00	2,57	16,93	-	-	17,35	-	17,35	-	73,88	-	1,25			3,82
27.03.15	24,00	-	98,17	78,23	19,94	73,76	44,21	29,55	7,00	5,00	2,52	17,18	-	-	17,58	-	17,58	-	73,53	-	1,26			3,79
28.03.15	24,00	-	98,97	78,90	20,07	73,32	44,74	28,58	7,00	5,00	2,47	17,25	-	-	17,69	-	17,69	-	73,15	-	1,26			3,73
29.03.15	24,00	-	101,73	79,46	22,27	72,32	44,52	27,80	7,00	5,00	2,41	19,67	-	-	20,12	-	20,12	-	71,72	-	1,41			3,82
30.03.15	24,00	-	100,43	79,86	20,57	70,18	43,21	26,97	7,00	5,00	2,34	17,98	-	-	18,37	-	18,37	-	70,17	-	1,26			3,60
31.03.15	24,00	-	101,00	79,69	21,31	70,12	43,31	26,81	7,00	5,00	2,33	18,59	-	-	18,99	-	18,99	-	70,12	-	1,30			3,63
01.04.15	24,00	-	101,34	79,63	21,71	70,14	43,67	26,47	7,00	5,00	2,32	18,79	-	-	19,20	-	19,20	-	69,98	-	1,31			3,63
02.04.15	24,00	-	100,71	79,73	20,98	70,17	43,55	26,62	7,00	5,00	2,33	18,13	-	-	18,52	-	18,52	-	70,10	-	1,27			3,60
03.04.15	24,00	-	101,61	80,44	21,17	70,24	43,50	26,74	7,00	5,00	2,37	18,09	-	-	18,50	-	18,50	-	70,13	-	1,27			3,64
04.04.15	24,00	-	104,41	80,29	24,12	70,31	43,46	26,85	7,00	5,00	2,37	21,19	-	-	21,69	-	21,69	-	70,15	-	1,49			3,85
05.04.15	24,00	-	105,06	80,29	24,77	70,54	43,49	27,05	7,00	5,00	2,39	21,73	-	-	22,22	-	22,22	-	70,45	-	1,53			3,92
06.04.15	24,00	-	100,76	79,36	21,40	70,37	43,43	26,94	7,00	5,00	2,38	18,06	-	-	18,44	-	18,44	-	70,25	-	1,27			3,64
07.04.15	24,00	-	100,29	79,33	20,96	70,18	43,26	26,92	7,00	5,00	2,38	17,53	-	-	17,93	-	17,93	-	70,07	-	1,23			3,61
08.04.15	24,00	-	101,07	79,38	21,69	68,42	42,55	25,87	7,00	5,00	2,31	17,97	-	-	18,33	-	18,33	-	68,13	-	1,23			3,54
09.04.15	24,00	-	97,64	74,41	23,23	68,26	41,48	26,78	7,00	5,00	2,20	20,29	-	-	20,71	-	20,71	-	68,16	-	1,38			3,58
10.04.15	24,00	-	103,48	79,61	23,87	67,85	42,33	25,52	7,00	5,00	2,25	20,72	-	-	21,14	-	21,14	-	67,44	-	1,40			3,65
11.04.15	24,00	-	103,78	79,32	24,46	65,64	41,53	24,11	7,00	5,00	2,13	21,23	-	-	21,64	-	21,64	-	65,50	-	1,39			3,52
12.04.15	24,00	-	101,64	79,19	22,45	65,77	42,07	23,70	7,00	5,00	2,09	19,26	-	-	19,60	-	19,60	-	65,65	-	1,27			3,35
13.04.15	24,00	-	99,92	78,97	20,95	65,46	41,54	23,92	7,00	5,00	2,10	17,76	-	-	18,11	-	18,11	-	65,30	-	1,16			3,26
14.04.15	24,00	-	99,33	77,96	21,37	65,72	41,37	24,35	7,00	5,00	2,12	18,01	-	-	18,38	-	18,38	-	65,57	-	1,18			3,30
15.04.15	24,00	-	100,61	78,34	22,27	65,81	40,98	24,83	7,00	5,00	2,14	19,31	-	-	19,68	-	19,68	-	65,67	-	1,27			3,41
16.04.15	24,00	-	100,15	78,01	22,14	65,87	41,27	24,60	7,00	5,00	2,14	18,93	-	-	19,30	-	19,30	-	65,76	-	1,24			3,38
17.04.15	24,00	-	101,82	78,69	23,13	66,69	41,63	25,06	7,00	5,00	2,18	19,95	-	-	20,37	-	20,37	-	66,79	-	1,33			3,52
18.04.15	24,00	-	101,29	78,85	22,44	67,91	42,23	25,68	7,00	5,00	2,24	19,32	-	-	19,72	-	19,72	-	67,86	-	1,31			3,55
19.04.15	24,00	-	102,52	78,73	23,79	68,14	42,06	26,08	7,00	5,00	2,30	20,30	-	-	20,74	-	20,74	-	67,96	-	1,38			3,68
20.04.15	24,00	-	100,41	78,49	21,92	68,52	42,35	26,17	7,00	5,00	2,30	18,39	-	-	18,76	-	18,76	-	68,37	-	1,26			3,56
21.04.15	24,00	-	97,15	80,57	16,58	69,10	43,79	25,31	7,00	5,00	2,32	12,72	-	-	13,00	-	13,00	-	68,40	-	0,87			3,18
22.04.15	24,00	-	28,30	26,88	1,42	76,16	48,71	27,45	7,00	5,00	0,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,69	-	0,00			0,85
23.04.15	24,00		97,10	76,57	20,52	69,49	43,15	26,34	7,00	5,00	2,20	17,99	-	-	18,38	-	18,38	-	67,38	-	1,24	-	-	3,44
Среднее	24,00	-	97,10	76,57	20,52	69,49	43,15	26,34	7,00	5,00	2,20	17,99	-	-	18,38	-	18,38	-	67,38	-	1,24	-	-	3,44
Итого	744,00		3010,00	2373,75	636,24						68,17	557,80	0,00	0,00	569,74	0,00	569,74	0,00			38,39	0,00	0,00	106,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 08:00	4774,38	3785,96	854,51	-	875,93	-	187,99	-	-
	23.04.15 21:00	7666,15	6056,52	1401,27	-	1434,37	-	290,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **569,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «25» 04 15 г.

36,76