

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: 9305.038.1

Строит.Адрес: Седова 158

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 205591
 Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0415.txt
 Режим (схема):
 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Преобр.давления: Тхв, гр.С= 2,92
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-txw)-M2*(t2-txw)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Дата			Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабж-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
ч/г	ч/г	ч/г	т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	
24.03.15	24,00	-	85,30	71,12	14,18	73,19	46,29	26,90	7,00	5,00	1,88	14,57	-	-	14,94	-	14,94	-	73,46	-	1,07	-	-	2,95	
25.03.15	24,00	-	48,70	46,51	2,19	71,44	47,39	24,05	7,00	5,00	0,39	13,98	-	-	14,26	-	14,26	-	64,39	-	0,90	-	-	1,29	
26.03.15	24,00	-	85,32	71,07	14,25	73,83	45,98	27,85	7,00	5,00	1,93	14,89	-	-	15,26	-	15,26	-	73,82	-	1,10	-	-	3,03	
27.03.15	24,00	-	85,05	70,33	14,72	73,47	46,43	27,04	7,00	5,00	1,87	15,16	-	-	15,53	-	15,53	-	73,39	-	1,11	-	-	2,99	
28.03.15	24,00	-	85,59	70,57	15,02	73,05	46,76	26,29	7,00	5,00	1,85	15,10	-	-	15,47	-	15,47	-	73,05	-	1,10	-	-	2,95	
29.03.15	24,00	-	85,66	70,45	15,21	72,04	46,28	25,76	7,00	5,00	1,82	15,26	-	-	15,61	-	15,61	-	71,76	-	1,10	-	-	2,91	
30.03.15	24,00	-	85,70	70,64	15,06	69,95	45,05	24,90	7,00	5,00	1,75	15,20	-	-	15,54	-	15,54	-	69,99	-	1,06	-	-	2,81	
31.03.15	24,00	-	86,40	69,81	16,59	69,93	45,28	24,65	7,00	5,00	1,76	15,97	-	-	16,33	-	16,33	-	70,12	-	1,12	-	-	2,88	
01.04.15	24,00	-	86,31	69,21	17,10	69,99	45,36	24,63	7,00	5,00	1,82	15,42	-	-	15,76	-	15,76	-	70,00	-	1,08	-	-	2,90	
02.04.15	24,00	-	85,11	68,92	16,19	69,98	45,14	24,84	7,00	5,00	1,85	14,30	-	-	14,62	-	14,62	-	70,01	-	1,00	-	-	2,85	
03.04.15	24,00	-	84,82	68,90	15,92	70,04	45,17	24,87	7,00	5,00	1,87	13,76	-	-	14,07	-	14,07	-	70,09	-	0,96	-	-	2,83	
04.04.15	24,00	-	86,53	68,07	18,46	70,07	44,99	25,08	7,00	5,00	1,88	15,98	-	-	16,33	-	16,33	-	70,06	-	1,12	-	-	3,00	
05.04.15	24,00	-	87,01	67,68	19,33	70,30	45,14	25,16	7,00	5,00	1,89	16,66	-	-	17,01	-	17,01	-	70,29	-	1,17	-	-	3,07	
06.04.15	24,00	-	83,60	67,55	16,05	70,08	45,24	24,84	7,00	5,00	1,88	13,30	-	-	13,59	-	13,59	-	69,97	-	0,93	-	-	2,81	
07.04.15	24,00	-	84,53	67,74	16,79	69,96	45,21	24,75	7,00	5,00	1,86	14,20	-	-	14,50	-	14,50	-	69,98	-	0,99	-	-	2,85	
08.04.15	24,00	-	85,67	67,81	17,86	68,23	44,57	23,66	7,00	5,00	1,79	15,20	-	-	15,51	-	15,51	-	68,25	-	1,04	-	-	2,82	
09.04.15	24,00	-	81,98	63,58	18,40	68,05	43,66	24,39	7,00	5,00	1,74	15,70	-	-	16,02	-	16,02	-	68,01	-	1,07	-	-	2,80	
10.04.15	24,00	-	84,82	67,95	16,87	67,62	44,38	23,24	7,00	5,00	1,76	14,30	-	-	14,59	-	14,59	-	67,41	-	0,96	-	-	2,72	
11.04.15	24,00	-	83,94	67,47	16,47	65,42	43,44	21,98	7,00	5,00	1,65	13,91	-	-	14,18	-	14,18	-	65,38	-	0,91	-	-	2,56	
12.04.15	24,00	-	85,42	67,76	17,66	65,55	43,81	21,74	7,00	5,00	1,64	15,10	-	-	15,40	-	15,40	-	65,58	-	0,99	-	-	2,63	
13.04.15	24,00	-	85,09	68,24	16,85	65,27	43,51	21,76	7,00	5,00	1,65	14,34	-	-	14,62	-	14,62	-	65,28	-	0,94	-	-	2,59	
14.04.15	24,00	-	85,03	68,10	16,93	65,54	43,25	22,29	7,00	5,00	1,67	14,58	-	-	14,85	-	14,85	-	65,60	-	0,96	-	-	2,63	
15.04.15	24,00	-	83,68	68,33	15,35	65,60	43,25	22,35	7,00	5,00	1,68	13,10	-	-	13,37	-	13,37	-	65,56	-	0,86	-	-	2,54	
16.04.15	24,00	-	85,91	67,77	18,14	65,67	43,21	22,46	7,00	5,00	1,67	15,90	-	-	16,22	-	16,22	-	65,74	-	1,05	-	-	2,72	
17.04.15	24,00	-	84,66	67,83	16,83	66,45	43,22	23,23	7,00	5,00	1,72	14,56	-	-	14,84	-	14,84	-	66,66	-	0,97	-	-	2,70	
18.04.15	24,00	-	84,88	67,77	17,11	67,65	43,71	23,94	7,00	5,00	1,79	14,58	-	-	14,90	-	14,90	-	67,71	-	0,99	-	-	2,78	
19.04.15	24,00	-	88,25	67,31	20,94	67,91	43,55	24,36	7,00	5,00	1,84	18,07	-	-	18,46	-	18,46	-	67,90	-	1,23	-	-	3,06	
20.04.15	24,00	-	83,89	67,72	16,17	69,12	44,79	24,33	7,00	5,00	1,74	14,93	-	-	15,25	-	15,25	-	68,87	-	1,03	-	-	2,77	
21.04.15	24,00	-	83,89	67,72	16,17	69,12	44,79	24,33	7,00	5,00	1,74	14,93	-	-	15,25	-	15,25	-	68,87	-	1,03	-	-	2,77	
22.04.15	24,00	-	83,89	67,72	16,17	69,12	44,79	24,33	7,00	5,00	1,74	14,93	-	-	15,25	-	15,25	-	68,87	-	1,03	-	-	2,77	
23.04.15	24,00	-	83,89	67,72	16,17	69,12	44,79	24,33	7,00	5,00	1,74	14,93	-	-	15,25	-	15,25	-	68,87	-	1,03	-	-	2,77	
Среднее	24,00	-	83,89	67,72	16,17	69,12	44,79	24,33	7,00	5,00	1,74	14,93	-	-	15,25	-	15,25	-	68,87	-	1,03	-	-	2,77	
Итого	744,00	-	2600,51	2099,38	501,13						53,84	462,81	0,00	0,00	472,78	0,00	472,78	0,00	31,89	0,00	0,00	-	-	85,73	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;

2,92 °C = -1,35 Гкал;
 84,38 Гкал;
 472,78 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление энергосбыта по учету
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 15 04 2015 г.

30,54