

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: 9308.038.1

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Строит. Адрес: Седова 164

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70


Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		ВКТ7-206880-ч(с)-0415.bt		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,92	
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880		расходомер: ПРЭМ		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):		расходомер: ПРЭМ		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):		расходомер: ПРЭМ		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):		расходомер: ПРЭМ		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):		расходомер: ПРЭМ		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):		расходомер: ПРЭМ		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxb)-M2*(nz-nxb)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал.			
24.03.15	24.00	-	125,52	98,59	26,93	73,54	45,67	27,87	7,00	5,00	2,83	25,81	-	-	26,44	-	26,44	-	73,73	-	1,90	-	-	4,73
25.03.15	24.00	-	72,85	63,73	9,12	72,85	47,33	25,52	7,00	5,00	0,49	27,74	-	-	28,28	-	28,28	-	65,40	-	1,81	-	-	2,30
26.03.15	24.00	-	125,17	97,93	27,24	74,15	46,00	28,15	7,00	5,00	2,87	25,81	-	-	26,48	-	26,48	-	74,07	-	1,91	-	-	4,78
27.03.15	24.00	-	122,64	96,69	25,95	73,86	45,80	28,06	7,00	5,00	2,82	24,54	-	-	25,12	-	25,12	-	73,73	-	1,81	-	-	4,64
28.03.15	24.00	-	126,23	97,75	28,48	73,42	46,05	27,37	7,00	5,00	2,76	27,32	-	-	28,00	-	28,00	-	73,34	-	2,01	-	-	4,77
29.03.15	24.00	-	124,63	97,60	27,03	72,47	45,77	26,70	7,00	5,00	2,71	25,81	-	-	26,43	-	26,43	-	72,04	-	1,86	-	-	4,57
30.03.15	24.00	-	123,41	97,37	26,04	70,27	44,37	25,90	7,00	5,00	2,62	24,73	-	-	25,27	-	25,27	-	70,35	-	1,74	-	-	4,36
31.03.15	24.00	-	125,65	97,98	27,67	70,28	44,61	25,67	7,00	5,00	2,60	26,38	-	-	26,99	-	26,99	-	70,41	-	1,86	-	-	4,46
01.04.15	24.00	-	123,98	99,35	24,63	70,30	44,95	25,35	7,00	5,00	2,62	23,26	-	-	23,78	-	23,78	-	70,27	-	1,64	-	-	4,25
02.04.15	24.00	-	123,97	99,14	24,83	70,31	44,76	25,55	7,00	5,00	2,63	23,40	-	-	23,94	-	23,94	-	70,36	-	1,65	-	-	4,28
03.04.15	24.00	-	127,84	99,63	28,21	70,40	44,95	25,45	7,00	5,00	2,63	26,89	-	-	27,48	-	27,48	-	70,49	-	1,90	-	-	4,52
04.04.15	24.00	-	142,77	98,16	44,61	70,44	44,54	25,90	7,00	5,00	2,66	42,98	-	-	43,97	-	43,97	-	70,38	-	3,03	-	-	5,69
05.04.15	24.00	-	144,71	97,86	46,85	70,66	44,63	26,03	7,00	5,00	2,65	45,38	-	-	46,43	-	46,43	-	70,63	-	3,21	-	-	5,86
06.04.15	24.00	-	124,87	98,37	26,50	70,45	44,75	25,70	7,00	5,00	2,63	25,08	-	-	25,65	-	25,65	-	70,36	-	1,76	-	-	4,40
07.04.15	24.00	-	124,20	98,62	25,58	70,27	44,47	25,80	7,00	5,00	2,65	24,11	-	-	24,64	-	24,64	-	70,37	-	1,69	-	-	4,34
08.04.15	24.00	-	125,96	98,72	27,24	68,59	43,93	24,66	7,00	5,00	2,53	25,92	-	-	26,46	-	26,46	-	68,46	-	1,78	-	-	4,30
09.04.15	24.00	-	123,05	92,37	30,68	68,38	43,11	25,27	7,00	5,00	2,42	29,46	-	-	30,10	-	30,10	-	68,33	-	2,01	-	-	4,43
10.04.15	24.00	-	123,14	98,87	24,27	67,99	44,10	23,89	7,00	5,00	2,45	23,11	-	-	23,62	-	23,62	-	67,59	-	1,56	-	-	4,02
11.04.15	24.00	-	129,71	97,53	32,18	65,73	43,06	22,67	7,00	5,00	2,30	30,92	-	-	31,54	-	31,54	-	65,65	-	2,03	-	-	4,33
12.04.15	24.00	-	125,95	98,18	27,77	65,87	43,50	22,37	7,00	5,00	2,28	26,54	-	-	27,10	-	27,10	-	65,83	-	1,75	-	-	4,03
13.04.15	24.00	-	125,93	99,05	26,88	65,61	43,28	22,33	7,00	5,00	2,28	25,91	-	-	26,44	-	26,44	-	65,59	-	1,70	-	-	3,98
14.04.15	24.00	-	126,67	98,65	28,02	65,81	42,95	22,86	7,00	5,00	2,31	27,30	-	-	27,85	-	27,85	-	65,72	-	1,80	-	-	4,10
15.04.15	24.00	-	125,14	98,91	26,23	65,90	42,74	23,16	7,00	5,00	2,32	25,86	-	-	26,39	-	26,39	-	65,84	-	1,70	-	-	4,02
16.04.15	24.00	-	124,97	98,43	26,54	65,96	42,81	23,15	7,00	5,00	2,30	26,29	-	-	26,81	-	26,81	-	65,92	-	1,73	-	-	4,03
17.04.15	24.00	-	128,32	98,17	30,15	66,73	42,80	23,93	7,00	5,00	2,37	29,76	-	-	30,38	-	30,38	-	66,90	-	2,01	-	-	4,48
18.04.15	24.00	-	128,45	98,15	30,30	68,02	43,39	24,63	7,00	5,00	2,47	29,50	-	-	30,14	-	30,14	-	68,02	-	2,01	-	-	4,48
19.04.15	24.00	-	125,75	97,73	28,02	68,24	43,29	24,95	7,00	5,00	2,51	27,00	-	-	27,55	-	27,55	-	68,15	-	1,84	-	-	4,35
20.04.15	24.00	-	124,87	96,80	28,07	69,50	44,36	25,14	7,00	5,00	2,47	27,66	-	-	28,27	-	28,27	-	69,18	-	1,91	-	-	4,38
21.04.15	24.00	-	124,87	96,80	28,07	69,50	44,36	25,14	7,00	5,00	2,47	27,66	-	-	28,27	-	28,27	-	69,18	-	1,91	-	-	4,38
22.04.15	24.00	-	124,87	96,80	28,07	69,50	44,36	25,14	7,00	5,00	2,47	27,66	-	-	28,27	-	28,27	-	69,18	-	1,91	-	-	4,38
23.04.15	24.00	-	124,87	96,80	28,07	69,50	44,36	25,14	7,00	5,00	2,47	27,66	-	-	28,27	-	28,27	-	69,18	-	1,91	-	-	4,38
Среднее	24.00	-	124,87	96,80	28,07	69,50	44,36	25,14	7,00	5,00	2,47	27,66	-	-	28,27	-	28,27	-	69,18	-	1,91	-	-	4,38
Итого	744,00	-	3870,96	3000,72	870,24						76,59	857,45	0,00	0,00	876,36	0,00	876,36	0,00	59,33	0,00	0,00	-	-	135,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -2,50 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,41** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **876,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)


ЗАО "ДомТелеком"
 печать, печать ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04 » г.

56,83