

Абонент:
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / ЦЮ
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Елизарова д.41а

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015

Договор:
 Строит.Адрес: Седова 17-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦЮ
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и точн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219177
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Режим (схема):
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЗ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Термопреобр.: Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабж-е Q общ.	
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.		Qтех.гвс
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб.	С	С	Гкал	Гкал		Гкал.
01.04.15	24,00	-	384,09	384,09	0,00	53,26	44,91	8,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
02.04.15	24,00	-	391,21	391,21	0,00	52,89	44,74	8,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
03.04.15	24,00	-	393,96	393,96	0,00	53,49	45,25	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
04.04.15	24,00	-	407,95	407,95	0,00	52,69	44,85	7,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
05.04.15	24,00	-	408,26	408,26	0,00	53,05	45,15	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
06.04.15	24,00	-	406,74	406,74	0,00	52,55	44,83	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
07.04.15	24,00	-	405,47	405,47	0,00	52,52	44,78	7,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
08.04.15	24,00	-	405,48	405,48	0,00	51,83	44,31	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
09.04.15	24,00	-	409,68	409,68	0,00	51,35	44,02	7,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
10.04.15	24,00	-	416,09	416,09	0,00	51,31	44,15	7,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
11.04.15	24,00	-	417,00	417,00	0,00	49,47	42,94	6,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
12.04.15	24,00	-	413,86	413,86	0,00	50,33	43,73	6,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
13.04.15	24,00	-	409,59	409,59	0,00	49,33	42,98	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
14.04.15	24,00	-	409,45	409,45	0,00	49,26	42,82	6,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
15.04.15	24,00	-	409,26	409,26	0,00	49,92	43,12	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
16.04.15	24,00	-	410,28	410,28	0,00	49,83	43,10	6,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
17.04.15	24,00	-	411,19	411,19	0,00	50,33	43,43	6,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
18.04.15	24,00	-	411,08	411,08	0,00	52,05	44,62	7,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
19.04.15	24,00	-	412,69	412,69	0,00	52,10	44,67	7,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
20.04.15	24,00	-	421,73	421,73	0,00	51,88	44,72	7,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
21.04.15	24,00	-	424,28	424,28	0,00	51,70	44,71	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
22.04.15	24,00	-	408,54	408,54	-	51,48	44,18	7,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
23.04.15	24,00	-	408,54	408,54	-	51,48	44,18	7,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
Среднее	24,00	-	408,54	408,54	-	51,48	44,18	7,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
Итого	552,00	-	9396,42	9396,42	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,75** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

ГРУП "ТЭК СПб"
 печать энергосбыта
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел энергоснабжения ЦЮ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.

Учет акта допуска.