Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0415.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 65 | Gmin= 0,8 | Gmax= 120 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 65 | Gmin= 0,8 | Gmax= 120 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.15 | 24,00 | - | 393,62 | 393,62 | 0,00 | 53,02 | 42,52 | 10,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,14 |
| 25.03.15 | 24,00 | - | 393,01 | 393,01 | 0,00 | 53,97 | 43,09 | 10,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,28 |
| 26.03.15 | 24,00 | - | 393,54 | 393,54 | 0,00 | 55,00 | 43,63 | 11,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,48 |
| 27.03.15 | 24,00 | - | 391,53 | 391,53 | 0,00 | 53,58 | 42,75 | 10,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,25 |
| 28.03.15 | 24,00 | - | 389,24 | 389,24 | 0,00 | 52,32 | 42,13 | 10,19 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,97 |
| 29.03.15 | 24,00 | - | 389,82 | 389,82 | 0,00 | 51,90 | 42,00 | 9,90 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,87 |
| 30.03.15 | 24,00 | - | 389,19 | 389,19 | 0,00 | 50,26 | 40,80 | 9,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,69 |
| 31.03.15 | 24,00 | - | 388,71 | 388,71 | 0,00 | 50,56 | 41,02 | 9,54 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,72 |
| 01.04.15 | 24,00 | - | 398,39 | 398,39 | 0,00 | 50,04 | 40,97 | 9,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,62 |
| 02.04.15 | 24,00 | - | 406,39 | 406,39 | 0,00 | 49,67 | 40,75 | 8,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,63 |
| 03.04.15 | 24,00 | - | 408,99 | 408,99 | 0,00 | 50,26 | 41,27 | 8,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,68 |
| 04.04.15 | 24,00 | - | 423,41 | 423,41 | 0,00 | 49,46 | 40,83 | 8,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,66 |
| 05.04.15 | 24,00 | - | 423,30 | 423,30 | 0,00 | 49,82 | 41,09 | 8,73 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,70 |
| 06.04.15 | 24,00 | - | 421,95 | 421,95 | 0,00 | 49,33 | 40,80 | 8,53 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,61 |
| 07.04.15 | 24,00 | - | 420,42 | 420,42 | 0,00 | 49,30 | 40,86 | 8,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,56 |
| 08.04.15 | 24,00 | - | 420,45 | 420,45 | 0,00 | 48,60 | 40,43 | 8,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,44 |
| 09.04.15 | 24,00 | - | 424,90 | 424,90 | 0,00 | 48,11 | 40,16 | 7,95 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,39 |
| 10.04.15 | 24,00 | - | 430,92 | 430,92 | 0,00 | 48,09 | 40,32 | 7,77 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,36 |
| 11.04.15 | 24,00 | - | 431,69 | 431,69 | 0,00 | 46,24 | 39,14 | 7,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,08 |
| 12.04.15 | 24,00 | - | 428,77 | 428,77 | 0,00 | 47,10 | 39,96 | 7,14 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,07 |
| 13.04.15 | 24,00 | - | 425,63 | 425,63 | 0,00 | 46,10 | 39,23 | 6,87 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,93 |
| 14.04.15 | 24,00 | - | 424,99 | 424,99 | 0,00 | 46,02 | 39,04 | 6,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,98 |
| 15.04.15 | 24,00 | - | 425,08 | 425,08 | 0,00 | 46,69 | 39,25 | 7,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,17 |
| 16.04.15 | 24,00 | - | 426,23 | 426,23 | 0,00 | 46,60 | 39,30 | 7,30 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,12 |
| 17.04.15 | 24,00 | - | 427,45 | 427,45 | 0,00 | 47,10 | 39,55 | 7,55 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,24 |
| 18.04.15 | 24,00 | - | 426,12 | 426,12 | 0,00 | 48,82 | 40,78 | 8,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,44 |
| 19.04.15 | 24,00 | - | 428,01 | 428,01 | 0,00 | 48,87 | 40,77 | 8,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,48 |
| 20.04.15 | 24,00 | - | 438,43 | 438,43 | 0,00 | 48,64 | 40,81 | 7,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,45 |
| 21.04.15 | 24,00 | - | 441,59 | 441,59 | 0,00 | 48,46 | 40,81 | 7,65 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,39 |
| 22.04.15 | 24,00 | - | 442,42 | 442,42 | 0,00 | 48,00 | 40,64 | 7,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,27 |
| 23.04.15 | 24,00 | - | 446,56 | 446,56 | 0,00 | 47,84 | 40,47 | 7,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,30 |
| Среднее | 24,00 | - | 416,80 | 416,80 | - | 49,35 | 40,81 | 8,54 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,55 |
| Итого | 744,00 | | 12920,75 | 12920,75 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,97 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.15 09:00 | 52806,65 | 52803,18 | - | - | - | - | 619,33 | - | - |
| | 24.04.15 10:00 | 65766,39 | 65762,92 | - | - | - | - | 729,19 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел технической инвентаризации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 04 15 г.