

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: 8752.038.1
 Строит. Адрес: Седова 17-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(С)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 Режим (схема): 3001
 Подающ. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45 Приборы УУТЭ поверены до _____
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45 Термореобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термореобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термореобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термореобр.: Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

| Дата | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | | Общее теплотр-е |
|----------|--------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------|--|--|--|--|--------------------|--|--|-----------------|
| Дата | Ти час | НС | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кк/см2 | P2, кк/см2 | Qотопл, Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3, м.куб | V4, м.куб | dVгвс, м.куб | Vподп, м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ., Гкал | Qгвс изл., Гкал | Qтех.гвс, Гкал | Q общ., Гкал | | | | | | | | | |
| 24.03.15 | 24.00 | - | 258,67 | 258,67 | 0,00 | 53,05 | 45,37 | 7,68 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | | | | | | | | |
| 25.03.15 | 24.00 | - | 259,21 | 259,21 | 0,00 | 54,04 | 46,06 | 7,98 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,08 | | | | | | | | |
| 26.03.15 | 24.00 | - | 258,59 | 258,59 | 0,00 | 55,03 | 46,80 | 8,23 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 | | | | | | | | |
| 27.03.15 | 24.00 | - | 257,36 | 257,36 | 0,00 | 53,48 | 45,65 | 7,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | | | | | | | | |
| 28.03.15 | 24.00 | - | 255,63 | 255,63 | 0,00 | 52,34 | 44,90 | 7,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 | | | | | | | | |
| 29.03.15 | 24.00 | - | 255,97 | 255,97 | 0,00 | 51,79 | 44,54 | 7,25 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,86 | | | | | | | | |
| 30.03.15 | 24.00 | - | 255,97 | 255,97 | 0,00 | 50,31 | 43,35 | 6,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 | | | | | | | | |
| 31.03.15 | 24.00 | - | 255,40 | 255,40 | 0,00 | 50,55 | 43,59 | 6,96 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | | | | | | | | |
| 01.04.15 | 24.00 | - | 262,23 | 262,23 | 0,00 | 50,00 | 43,43 | 6,57 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | | | | | | | | |
| 02.04.15 | 24.00 | - | 266,99 | 266,99 | 0,00 | 49,73 | 43,26 | 6,47 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | | | | | | | | |
| 03.04.15 | 24.00 | - | 269,06 | 269,06 | 0,00 | 50,23 | 43,77 | 6,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,74 | | | | | | | | |
| 04.04.15 | 24.00 | - | 278,14 | 278,14 | 0,00 | 49,51 | 43,34 | 6,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 | | | | | | | | |
| 05.04.15 | 24.00 | - | 277,77 | 277,77 | 0,00 | 49,79 | 43,59 | 6,20 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 | | | | | | | | |
| 06.04.15 | 24.00 | - | 276,95 | 276,95 | 0,00 | 49,34 | 43,24 | 6,10 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | | | | | | | | |
| 07.04.15 | 24.00 | - | 275,87 | 275,87 | 0,00 | 49,30 | 43,21 | 6,09 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,69 | | | | | | | | |
| 08.04.15 | 24.00 | - | 275,87 | 275,87 | 0,00 | 48,57 | 42,65 | 5,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | | | | | | | | |
| 09.04.15 | 24.00 | - | 278,92 | 278,92 | 0,00 | 48,13 | 42,34 | 5,79 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,62 | | | | | | | | |
| 10.04.15 | 24.00 | - | 282,82 | 282,82 | 0,00 | 48,01 | 42,38 | 5,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | | | | | | | | |
| 11.04.15 | 24.00 | - | 283,29 | 283,29 | 0,00 | 46,27 | 41,09 | 5,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 | | | | | | | | |
| 12.04.15 | 24.00 | - | 281,37 | 281,37 | 0,00 | 47,09 | 41,88 | 5,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 | | | | | | | | |
| 13.04.15 | 24.00 | - | 279,47 | 279,47 | 0,00 | 46,09 | 41,03 | 5,06 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,42 | | | | | | | | |
| 14.04.15 | 24.00 | - | 279,25 | 279,25 | 0,00 | 46,05 | 40,89 | 5,16 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 | | | | | | | | |
| 15.04.15 | 24.00 | - | 279,17 | 279,17 | 0,00 | 46,71 | 41,26 | 5,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 | | | | | | | | |
| 16.04.15 | 24.00 | - | 279,92 | 279,92 | 0,00 | 46,57 | 41,22 | 5,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | | | | | | | | |
| 17.04.15 | 24.00 | - | 280,47 | 280,47 | 0,00 | 47,20 | 41,65 | 5,55 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,56 | | | | | | | | |
| 18.04.15 | 24.00 | - | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 48,84 | 42,91 | 5,93 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,66 | | | | | | | | |
| 19.04.15 | 24.00 | - | 280,88 | 280,88 | 0,00 | 48,88 | 42,97 | 5,91 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | | | | | | | | |
| 20.04.15 | 24.00 | - | 287,30 | 287,30 | 0,00 | 48,63 | 42,91 | 5,72 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | | | | | | | | |
| 21.04.15 | 24.00 | - | 289,11 | 289,11 | 0,00 | 48,45 | 42,84 | 5,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | | | | | | | | |
| 22.04.15 | 24.00 | - | 289,65 | 289,65 | 0,00 | 48,02 | 42,61 | 5,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,58 | | | | | | | | |
| 23.04.15 | 24.00 | - | 292,06 | 292,06 | 0,00 | 47,87 | 42,48 | 5,39 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,58 | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | - | 273,64 | 273,64 | - | 49,35 | 43,14 | 6,21 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | | | | | | | | |
| Итого | 744,00 | - | 8482,88 | 8482,88 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,66 | | | | | | | | |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|--|----------------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
| | 24.03.15 09:00 | 18498,21 | 18498,21 | - | - | - | - | 155,20 | - | - |
| | 24.04.15 14:00 | 27054,74 | 27054,74 | - | - | - | - | 208,07 | - | - |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Гкал;
 Период расчета по договору: куб.м;
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = 0,00 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,66** Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

