Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00		366,80	328,55	38,25	72,34	56,36	15,98	5,00	4,00	5,77	31,02	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77	-	72,87	0,00	2,26			8,03
25.03.15	24,00		363,40	325,48	37,92	74,81	57,89	16,92	5,00	4,00	6,04	30,88	0,00	0,00	31,67	0,00	31,67	-	74,85	0,00	2,31			8,35
26.03.15	24,00		364,82	329,01	35,81	74,81	58,13	16,68	5,00	4,00	6,02	28,75	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48	-	74,95	0,00	2,16			8,18
27.03.15	24,00		366,39	328,78	37,61	73,42	57,46	15,96	5,00	4,00	5,79	30,47	0,00	0,00	31,21	0,00	31,21	-	73,12	0,00	2,23			8,02
28.03.15	24,00		366,80	332,89	33,91	71,51	56,53	14,98	5,00	4,00	5,49	26,94	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58	-	71,62	0,00	1,93			7,42
29.03.15	23,00		352,68	316,13	36,55	70,80	56,02	14,78	5,00	4,00	5,16	29,88	0,00	0,00	30,57	0,00	30,57	-	70,73	0,00	2,11			7,27
30.03.15	24,00		367,81	330,07	37,74	68,55	54,35	14,20	5,00	4,00	5,17	30,73	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	68,71	0,00	2,11			7,28
31.03.15	24,00		368,51	330,78	37,73	68,73	54,51	14,22	5,00	4,00	5,20	30,60	0,00	0,00	31,27	0,00	31,27	-	68,89	0,00	2,11			7,30
01.04.15	24,00		369,91	330,85	39,06	69,04	54,86	14,18	5,00	4,00	5,19	31,84	0,00	0,00	32,54	0,00	32,54	-	69,22	0,00	2,20			7,40
02.04.15	24,00		369,93	333,78	36,16	69,16	55,05	14,11	5,00	4,00	5,26	28,25	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	69,35	0,00	1,96			7,22
03.04.15	24,00		371,55	334,29	37,27	69,47	55,17	14,29	5,00	4,00	5,34	29,25	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91	-	69,65	0,00	2,04			7,38
04.04.15	24,00		371,06	331,96	39,10	68,36	54,35	14,01	5,00	4,00	5,19	31,31	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	-	68,51	0,00	2,14			7,33
05.04.15	24,00		373,04	330,10	42,95	68,25	54,18	14,08	5,00	4,00	5,16	35,36	0,00	0,00	36,13	0,00	36,13	-	68,50	0,00	2,42			7,59
06.04.15	24,00		370,09	336,49	33,60	68,57	54,73	13,83	5,00	4,00	5,16	26,21	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	-	68,80	0,00	1,80			6,97
07.04.15	24,00		368,56	334,99	33,57	68,57	54,65	13,93	5,00	4,00	5,16	26,35	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	-	68,78	0,00	1,81			6,98
08.04.15	24,00		365,29	334,36	30,93	67,22	53,85	13,37	5,00	4,00	4,95	23,97	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	67,08	0,00	1,61			6,56
09.04.15	24,00	*	265,45	245,93	19,52	64,90	51,63	13,26	5,00	4,00	6,13	34,14	0,00	0,00	34,69	0,00	34,69	-	58,12	0,00	1,98			8,11
10.04.15	24,00	*	298,53	273,48	25,06	63,33	51,18	12,15	5,00	4,00	7,47	28,79	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	-	64,98	0,00	1,87			9,34
11.04.15	24,00		384,07	343,76	40,31	65,38	52,83	12,55	5,00	4,00	4,88	31,70	0,00	0,00	32,33	0,00	32,33	-	65,63	0,00	2,08			6,96
12.04.15	24,00		385,10	350,28	34,81	65,49	53,42	12,08	5,00	4,00	4,81	25,95	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	-	65,77	0,00	1,71			6,52
13.04.15	24,00		383,76	348,66	35,10	65,22	53,00	12,22	5,00	4,00	4,79	27,06	0,00	0,00	27,59	0,00	27,59	-	65,39	0,00	1,77			6,56
14.04.15	24,00		382,86	347,55	35,31	65,11	52,78	12,34	5,00	4,00	4,77	27,89	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	65,31	0,00	1,82			6,59
15.04.15	24,00		380,21	345,25	34,96	64,37	52,00	12,37	5,00	4,00	4,74	27,70	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24	-	64,61	0,00	1,79			6,53
16.04.15	24,00		380,81	345,33	35,48	65,09	52,54	12,56	5,00	4,00	4,82	28,05	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61	-	65,33	0,00	1,83			6,65
17.04.15	24,00	*	170,73	171,20	-0,48	65,42	53,96	11,46	5,00	4,00	11,52	29,90	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	-	62,24	0,00	1,86			13,38
18.04.15	24,00	*	361,89	332,18	29,71	64,86	52,02	12,84	5,00	4,00	6,09	29,21	0,00	0,00	29,82	0,00	29,82	-	66,97	0,00	1,96			8,04
19.04.15	24,00		392,23	352,59	39,64	66,24	53,28	12,95	5,00	4,00	5,13	31,21	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85	-	66,48	0,00	2,07			7,20
20.04.15	24,00		387,36	347,23	40,13	65,48	52,75	12,73	5,00	4,00	4,98	31,65	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28	-	65,62	0,00	2,08			7,06
21.04.15	24,00		383,63	345,50	38,13	65,45	52,79	12,67	5,00	4,00	4,89	30,26	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87	-	65,74	0,00	1,99			6,88
22.04.15	24,00		381,75	348,60	33,15	65,81	53,34	12,47	5,00	4,00	4,84	25,70	0,00	0,00	26,22	0,00	26,22	-	66,04	0,00	1,70			6,54
23.04.15	24,00		360,50	326,20	34,30	67,86	54,19	13,67	5,00	4,00	5,53	29,37	-	-	29,99	-	29,99	-	67,79	-	1,99	-	-	7,52
Среднее	23,97	-	360,50	326,20	34,30	67,86	54,19	13,67	5,00	4,00	5,53	29,37	-	-	29,99	-	29,99	-	67,79	-	1,99	-	-	7,52
Итого	743,00		11175,54	10112,24	1063,30			1535 гкал			171,44	910,39	0,00	0,00	929,79	0,00	929,79	0,00			61,71	0,00	0,00	233,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	73133,36	61764,04	9595,13	0,00	9798,50	0,00	2083,30	643,86	-
	23.04.15 21:00	84222,84	71798,28	10497,25	0,00	10719,81	0,00	2313,63	704,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °C = -1,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **231,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **929,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
лицо, потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

52,8