

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015  
 Договор: Строит. Адрес: Седова 73  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: СПТ-941 № 24694  
 Вычислитель: СПТ-941 № 24694  
 Поданош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=  
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$  лето:  
 Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0415.txt  
 Режим (схема): 0  
 Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.: КТПТР-01  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Тхв, гр.С= 2,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

			Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплоснабжение		
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.	
24.03.15	24,00		112,65	112,71	-0,06	70,78	40,53	30,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
25.03.15	24,00		112,68	112,69	-0,02	73,06	41,74	31,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
26.03.15	24,00		113,37	113,40	-0,03	73,05	42,03	31,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
27.03.15	24,00		113,06	113,08	-0,02	71,67	41,67	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
28.03.15	24,00		113,11	113,17	-0,05	69,88	41,25	28,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24
29.03.15	24,00		112,36	112,41	-0,05	69,15	41,10	28,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
30.03.15	24,00		111,70	111,77	-0,08	67,02	39,96	27,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
31.03.15	24,00		111,98	112,07	-0,09	67,21	39,96	27,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
01.04.15	24,00		112,56	112,64	-0,08	67,51	40,36	27,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
02.04.15	24,00		113,01	113,08	-0,07	67,61	40,47	27,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
03.04.15	24,00		113,33	113,40	-0,07	67,89	40,69	27,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
04.04.15	24,00		112,39	112,47	-0,07	66,76	40,10	26,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
05.04.15	24,00		112,41	112,49	-0,08	66,75	40,06	26,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
06.04.15	24,00		112,97	113,03	-0,06	67,00	40,44	26,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
07.04.15	24,00		112,14	112,19	-0,06	67,06	40,37	26,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
08.04.15	24,00	*	109,78	109,83	-0,05	65,61	39,63	25,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
09.04.15	24,00	*	82,00	82,26	-0,26	62,79	38,63	24,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
10.04.15	24,00	*	82,28	83,04	-0,77	60,85	34,71	26,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
11.04.15	24,00		98,85	99,47	-0,62	63,77	37,32	26,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
12.04.15	24,00		101,66	101,77	-0,11	63,87	38,40	25,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
13.04.15	24,00		101,66	101,77	-0,11	63,87	38,40	25,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
14.04.15	24,00		102,39	102,31	0,08	63,65	38,19	25,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
15.04.15	24,00		104,91	104,85	0,06	63,53	38,41	25,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
16.04.15	24,00		103,60	103,57	0,04	62,82	37,23	25,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
17.04.15	24,00		103,81	103,81	0,00	63,56	37,79	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
18.04.15	24,00	*	41,68	41,87	-0,19	60,99	37,39	23,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
19.04.15	24,00		102,88	103,82	-0,94	62,66	36,34	26,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
20.04.15	24,00		105,15	105,76	-0,61	64,61	38,35	26,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
21.04.15	24,00		103,98	104,19	-0,21	63,79	37,99	25,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
22.04.15	24,00		103,19	103,25	-0,06	63,83	37,98	25,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
23.04.15	24,00		104,58	104,74	-0,15	66,09	39,25	26,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Среднее	24,00	-	104,58	104,74	-0,15	66,09	39,25	26,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Итого	744,00	-	3242,13	3246,91	-4,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		87,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	18440,97	18437,66	-	-	-	-	599,59	-	4457,28
	13.04.15 18:00	20657,99	20657,33	-	-	-	-	660,54	-	4950,28

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

сутки;  
 Гкал;  
 куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

2,1 °C = 0,00 Гкал;  
 87,43 Гкал;  
 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТА

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 «25» 04