

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 75 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Садова 75
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-941 № 24947		Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(С)-0415.txt		Режим (схема): 0		Приборы УУТЭ поверены до _____		Тхв, гр.С= 2,1	
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01		Преобр.давления:			
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01		Преобр.давления:			
тр.д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето:									
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0,396	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=118,8	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=0				

Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е			
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	24.00		118,80	116,71	2,08	72,37	40,32	32,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
25.03.15	24.00		118,82	116,75	2,07	74,79	41,45	33,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05
26.03.15	24.00		119,64	117,54	2,11	74,77	41,51	33,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
27.03.15	24.00		119,36	117,20	2,16	73,43	41,25	32,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
28.03.15	24.00		119,08	116,92	2,15	71,50	40,83	30,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74
29.03.15	24.00		118,81	116,66	2,15	70,78	40,79	29,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65
30.03.15	24.00		118,24	116,13	2,11	68,50	39,53	28,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
31.03.15	24.00		118,48	116,40	2,08	68,71	39,52	29,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
01.04.15	24.00		119,05	116,93	2,12	69,02	39,98	29,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
02.04.15	24.00		119,67	117,54	2,13	69,11	40,15	28,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
03.04.15	24.00		120,10	117,96	2,13	69,42	40,31	29,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
04.04.15	24.00		119,29	117,16	2,13	68,27	39,80	28,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
05.04.15	24.00		119,38	117,28	2,10	68,23	39,79	28,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
06.04.15	24.00		119,79	117,68	2,11	68,52	40,21	28,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
07.04.15	24.00		119,33	117,26	2,07	68,58	40,19	28,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
08.04.15	24.00		118,24	116,19	2,06	67,15	39,59	27,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
09.04.15	24.00	*	83,63	82,30	1,33	64,63	37,91	26,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
10.04.15	24.00	*	95,41	94,03	1,38	63,42	37,29	26,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
11.04.15	24.00		120,94	118,89	2,05	65,42	38,98	26,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28
12.04.15	24.00		122,04	119,64	2,40	65,48	39,82	25,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
13.04.15	24.00		121,42	119,07	2,35	65,24	39,74	25,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
14.04.15	24.00		121,14	118,74	2,40	65,08	39,47	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
15.04.15	24.00		120,13	117,86	2,27	64,41	38,49	25,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
16.04.15	24.00		120,35	118,10	2,25	65,15	38,92	26,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
17.04.15	24.00	*	52,99	52,01	0,97	63,49	41,00	22,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35
18.04.15	24.00	*	107,30	105,92	1,37	64,86	37,16	27,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
19.04.15	24.00		114,68	113,04	1,64	66,13	38,57	27,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
20.04.15	24.00		113,31	111,44	1,87	65,33	38,12	27,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,16
21.04.15	24.00		112,33	110,33	2,01	65,37	38,05	27,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
22.04.15	24.00		112,52	110,49	2,03	65,79	38,50	27,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
23.04.15	24.00		114,14	112,14	2,00	67,76	39,58	28,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
Среднее	24,00	-	114,14	112,14	2,00	67,76	39,58	28,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
Итого	744,00	-	3538,41	3476,33	62,08	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	103,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 05:00	18803,27	18465,53	-	-	-	-	679,21	-	4455,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

 2,1 °C = 0,00 Гкал;
 103,02 Гкал;
 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 расчетно-тарифный отдел
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГРУППА "ТЭК-СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление энергетического учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.