Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	92,24	75,04	17,20	71,76	47,70	24,06	7,00	5,00	2,10	17,70	-	-	17,94	-	17,94	-	52,97	-	0,94			3,04
25.03.15	24,00	-	52,58	52,85	0,27	70,02	49,51	20,51	7,00	5,00	0,12	18,93	-	-	19,17	-	19,17	-	50,72	-	0,96			1,07
26.03.15	24,00	-	98,15	78,81	19,34	72,19	56,45	15,74	7,00	5,00	1,59	19,40	-	-	19,67	-	19,67	-	54,38	-	1,05			2,65
27.03.15	24,00	-	97,47	79,01	18,46	72,26	48,76	23,50	7,00	5,00	2,24	18,10	-	-	18,35	-	18,35	-	52,73	-	0,95			3,20
28.03.15	24,00	-	98,02	81,02	17,00	71,90	49,26	22,64	7,00	5,00	2,17	16,76	-	-	16,96	-	16,96	-	53,30	-	0,89			3,06
29.03.15	24,00	-	98,01	78,46	19,55	71,05	49,06	21,99	7,00	5,00	2,10	19,56	-	-	19,82	-	19,82	-	52,14	-	1,02			3,12
30.03.15	24,00	-	98,40	79,03	19,37	68,83	47,37	21,46	7,00	5,00	2,04	19,52	-	-	19,77	-	19,77	-	50,92	-	0,99			3,03
31.03.15	24,00	-	98,06	81,28	16,78	68,79	47,41	21,38	7,00	5,00	2,03	16,96	-	-	17,18	-	17,18	-	51,29	-	0,87			2,90
01.04.15	24,00	-	98,79	79,51	19,28	68,90	47,61	21,29	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,74	-	19,74	-	51,04	-	1,00			3,02
02.04.15	24,00	-	98,52	80,09	18,43	68,88	47,47	21,41	7,00	5,00	2,03	18,74	-	-	18,97	-	18,97	-	51,07	-	0,96			2,99
03.04.15	24,00	-	98,72	81,40	17,32	68,96	47,63	21,33	7,00	5,00	2,03	17,58	-	-	17,81	-	17,81	-	51,39	-	0,90			2,94
04.04.15	24,00	-	97,91	81,43	16,48	68,95	47,40	21,55	7,00	5,00	2,03	16,77	-	-	16,98	-	16,98	-	51,18	-	0,86			2,90
05.04.15	24,00	-	97,81	79,29	18,52	69,18	47,53	21,65	7,00	5,00	2,03	18,87	-	-	19,09	-	19,09	-	51,27	-	0,97			3,00
06.04.15	24,00	-	97,82	78,66	19,16	69,06	47,68	21,38	7,00	5,00	2,02	19,43	-	-	19,66	-	19,66	-	51,08	-	0,99			3,01
07.04.15	24,00	-	98,13	81,19	16,94	68,88	47,72	21,16	7,00	5,00	2,00	17,16	-	-	17,38	-	17,38	-	51,55	-	0,89			2,88
08.04.15	24,00	-	98,02	81,32	16,70	67,27	47,10	20,17	7,00	5,00	1,91	16,93	-	-	17,12	-	17,12	-	50,50	-	0,85			2,77
09.04.15	24,00	-	89,86	68,96	20,90	66,97	46,01	20,96	7,00	5,00	1,82	21,16	-	-	21,38	-	21,38	-	48,64	-	1,03			2,85
10.04.15	24,00	-	98,61	80,35	18,26	66,71	47,16	19,55	7,00	5,00	1,85	18,59	-	-	18,80	-	18,80	-	50,37	-	0,94			2,79
11.04.15	24,00	-	97,93	78,32	19,61	64,48	46,01	18,47	7,00	5,00	1,73	19,94	-	-	20,15	-	20,15	-	49,11	-	0,98			2,71
12.04.15	24,00	-	98,30	79,80	18,50	64,62	46,44	18,18	7,00	5,00	1,71	18,87	-	-	19,05	-	19,05	-	49,69	-	0,94			2,65
13.04.15	24,00	-	98,99	81,60	17,39	64,35	46,09	18,26	7,00	5,00	1,73	17,71	-	-	17,92	-	17,92	-	49,45	-	0,88			2,61
14.04.15	24,00	-	98,76	79,89	18,87	64,55	45,85	18,70	7,00	5,00	1,77	19,24	-	-	19,44	-	19,44	-	49,00	-	0,94			2,71
15.04.15	24,00	-	100,71	84,57	16,14	64,61	45,81	18,80	7,00	5,00	1,81	16,50	-	-	16,68	-	16,68	-	49,73	-	0,82			2,64
16.04.15	24,00	-	101,06	82,32	18,74	64,67	46,15	18,52	7,00	5,00	1,80	19,15	-	-	19,36	-	19,36	-	49,39	-	0,95			2,74
17.04.15	24,00	-	100,88	83,73	17,15	65,35	46,18	19,17	7,00	5,00	1,86	17,41	-	-	17,63	-	17,63	-	49,77	-	0,87			2,73
18.04.15	24,00	-	101,22	79,70	21,52	66,62	46,78	19,84	7,00	5,00	1,93	21,79	-	-	22,01	-	22,01	-	49,90	-	1,09			3,02
19.04.15	24,00	-	100,74	79,06	21,68	66,85	46,84	20,01	7,00	5,00	1,93	22,05	-	-	22,28	-	22,28	-	49,89	-	1,10			3,03
20.04.15	24,00	-	101,33	83,10	18,23	67,20	47,05	20,15	7,00	5,00	1,96	18,52	-	-	18,74	-	18,74	-	50,82	-	0,94			2,90
21.04.15	24,00		96,68	78,92	17,76	68,00	47,57	20,42	7,00	5,00	1,87	18,67	-	-	18,89	-	18,89	-	50,83	-	0,95	-	-	2,82
22.04.15	24,00		96,68	78,92	17,76	68,00	47,57	20,42	7,00	5,00	1,87	18,67	-	-	18,89	-	18,89	-	50,83	-	0,95	-	-	2,82
23.04.15	24,00		96,68	78,92	17,76	68,00	47,57	20,42	7,00	5,00	1,87	18,67	-	-	18,89	-	18,89	-	50,83	-	0,95	-	-	2,82
Среднее	24,00	-	96,68	78,92	17,76	68,00	47,57	20,42	7,00	5,00	1,87	18,67	-	-	18,89	-	18,89	-	50,83	-	0,95	-	-	2,82
Итого	744,00		2997,08	2446,55	550,53						57,96	578,86	0,00	0,00	585,73	0,00	585,73	0,00			29,42	0,00	0,00	87,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **585,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 15 г.

27,73