Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,92

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24.00	-	100,10	87,56	12,54	71,15	46,20	24,95	7,00	5,00	2,18	12,42	-	-	12,74	-	12,74	-	72,97	-	0,91			3,08
25.03.15	24.00	-	63,89	64,68	-0,79	67,94	50,93	17,01	7,00	5,00	0,04	17,22	-	-	17,50	-	17,50	-	58,95	-	1,01			1,06
26.03.15	24.00	-	102,39	88,82	13,57	72,02	53,21	18,81	7,00	5,00	1,66	13,58	-	-	13,91	-	13,91	-	73,53	-	1,00			2,66
27.03.15	24.00	-	98,79	84,97	13,82	71,45	45,34	26,11	7,00	5,00	2,21	13,69	-	-	14,02	-	14,02	-	73,08	-	1,00			3,21
28.03.15	24.00	-	99,42	85,64	13,78	70,80	46,07	24,73	7,00	5,00	2,10	13,65	-	-	13,96	-	13,96	-	72,80	-	1,00			3,09
29.03.15	24.00	-	99,89	85,26	14,63	69,71	45,81	23,90	7,00	5,00	2,03	14,49	-	-	14,83	-	14,83	-	71,27	-	1,03			3,06
30.03.15	24.00	-	97,83	85,68	12,15	67,88	44,61	23,27	7,00	5,00	1,99	12,03	-	-	12,26	-	12,26	-	69,56	-	0,84			2,82
31.03.15	24.00	-	98,31	85,46	12,85	67,68	44,73	22,95	7,00	5,00	1,95	12,69	-	-	12,98	-	12,98	-	69,85	-	0,89			2,84
01.04.15	24.00	-	100,55	85,75	14,80	67,67	44,95	22,72	7,00	5,00	1,93	14,62	-	-	14,93	-	14,93	-	69,87	-	1,02			2,95
02.04.15	24.00	-	99,31	85,71	13,60	67,77	44,74	23,03	7,00	5,00	1,97	13,33	-	-	13,61	-	13,61	-	69,76	-	0,93			2,90
03.04.15	24.00	-	99,71	85,77	13,94	67,69	44,90	22,79	7,00	5,00	1,95	13,64	-	-	13,95	-	13,95	-	69,96	-	0,95			2,90
04.04.15	24.00	-	99,88	85,31	14,57	67,66	44,66	23,00	7,00	5,00	1,96	14,27	-	-	14,59	-	14,59	-	69,84	-	1,00			2,95
05.04.15	24.00	-	101,16	84,92	16,24	67,95	44,75	23,20	7,00	5,00	1,96	15,90	-	-	16,25	-	16,25	-	70,05	-	1,11			3,07
06.04.15	24.00	-	98,78	84,98	13,80	67,80	44,92	22,88	7,00	5,00	1,94	13,47	-	-	13,75	-	13,75	-	69,65	-	0,94			2,88
07.04.15	24.00	-	98,55	85,51	13,04	67,70	44,84	22,86	7,00	5,00	1,95	12,71	-	-	13,01	-	13,01	-	69,68	-	0,89			2,84
08.04.15	24.00	-	99,66	85,33	14,33	65,97	44,17	21,80	7,00	5,00	1,86	13,96	-	-	14,26	-	14,26	-	67,84	-	0,95			2,81
09.04.15	24.00	-	92,74	78,03	14,71	65,98	42,91	23,07	7,00	5,00	1,79	14,43	-	-	14,71	-	14,71	-	67,79	-	0,98			2,77
10.04.15	24.00	-	99,74	85,60	14,14	65,40	44,10	21,30	7,00	5,00	1,83	13,72	-	-	14,00	-	14,00	-	66,88	-	0,92			2,75
11.04.15	24.00	-	99,62	84,96	14,66	63,34	43,20	20,14	7,00	5,00	1,72	14,22	-	-	14,52	-	14,52	-	65,19	-	0,93			2,65
12.04.15	24.00	-	100,54	85,44	15,10	63,62	43,63	19,99	7,00	5,00	1,71	14,73	-	-	15,00	-	15,00	-	65,41	-	0,97			2,67
13.04.15	24.00	-	100,31	85,87	14,44	63,23	43,55	19,68	7,00	5,00	1,69	14,01	-	-	14,30	-	14,30	-	64,99	-	0,91			2,60
14.04.15	24.00	-	98,74	85,86	12,88	63,38	43,27	20,11	7,00	5,00	1,73	12,45	-	-	12,70	-	12,70	-	65,35	-	0,82			2,54
15.04.15	24.00	-	102,92	89,19	13,73	63,66	43,33	20,33	7,00	5,00	1,82	13,35	-	-	13,62	-	13,62	-	65,28	-	0,87			2,69
16.04.15	24.00	-	104,57	90,14	14,43	63,36	43,62	19,74	7,00	5,00	1,78	14,08	-	-	14,36	-	14,36	-	65,33	-	0,92			2,70
17.04.15	24.00	-	103,55	90,06	13,49	64,14	43,81	20,33	7,00	5,00	1,83	13,08	-	-	13,33	-	13,33	-	66,58	-	0,87			2,70
18.04.15	24.00	-	104,83	90,11	14,72	65,24	44,41	20,83	7,00	5,00	1,88	14,24	-	-	14,54	-	14,54	-	67,48	-	0,96			2,84
19.04.15	24.00	-	104,72	89,89	14,83	65,39	44,32	21,07	7,00	5,00	1,90	14,36	-	-	14,67	-	14,67	-	67,57	-	0,97			2,87
20.04.15	24.00	-	103,80	90,21	13,59	65,84	44,69	21,15	7,00	5,00	1,92	13,07	-	-	13,33	-	13,33	-	68,00	-	0,89			2,81
21.04.15	24.00		99,08	85,60	13,49	66,84	44,99	21,85	7,00	5,00	1,83	13,84	-	-	14,13	-	14,13	-	68,38	-	0,94	-	-	2,77
22.04.15	24.00		99,08	85,60	13,49	66,84	44,99	21,85	7,00	5,00	1,83	13,84	-	-	14,13	-	14,13	-	68,38	-	0,94	-	-	2,77
23.04.15	24.00		99,08	85,60	13,49	66,84	44,99	21,85	7,00	5,00	1,83	13,84	-	-	14,13	-	14,13	-	68,38	-	0,94	-	-	2,77
Среднее	24,00	-	99,08	85,60	13,49	66,84	44,99	21,85	7,00	5,00	1,83	13,84	-	-	14,13	-	14,13	-	68,38	-	0,94	-	-	2,77
Итого	744,00		3071,55	2653,50	418,05						56,72	428,92	0,00	0,00	438,02	0,00	438,02	0,00			29,29	0,00	0,00	86,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **438,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать, энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Дата получения

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

28.04