

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский з-д

Договор: Строит.Адрес: Седова 91-1
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Тхв, гр.С= 2,92

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-943 № 14925
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 5С Gmin= Gmax= _____
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 5С Gmin= Gmax= _____
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= _____
 тр.ширк.ГВС(M4): расходомер: _____ Gmin= Gmax= _____
 тр.подпитки(V5): расходомер: _____ Gmin= Gmax= _____
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - tхв) - M2 * (n2 - tхв)$ лето: $Q = M1 * (n1 - tхв) - M2 * (n2 - tхв)$
 Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(С)-0415.txt
 Режим (схема): 0;7
 Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТПТР-05
 Термопреобр.: КТПТР-05
 Термопреобр.: ТПТТ-15-2
 Термопреобр.: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____



Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=1,77 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отапливание (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, Гк/см2	P2, Гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал	
24.03.15	24.00		218,01	194,77	23,25	73,62	48,43	25,19	6,00	3,00	5,03	21,77	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	73,63	0,00	1,60			6,63	
25.03.15	24.00	*	124,03	113,49	10,54	73,62	48,16	25,46	6,00	3,00	5,17	23,28	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	65,70	0,00	1,53			6,69	
26.03.15	24.00		233,57	212,02	21,55	74,37	49,59	24,77	6,00	3,00	5,47	18,88	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	74,19	0,00	1,40			6,87	
27.03.15	24.00		233,87	210,20	23,67	74,07	49,38	24,69	6,00	3,00	5,39	21,18	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	73,77	0,00	1,56			6,96	
28.03.15	24.00		235,72	209,59	26,13	73,57	49,30	24,27	6,00	3,00	5,32	23,24	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	73,36	0,00	1,71			7,03	
29.03.15	23.00		226,73	199,75	26,98	72,87	48,97	23,89	6,00	3,00	5,00	24,22	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	-	72,50	0,00	1,76			6,75	
30.03.15	24.00		233,57	209,71	23,86	70,38	47,36	23,02	6,00	3,00	5,00	21,17	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	70,15	0,00	1,49			6,52	
31.03.15	24.00		235,05	210,81	24,24	70,35	47,47	22,89	6,00	3,00	5,04	21,91	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	70,22	0,00	1,61			6,54	
01.04.15	24.00		236,57	211,72	24,84	70,48	48,27	22,21	6,00	3,00	4,85	22,99	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	70,18	0,00	1,54			6,47	
02.04.15	24.00		234,32	211,21	23,11	70,47	48,36	22,11	6,00	3,00	4,81	21,38	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	70,22	0,00	1,61			6,47	
03.04.15	24.00		233,50	211,20	22,30	70,56	48,59	21,97	6,00	3,00	4,79	20,42	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	70,25	0,00	1,50			6,31	
04.04.15	24.00		231,28	208,89	22,38	70,58	48,73	21,85	6,00	3,00	4,71	21,38	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	70,25	0,00	1,50			6,31	
05.04.15	24.00		233,31	208,04	25,27	70,77	48,84	21,92	6,00	3,00	4,72	20,50	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	-	70,33	0,00	1,44			6,23	
06.04.15	24.00		228,89	207,66	21,23	70,68	48,83	21,85	6,00	3,00	4,69	23,31	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	70,33	0,00	1,44			6,16	
07.04.15	24.00		228,96	207,46	21,50	70,44	48,83	21,61	6,00	3,00	4,63	20,50	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	-	70,33	0,00	1,44			6,16	
08.04.15	24.00		230,34	207,20	23,14	68,93	47,97	20,95	6,00	3,00	4,49	23,31	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	70,62	0,00	1,65			6,36	
09.04.15	24.00		215,54	191,08	24,46	68,60	46,55	22,05	6,00	3,00	4,35	23,31	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	70,62	0,00	1,65			6,36	
10.04.15	24.00		230,78	206,49	24,29	68,37	47,68	20,68	6,00	3,00	4,40	19,35	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79	-	70,36	0,00	1,36			6,05	
11.04.15	24.00		228,75	204,65	24,10	65,83	46,37	19,45	6,00	3,00	4,10	19,35	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79	-	70,36	0,00	1,36			6,01	
12.04.15	24.00		226,92	205,17	21,75	66,04	47,00	19,04	6,00	3,00	4,02	19,63	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	70,18	0,00	1,38			5,95	
13.04.15	24.00		227,81	206,43	21,38	65,76	46,89	18,87	6,00	3,00	4,00	21,22	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	68,62	0,00	1,46			5,95	
14.04.15	24.00		225,17	205,83	19,34	65,96	46,56	19,40	6,00	3,00	4,09	18,06	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	68,46	0,00	1,55			5,90	
15.04.15	24.00		229,19	205,76	23,42	66,07	46,12	19,95	6,00	3,00	4,22	22,67	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	68,46	0,00	1,55			5,94	
16.04.15	24.00		226,61	204,86	21,74	66,12	46,09	20,03	6,00	3,00	4,21	20,34	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	68,46	0,00	1,55			5,94	
17.04.15	24.00		225,49	204,32	21,18	66,67	46,27	20,40	6,00	3,00	4,27	22,67	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	68,46	0,00	1,55			5,94	
18.04.15	24.00		228,24	204,12	24,12	68,16	46,83	21,34	6,00	3,00	4,46	22,67	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	68,46	0,00	1,55			5,94	
19.04.15	24.00		229,53	203,40	26,13	68,46	46,89	21,57	6,00	3,00	4,50	24,81	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	68,08	0,00	1,55			6,01	
20.04.15	24.00		225,66	203,99	21,67	68,70	46,92	21,79	6,00	3,00	4,56	22,73	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	68,08	0,00	1,55			6,01	
21.04.15	24.00		170,40	155,02	15,37	68,95	47,09	21,86	6,00	3,00	3,47	20,34	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	68,08	0,00	1,55			6,01	
22.04.15	24.00		0,00	0,00	0,00	15,34	14,61	0,73	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	68,76	0,00	0,99			4,46	
23.04.15	24.00		193,92	168,78	25,14	67,81	45,95	21,86	6,00	3,00	3,91	14,35	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	68,76	0,00	0,99			4,46	
Среднее	23,97	-	215,54	193,67	21,87	67,83	46,61	21,22	6,00	3,00	4,44	22,37	0,00	0,00	22,83	0,00	22,83	-	66,83	0,00	1,49			5,40	
Итого	743,00	-	6681,72	6003,64	678,08						137,69	637,33	0,00	0,00	651,36	0,00	651,36	0,00	44,05	0,00	0,00			181,74	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 16:00	121817,55	108997,71	14317,51	0,00	14663,28	0,00	3203,00	1035,68	-
	24.04.15 10:00	121990,00	109150,73	14334,97	0,00	14681,12	0,00	307,60	1036,88	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2: 2,92 °C = -1,86 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: 179,88 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 651,36 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 651,36 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):



42,19