

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский Э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015  
 Договор: 9054.038.1  
 Строит.Адрес: Седова 98  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70



Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Поддоющ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр.д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 20 расходомер: расходомер:	Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,027 Gmin= Gmin=	Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 12 Gmax= Gmax=	Режим (схема): 3001	Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: ТСП-Н Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 2,92
Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ц(с)-0415.txt Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв)$ лето: $Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв)$ Qтсв=0,0924							
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qтсв=0,0924 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gтсв=16,8							

Учет ГВС (ТВ-2)																	Контрольные данные		Общее теплототр-е					
Учет отопления (ТВ-1)																	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.					
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.
24.03.15	24.00	-	80,90	67,07	13,83	72,28	50,91	21,37	7,00	5,00	1,63	11,46	-	-	11,70	-	11,70	-	71,41	-	0,82	-	-	2,44
25.03.15	24.00	-	53,14	53,28	-0,14	70,70	44,84	25,86	7,00	5,00	0,55	15,11	-	-	15,33	-	15,33	-	54,73	-	0,83	-	-	1,38
26.03.15	24.00	-	92,87	81,67	11,20	72,49	45,31	27,18	7,00	5,00	2,25	10,76	-	-	11,00	-	11,00	-	72,36	-	0,78	-	-	3,03
27.03.15	24.00	-	90,35	80,32	10,03	72,32	45,91	26,41	7,00	5,00	2,15	9,75	-	-	9,98	-	9,98	-	72,07	-	0,70	-	-	2,85
28.03.15	24.00	-	93,69	79,09	14,60	71,94	46,10	25,84	7,00	5,00	2,07	14,21	-	-	14,55	-	14,55	-	71,86	-	1,02	-	-	3,10
29.03.15	24.00	-	91,91	79,41	12,50	71,19	45,96	25,23	7,00	5,00	2,03	12,23	-	-	12,48	-	12,48	-	70,70	-	0,87	-	-	2,89
30.03.15	24.00	-	90,21	79,99	10,22	68,82	44,63	24,19	7,00	5,00	1,94	11,29	-	-	11,53	-	11,53	-	68,90	-	0,78	-	-	2,64
31.03.15	24.00	-	90,80	79,20	11,60	68,84	44,65	24,19	7,00	5,00	1,94	11,29	-	-	10,91	-	10,91	-	68,93	-	0,74	-	-	2,72
01.04.15	24.00	-	90,95	79,94	11,01	68,95	45,20	23,75	7,00	5,00	1,92	10,70	-	-	10,27	-	10,27	-	68,88	-	0,70	-	-	2,66
02.04.15	24.00	-	90,72	80,29	10,43	68,93	45,10	23,83	7,00	5,00	1,94	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	69,01	-	0,74	-	-	2,69
03.04.15	24.00	-	91,37	80,23	11,14	69,01	45,13	23,88	7,00	5,00	1,94	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	69,01	-	0,74	-	-	2,69
04.04.15	24.00	-	90,87	79,33	11,54	69,01	44,94	24,07	7,00	5,00	1,94	11,08	-	-	11,29	-	11,29	-	69,08	-	0,80	-	-	2,75
05.04.15	24.00	-	90,88	78,69	12,19	69,20	44,97	24,23	7,00	5,00	1,95	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	69,08	-	0,80	-	-	2,74
06.04.15	24.00	-	90,53	78,21	12,32	69,12	45,00	24,12	7,00	5,00	1,93	11,85	-	-	12,09	-	12,09	-	68,99	-	0,82	-	-	2,74
07.04.15	24.00	-	89,63	79,30	10,33	68,88	44,81	24,07	7,00	5,00	1,94	9,94	-	-	10,14	-	10,14	-	68,83	-	0,69	-	-	2,62
08.04.15	24.00	-	90,33	79,23	11,10	67,36	43,99	23,37	7,00	5,00	1,88	10,70	-	-	10,90	-	10,90	-	67,20	-	0,72	-	-	2,60
09.04.15	24.00	-	84,54	70,66	13,88	66,98	42,10	24,88	7,00	5,00	1,79	13,33	-	-	13,58	-	13,58	-	67,00	-	0,89	-	-	2,69
10.04.15	24.00	-	91,02	78,85	12,17	66,81	43,52	23,29	7,00	5,00	1,88	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	66,61	-	0,77	-	-	2,65
11.04.15	24.00	-	90,76	77,67	13,09	64,46	42,51	21,95	7,00	5,00	1,75	12,44	-	-	12,65	-	12,65	-	64,62	-	0,80	-	-	2,55
12.04.15	24.00	-	90,76	78,16	12,60	64,67	43,39	21,28	7,00	5,00	1,71	11,99	-	-	12,21	-	12,21	-	64,62	-	0,77	-	-	2,48
13.04.15	24.00	-	90,42	79,44	10,98	64,35	42,90	21,45	7,00	5,00	1,75	10,33	-	-	10,54	-	10,54	-	64,27	-	0,66	-	-	2,41
14.04.15	24.00	-	91,65	78,77	12,88	64,57	42,71	21,86	7,00	5,00	1,77	12,20	-	-	12,41	-	12,41	-	64,60	-	0,79	-	-	2,56
15.04.15	24.00	-	90,33	79,18	11,15	64,59	42,16	22,43	7,00	5,00	1,82	10,50	-	-	10,69	-	10,69	-	64,49	-	0,68	-	-	2,50
16.04.15	24.00	-	90,67	78,63	12,04	64,68	42,65	22,03	7,00	5,00	1,82	10,50	-	-	10,69	-	10,69	-	64,60	-	0,73	-	-	2,51
17.04.15	24.00	-	90,03	78,76	11,27	65,28	42,94	22,34	7,00	5,00	1,80	10,63	-	-	10,84	-	10,84	-	65,36	-	0,69	-	-	2,50
18.04.15	24.00	-	90,31	78,52	11,79	66,65	43,70	22,95	7,00	5,00	1,84	11,20	-	-	11,43	-	11,43	-	66,60	-	0,75	-	-	2,59
19.04.15	24.00	-	89,25	78,50	10,75	66,90	43,73	23,17	7,00	5,00	1,86	10,22	-	-	10,41	-	10,41	-	66,77	-	0,68	-	-	2,54
20.04.15	24.00	-	89,97	78,99	10,98	67,22	44,03	23,19	7,00	5,00	1,87	10,46	-	-	10,67	-	10,67	-	67,09	-	0,70	-	-	2,57
21.04.15	24.00	-	90,08	82,43	7,65	67,82	44,98	22,84	7,00	5,00	1,91	7,29	-	-	7,43	-	7,43	-	67,22	-	0,49	-	-	2,40
22.04.15	24.00	-	85,85	84,90	0,95	80,90	69,81	11,09	7,00	5,00	1,00	0,47	-	-	0,48	-	0,48	-	82,64	-	0,04	-	-	1,04
23.04.15	24.00	-	88,83	77,96	10,87	68,50	45,29	23,21	7,00	5,00	1,82	10,85	-	-	11,06	-	11,06	-	67,89	-	0,73	-	-	2,55
Среднее	24.00	-	88,83	77,96	10,87	68,50	45,29	23,21	7,00	5,00	1,82	10,85	-	-	11,06	-	11,06	-	67,89	-	0,73	-	-	2,55
Итого	744,00	-	2753,62	2416,67	336,95						56,34	336,35	0,00	0,00	342,97	0,00	342,97	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 10:00	36916,22	31728,43	4879,39	-	4990,34	-	1136,89	-	-
	23.04.15 21:00	39640,16	34117,60	5211,61	-	5329,12	-	1214,79	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2: 2,92 °С = -0,98 Гкал;  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: 77,98 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 342,97 куб.м.  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



21,64