Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 59 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0415.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14594 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,1

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	*	183,89	170,62	13,27	71,43	45,84	25,59	5,20	4,00	4,31	14,14	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	71,51	0,00	1,01			5,32
25.03.15	24,00	*	185,08	170,67	14,41	73,76	46,95	26,81	5,20	4,00	4,51	15,42	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	73,40	0,00	1,13			5,65
26.03.15	24,00	*	185,14	171,80	13,34	73,80	47,14	26,66	5,20	4,00	4,52	14,33	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	-	73,42	0,00	1,05			5,57
27.03.15	24,00	*	185,03	169,44	15,59	72,45	46,71	25,74	5,20	4,00	4,44	14,68	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	-	71,70	0,00	1,05			5,50
28.03.15	24,00	*	185,61	170,72	14,90	70,65	45,83	24,82	5,20	4,00	4,18	15,86	0,00	0,00	16,23	0,00	16,23	-	70,33	0,00	1,12			5,30
29.03.15	24,00	*	187,31	170,00	17,32	69,91	45,45	24,46	5,20	4,00	4,09	18,47	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	69,49	0,00	1,28			5,38
30.03.15	24,00	*	183,46	169,25	14,21	67,75	44,17	23,58	5,20	4,00	3,94	15,08	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	67,41	0,00	1,02			4,96
31.03.15	24,00	*	187,22	169,52	17,70	67,94	44,17	23,78	5,20	4,00	3,97	18,76	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	-	67,74	0,00	1,27			5,24
01.04.15	24,00	*	184,31	170,47	13,84	68,22	44,88	23,34	5,20	4,00	3,92	14,80	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	67,95	0,00	1,01			4,93
02.04.15	24,00	*	185,29	171,28	14,02	68,32	45,01	23,31	5,20	4,00	3,93	15,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	68,00	0,00	1,02			4,96
03.04.15	24,00	*	185,99	171,86	14,13	68,61	45,20	23,42	5,20	4,00	3,96	15,14	0,00	0,00	15,47	0,00	15,47	-	68,33	0,00	1,04			5,00
04.04.15	24,00	*	185,86	170,21	15,65	67,47	44,44	23,03	5,20	4,00	3,89	16,28	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	67,24	0,00	1,10			4,98
05.04.15	24,00	*	188,25	170,16	18,09	67,49	44,55	22,94	5,20	4,00	3,87	18,73	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	67,44	0,00	1,26			5,13
06.04.15	24,00	*	186,78	171,47	15,31	67,72	44,88	22,84	5,20	4,00	3,85	16,41	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	67,46	0,00	1,11			4,96
07.04.15	24,00	*	185,29	170,63	14,66	67,77	44,86	22,90	5,20	4,00	3,84	15,83	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	67,56	0,00	1,07			4,91
08.04.15	24,00	*	182,10	167,84	14,26	66,29	44,17	22,12	5,20	4,00	3,62	15,86	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	65,74	0,00	1,04			4,66
09.04.15	24,00	*	123,95	122,81	1,15	63,28	42,38	20,90	5,20	4,00	1,71	17,86	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	-	51,85	0,00	0,93			2,64
10.04.15	24,00	*	159,55	146,34	13,21	62,56	42,47	20,10	5,20	4,00	2,78	15,88	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	-	62,17	0,00	0,99			3,77
11.04.15	24,00	*	188,43	171,64	16,79	64,67	43,87	20,80	5,20	4,00	3,62	16,09	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	-	64,56	0,00	1,04			4,66
12.04.15	24,00	*	191,43	174,17	17,27	64,78	44,43	20,35	5,20	4,00	3,55	17,31	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	64,73	0,00	1,12			4,67
13.04.15	24,00	*	190,31	173,54	16,76	64,51	43,94	20,57	5,20	4,00	3,55	17,08	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	64,39	0,00	1,10			4,66
14.04.15	24,00	*	189,08	173,25	15,83	64,36	43,75	20,61	5,20	4,00	3,57	16,01	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-	64,19	0,00	1,03			4,59
15.04.15	24,00	*	188,63	171,64	16,99	63,66	42,94	20,73	5,20	4,00	3,55	17,16	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	63,49	0,00	1,09			4,64
16.04.15	24,00	*	189,09	172,23	16,86	64,39	43,43	20,96	5,20	4,00	3,61	16,99	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	64,34	0,00	1,09			4,70
17.04.15	24,00	*	79,16	85,86	-6,70	61,41	47,63	13,78	5,20	4,00	-0,18	18,06	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	52,76	0,00	0,95			0,77 2,13
18.04.15	24,00	*	187,91	172,96	14,95	64,16	42,59	21,56	5,20	4,00	3,61	16,79	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	-	64,56	0,00	1,08			4,69
19.04.15	24,00	*	193,79	176,98	16,80	65,44	43,88	21,56	5,20	4,00	3,78	17,50	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	65,31	0,00	1,14			4,92
20.04.15	24,00	*	188,37	174,77	13,60	64,65	43,40	21,25	5,20	4,00	3,66	14,58	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	64,33	0,00	0,94			4,60
21.04.15	24,00	*	188,29	173,48	14,81	64,71	43,48	21,23	5,20	4,00	3,62	15,93	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	-	64,57	0,00	1,03			4,65
22.04.15	24,00	*	187,25	173,56	13,68	65,09	44,20	20,88	5,20	4,00	3,55	14,89	0,00	0,00	15,18	0,00	15,18	-	64,94	0,00	0,97			4,52
23.04.15	24,00	*	187,64	173,72	13,92	65,25	44,20	21,05	5,20	4,00	3,58	15,19	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	64,91	0,00	0,99			4,57
Среднее	24,00	-	180,63	166,54	14,08	66,85	44,54	22,31	5,20	4,00	3,63	16,20	-	-	16,52	-	16,52	-	65,99	-	1,07	-	-	4,69
Итого	744,00		5599,48	5162,86	436,62						112,39	502,10	0,00	0,00	512,26	0,00	512,26	0,00			33,08	0,00	0,00	145,47 146,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 04:00	10381,30	20225,28	1479,46	0,00	1518,04	0,00	-266,59	111,73	2509,75
	24.04.15 10:00	16013,47	25417,68	1985,08	0,00	2033,89	0,00	-520,47	145,03	3257,75

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,1 °С = -1,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~144,42~~ Гкал; 145,78
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **512,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел расчетов по КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.

32,03