

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Узел учета: СЦО+ГВС

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
 Строит. Адрес: Фарфоровская 16
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Рассматривать совместно с УУТЭ:
 Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Подающ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр-д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: расходомер:	Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= Gmin=	Режим (схема): 3001 Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: ТСП-Н Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 2,1
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$		Qот=0,203 Qтех.гвс.ср=0,068 Gот=60,9	Qвент.= Qгвс.ср=0,068 Gвент.=0	Qтех.пот.= Gгвс=0,1496 Gтех.пот.=0		

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015	Учет ГВС (ТВ-2)	Контрольные данные	Общее теплототр-е
---	-----------------	--------------------	-------------------


Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)							Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал	Q общ. Гкал				
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С				T4, С	Qгвс общ., Гкал		
24.03.15	24,00	-	69,01	57,99	11,02	71,73	41,46	30,27	7,00	1,83	9,88	-	-	10,11	-	10,11	-	72,20	-	0,71	-	-	-	-	-	2,55
25.03.15	24,00	-	70,14	57,89	12,25	73,84	42,31	31,53	7,00	1,92	10,96	-	-	11,24	-	10,86	-	73,74	-	0,81	-	-	-	-	-	2,72
26.03.15	24,00	-	70,07	58,22	11,85	73,86	42,27	31,59	7,00	1,93	10,61	-	-	10,86	-	10,86	-	71,82	-	0,81	-	-	-	-	-	2,67
27.03.15	24,00	-	70,40	57,96	12,44	72,29	41,82	30,47	7,00	1,86	11,20	-	-	11,44	-	10,86	-	70,63	-	0,75	-	-	-	-	-	2,52
28.03.15	24,00	-	69,59	57,80	11,79	70,66	41,57	29,09	7,00	1,77	10,62	-	-	10,86	-	13,13	-	69,51	-	0,89	-	-	-	-	-	2,61
29.03.15	24,00	-	71,34	57,30	14,04	69,77	41,32	28,45	7,00	1,72	12,85	-	-	13,13	-	11,50	-	67,72	-	0,76	-	-	-	-	-	2,42
30.03.15	24,00	-	69,69	57,17	12,52	67,73	40,25	27,48	7,00	1,66	10,66	-	-	10,89	-	10,89	-	68,05	-	0,73	-	-	-	-	-	2,37
31.03.15	24,00	-	69,30	57,40	11,90	67,94	40,45	27,49	7,00	1,66	10,66	-	-	10,44	-	10,44	-	68,34	-	0,70	-	-	-	-	-	2,37
01.04.15	24,00	-	69,13	57,67	11,46	68,26	40,78	27,48	7,00	1,67	10,20	-	-	10,44	-	10,50	-	68,41	-	0,70	-	-	-	-	-	2,38
02.04.15	24,00	-	69,39	57,99	11,40	68,35	40,74	27,61	7,00	1,68	10,29	-	-	10,50	-	10,50	-	68,63	-	0,79	-	-	-	-	-	2,48
03.04.15	24,00	-	71,03	58,35	12,68	68,59	41,05	27,54	7,00	1,69	11,45	-	-	11,71	-	11,71	-	67,49	-	0,71	-	-	-	-	-	2,37
04.04.15	24,00	-	69,79	58,07	11,72	67,47	40,29	27,18	7,00	1,66	10,55	-	-	10,77	-	10,77	-	67,78	-	0,72	-	-	-	-	-	2,38
05.04.15	24,00	-	69,78	58,03	11,75	67,55	40,27	27,28	7,00	1,66	10,54	-	-	10,74	-	10,74	-	67,78	-	0,72	-	-	-	-	-	2,38
06.04.15	24,00	-	71,53	58,30	13,23	67,73	40,61	27,12	7,00	1,66	12,06	-	-	12,31	-	12,31	-	67,78	-	0,82	-	-	-	-	-	2,48
07.04.15	24,00	-	69,95	56,27	13,68	67,79	40,13	27,66	7,00	1,64	12,41	-	-	12,69	-	12,69	-	67,85	-	0,85	-	-	-	-	-	2,49
08.04.15	24,00	-	61,44	50,85	10,59	66,16	38,93	27,23	7,00	1,45	9,73	-	-	9,91	-	9,91	-	65,49	-	0,64	-	-	-	-	-	2,09
09.04.15	24,00	-	46,91	42,84	4,07	62,33	38,35	23,98	7,00	0,41	16,72	-	-	16,95	-	16,95	-	52,24	-	0,87	-	-	-	-	-	1,29
10.04.15	24,00	-	56,16	46,34	9,82	62,88	36,58	26,30	7,00	0,18	10,47	-	-	10,66	-	10,66	-	63,17	-	0,66	-	-	-	-	-	1,84
11.04.15	24,00	-	64,70	51,65	13,05	64,75	38,09	26,66	7,00	0,18	10,47	-	-	10,66	-	10,66	-	64,98	-	0,83	-	-	-	-	-	2,22
12.04.15	24,00	-	63,67	51,96	11,71	64,80	38,76	26,04	7,00	1,39	12,77	-	-	13,01	-	13,01	-	64,98	-	0,73	-	-	-	-	-	2,11
13.04.15	24,00	-	64,10	52,35	11,75	64,51	38,60	25,91	7,00	1,38	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	64,98	-	0,73	-	-	-	-	-	2,12
14.04.15	24,00	-	63,70	52,29	11,41	64,35	38,40	25,95	7,00	1,40	10,98	-	-	11,17	-	11,17	-	64,52	-	0,71	-	-	-	-	-	2,09
15.04.15	24,00	-	63,91	51,51	12,40	63,70	37,51	26,19	7,00	1,40	10,98	-	-	11,17	-	11,17	-	64,52	-	0,71	-	-	-	-	-	2,12
16.04.15	24,00	-	67,54	54,90	12,64	64,40	38,60	25,80	7,00	1,40	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	64,41	-	0,68	-	-	-	-	-	2,09
17.04.15	24,00	-	63,91	51,51	12,40	63,70	37,51	26,19	7,00	1,40	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	64,41	-	0,68	-	-	-	-	-	2,14
18.04.15	24,00	-	67,72	56,09	11,63	64,52	37,67	26,85	7,00	1,42	10,50	-	-	10,69	-	10,69	-	64,41	-	0,68	-	-	-	-	-	2,14
19.04.15	24,00	-	63,70	52,29	11,41	64,35	38,40	25,95	7,00	1,40	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	63,83	-	0,74	-	-	-	-	-	2,23
20.04.15	24,00	-	67,94	55,52	12,42	64,60	38,84	25,76	7,00	1,40	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	64,58	-	0,76	-	-	-	-	-	2,23
21.04.15	24,00	-	67,18	54,92	12,26	64,75	38,95	25,80	7,00	1,48	11,75	-	-	11,97	-	11,97	-	64,58	-	0,76	-	-	-	-	-	2,23
22.04.15	24,00	-	67,98	54,85	13,13	65,13	39,24	25,89	7,00	1,50	11,84	-	-	12,05	-	12,05	-	65,31	-	0,65	-	-	-	-	-	2,25
23.04.15	24,00	-	65,68	54,41	11,27	66,85	39,95	26,90	7,00	1,48	11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	65,26	-	0,73	-	-	-	-	-	2,25
24.04.15	24,00	-	65,68	54,41	11,27	66,85	39,95	26,90	7,00	1,48	11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	66,43	-	0,75	-	-	-	-	-	2,24
Среднее	24,00	-	65,68	54,41	11,27	66,85	39,95	26,90	7,00	1,48	11,39	-	-	11,62	-	11,62	-	66,43	-	0,75	-	-	-	-	-	2,24
Итого	744,00	-	2036,02	1686,64	349,38						45,97	353,21	0,00	0,00	360,25	0,00	360,25	0,00	23,37	0,00	0,00					69,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 09:00	10166,01	8506,85	1472,11	-	1509,35	-	410,07	-	-
	23.04.15 21:00	12166,76	10163,04	1819,65	-	1863,81	-	478,14	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

2,1 °C = -0,74 Гкал;
 с учетом корректировок **68,59** Гкал;
360,25 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



22.63