

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Узел учета: СЦО+ГВС

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9336.038.1
 Строит.Адрес: Фарфоровская 28
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Рассматривать совместно с УУТЭ:
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 208240 Поддающ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): Тр.д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	Расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 32 расходомер: ПРЭМ 20 расходомер: расходомер:	Часовые и суточн. архивы в файлах: режим (схема): Gmin= 0,067 Gmin= 0,067 Gmin= 0,027 Gmin= Gmin= Gmin=	Gmax= 30 Gmax= 30 Gmax= 12 Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: КТСП-Н Термопреобр.: ТСП-Н Термопреобр.:	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 2,1
Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$			Qот=0,227 Qтех.гвс.ср=68,1 Qвент.=0 Qтех.пот.=0,046 Qгвс.ср=0,046 Qгвс.пот.=0	Qгвс=0,1012 Qгвс=18,408		

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0,1012
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср=68,1 Qгвс.ср=0,046 Qгвс.пот.=0 Qгвс=18,408
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)							Контрольные данные		Общее теплототр-е				
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24,00	-	86,76	77,86	8,90	71,89	41,11	30,78	7,00	5,00	2,40	8,84	-	-	9,04	-	9,04	-	72,35	-	0,64	-	-	3,04
25.03.15	24,00	-	86,70	77,76	8,94	74,02	42,13	31,89	7,00	5,00	2,49	8,77	-	-	8,97	-	8,97	-	73,98	-	0,65	-	-	3,19
26.03.15	24,00	-	87,80	78,22	9,58	74,05	42,34	31,71	7,00	5,00	2,49	9,43	-	-	9,67	-	9,67	-	72,14	-	0,60	-	-	3,00
27.03.15	24,00	-	86,54	77,94	8,60	72,49	42,02	30,47	7,00	5,00	2,40	8,36	-	-	8,55	-	8,55	-	70,91	-	0,77	-	-	3,05
28.03.15	24,00	-	88,74	77,78	10,96	70,84	41,58	29,26	7,00	5,00	2,28	10,87	-	-	11,12	-	11,12	-	70,91	-	0,77	-	-	3,00
29.03.15	24,00	-	88,43	77,50	10,93	69,96	41,13	28,83	7,00	5,00	2,24	10,95	-	-	11,20	-	11,20	-	69,96	-	0,77	-	-	2,77
30.03.15	24,00	-	86,45	77,39	9,06	67,90	40,06	27,84	7,00	5,00	2,15	10,11	-	-	10,34	-	10,34	-	68,24	-	0,69	-	-	2,85
31.03.15	24,00	-	87,65	77,61	10,04	68,10	40,22	27,88	7,00	5,00	2,14	9,24	-	-	9,43	-	9,43	-	68,13	-	0,02	-	-	2,81
01.04.15	24,00	-	87,08	77,77	9,31	68,41	40,53	27,88	7,00	5,00	2,78	0,35	-	-	0,36	-	0,36	-	67,87	-	0,00	-	-	2,84
02.04.15	24,00	-	87,66	78,02	9,64	68,52	40,63	27,89	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	67,87	-	0,00	-	-	2,95
03.04.15	24,00	-	87,66	78,02	9,64	68,52	40,63	27,89	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	67,87	-	0,00	-	-	2,78
04.04.15	24,00	-	89,34	78,15	11,19	68,75	40,84	27,91	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	66,86	-	0,00	-	-	2,88
05.04.15	24,00	-	87,50	77,77	9,73	67,63	40,31	27,32	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	66,93	-	0,00	-	-	2,78
06.04.15	24,00	-	88,84	77,70	11,14	67,72	40,43	27,29	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	67,14	-	0,00	-	-	2,82
07.04.15	24,00	-	87,73	78,14	9,59	67,88	40,64	27,24	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	67,87	-	0,01	-	-	2,55
08.04.15	24,00	-	87,30	77,06	10,24	67,96	40,37	27,59	7,00	5,00	2,81	0,20	-	-	0,20	-	0,20	-	64,77	-	0,00	-	-	1,71
09.04.15	24,00	-	80,76	71,08	9,68	66,32	39,54	26,78	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	54,99	-	0,00	-	-	2,29
10.04.15	24,00	-	59,02	52,82	6,20	63,14	38,35	24,79	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	58,46	-	0,00	-	-	2,75
11.04.15	24,00	-	77,60	69,29	8,31	63,04	37,56	25,48	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	64,42	-	0,00	-	-	2,60
12.04.15	24,00	-	90,64	79,27	11,37	64,88	39,48	25,40	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	64,35	-	0,00	-	-	2,58
13.04.15	24,00	-	89,55	79,85	9,70	64,91	40,26	24,65	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	64,13	-	0,00	-	-	2,54
14.04.15	24,00	-	89,06	79,33	9,73	64,63	40,07	24,56	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	63,70	-	0,00	-	-	2,55
15.04.15	24,00	-	88,03	78,98	9,05	64,47	39,78	24,69	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	63,20	-	0,00	-	-	2,56
16.04.15	24,00	-	87,38	77,99	9,39	63,81	38,84	24,97	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	63,67	-	0,00	-	-	0,71
17.04.15	24,00	-	88,67	79,96	8,71	64,56	39,57	24,99	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	48,62	-	0,00	-	-	2,76
18.04.15	24,00	-	34,81	33,45	1,36	60,78	42,28	18,50	7,00	5,00	0,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	63,77	-	0,00	-	-	2,81
19.04.15	24,00	-	91,92	82,16	9,76	64,72	38,78	25,94	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	64,82	-	0,00	-	-	2,61
20.04.15	24,00	-	92,84	82,09	10,75	65,62	39,98	25,64	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	64,16	-	0,00	-	-	2,67
21.04.15	24,00	-	89,43	80,61	8,82	64,79	39,48	25,31	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	65,90	-	0,20	-	-	2,67
22.04.15	24,00	-	84,79	75,48	9,31	67,21	40,30	26,91	7,00	5,00	2,48	2,75	-	-	2,82	-	2,82	-	65,90	-	0,20	-	-	2,67
23.04.15	24,00	-	84,79	75,48	9,31	67,21	40,30	26,91	7,00	5,00	2,48	2,75	-	-	2,82	-	2,82	-	65,90	-	0,20	-	-	2,67
Среднее	24,00	-	84,79	75,48	9,31	67,21	40,30	26,91	7,00	5,00	2,48	2,75	-	-	2,82	-	2,82	-	65,90	-	0,20	-	-	82,92
Итого	744,00	-	2628,61	2340,00	288,61						76,84	85,38	0,00	0,00	87,33	0,00	87,33	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 2,1 °C = 0,18 Гкал;
 82,74 Гкал;
 87,33 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

2,1 °C = 0,18 Гкал;
 82,74 Гкал;
 87,33 куб.м
 293 м3

ЗАО "ДомТелеком"
 печать по требованию

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25.04 » 15

21,34 м3