Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0415.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,1

Вычислитель: ВКТ-7 № 208337

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.15	24,00	-	121,87	121,87	0,00	69,51	40,51	29,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
25.03.15	24,00	-	122,19	122,19	0,00	71,93	41,27	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
26.03.15	24,00	-	122,69	122,69	0,00	71,99	41,18	30,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
27.03.15	24,00	-	122,77	122,77	0,00	70,87	40,85	30,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
28.03.15	24,00	-	122,96	122,96	0,00	69,01	40,62	28,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
29.03.15	24,00	-	123,21	123,21	0,00	68,35	40,57	27,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
30.03.15	24,00	-	121,89	121,89	0,00	66,21	39,27	26,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
31.03.15	24,00	-	122,13	122,13	0,00	66,35	39,28	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
01.04.15	24,00	-	122,87	122,87	0,00	66,66	39,80	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
02.04.15	24,00	-	123,97	123,97	0,00	66,77	40,03	26,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
03.04.15	24,00	-	124,75	124,75	0,00	67,06	40,29	26,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
04.04.15	24,00	-	123,42	123,42	0,00	66,03	39,76	26,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
05.04.15	24,00	-	123,56	123,56	0,00	65,94	39,74	26,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
06.04.15	24,00	-	123,96	123,96	0,00	66,23	40,15	26,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
07.04.15	24,00	-	123,44	123,44	0,00	66,23	40,17	26,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
08.04.15	24,00	-	120,82	120,82	0,00	64,88	39,72	25,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
09.04.15	24,00	-	86,13	86,34	-0,21	61,06	37,79	23,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
10.04.15	24,00	-	112,57	112,69	-0,12	60,04	37,67	22,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
11.04.15	24,00	-	127,50	127,50	0,00	63,25	39,93	23,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
12.04.15	24,00	-	131,15	131,15	0,00	63,41	40,63	22,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
13.04.15	24,00	-	130,24	130,24	0,00	63,17	40,55	22,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
14.04.15	24,00	-	129,53	129,53	0,00	63,03	40,14	22,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
15.04.15	24,00	-	128,03	128,03	0,00	62,29	39,35	22,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
16.04.15	24,00	-	128,45	128,45	0,00	62,94	39,64	23,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
17.04.15	24,00	-	58,50	58,67	-0,17	58,46	39,28	19,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,13
18.04.15	24,00	-	131,64	131,64	0,00	61,73	38,22	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
19.04.15	24,00	-	131,67	131,67	0,00	63,92	39,93	23,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
20.04.15	24,00	-	130,23	130,23	0,00	63,29	39,63	23,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
21.04.15	24,00	-	129,76	129,76	0,00	63,30	39,73	23,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
22.04.15	24,00	-	130,17	130,17	0,00	63,65	40,36	23,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
23.04.15	24,00		121,74	121,75	-0,02	65,25	39,87	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
Среднее	24,00	-	121,74	121,75	-0,02	65,25	39,87	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
Итого	744,00		3773,81	3774,32	-0,52						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	96,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.04.15 15:00	54830,30	54957,33	-	-	-	-	1854,00	-	-
	23.04.15 21:00	57415,95	57543,48	-	-	-	-	1416,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 2,1 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **96,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать теплоснабжающей

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 04 15 г.