

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Цимбалина 54  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЭ:  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК77-207134-ч(с)-0415.txt  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207134  
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(n1-nхв)+M2*(n2-nхв)$  лето:  $Q=M1*(n1-nхв)+M2*(n2-nхв)$   
 Режим (схема): 3001  
 Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:  
 Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:  
 Тхв, гр.С= 2,1

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплототр-е			
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал		
24.03.15	24,00	-	116,82	112,11	4,71	69,10	38,43	30,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76	
25.03.15	24,00	-	115,48	113,92	1,56	71,56	39,43	32,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,77	
26.03.15	24,00	-	115,36	114,77	0,59	71,63	39,42	32,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,74	
27.03.15	24,00	-	115,08	115,08	0,00	70,53	39,30	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59	
28.03.15	24,00	-	115,27	115,27	0,00	68,67	38,99	29,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	
29.03.15	24,00	-	115,58	115,58	0,00	68,04	39,05	28,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	
30.03.15	24,00	-	114,32	114,32	0,00	65,90	37,87	28,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	
31.03.15	24,00	-	114,60	114,60	0,00	66,04	37,87	28,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	
01.04.15	24,00	-	114,60	114,60	0,00	66,34	38,43	27,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22	
02.04.15	24,00	-	116,43	116,43	0,00	66,46	38,65	27,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24	
03.04.15	24,00	-	117,09	117,09	0,00	66,75	38,93	27,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	
04.04.15	24,00	-	117,09	117,09	0,00	66,75	38,93	27,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,16	
05.04.15	24,00	-	115,84	115,84	0,00	65,70	38,43	27,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	
06.04.15	24,00	-	115,84	115,84	0,00	65,61	38,35	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18	
07.04.15	24,00	-	116,08	116,08	0,00	65,89	38,64	27,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17	
08.04.15	24,00	-	116,53	116,53	0,00	65,89	38,64	27,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02	
09.04.15	24,00	-	116,05	116,05	0,00	65,89	38,62	27,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05	
10.04.15	24,00	-	114,23	114,23	0,00	64,60	38,13	26,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53	
11.04.15	24,00	-	81,06	80,69	0,37	60,87	36,10	24,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14	
12.04.15	24,00	-	107,67	108,19	-0,52	59,72	36,20	23,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15	
13.04.15	24,00	-	125,06	123,10	1,96	62,91	38,37	24,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01	
14.04.15	24,00	-	128,20	125,99	2,21	63,08	39,19	23,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98	
15.04.15	24,00	-	126,65	126,20	0,45	62,83	39,18	23,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98	
16.04.15	24,00	-	126,18	126,18	0,00	62,69	39,06	23,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06	
17.04.15	24,00	-	124,61	124,31	0,30	61,95	38,13	23,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	
18.04.15	24,00	-	125,00	124,52	0,48	62,59	38,29	24,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	
19.04.15	24,00	-	56,75	58,74	-1,99	58,27	37,86	20,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51	
20.04.15	24,00	-	127,19	127,19	0,00	61,33	36,73	24,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37	
21.04.15	24,00	-	131,95	126,85	5,10	63,57	38,42	25,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22	
22.04.15	24,00	-	130,19	126,06	4,13	62,95	38,24	24,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	
23.04.15	24,00	-	128,36	126,55	1,81	62,94	38,38	24,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	
24.04.15	24,00	-	129,39	126,67	2,72	63,30	38,98	24,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	
25.04.15	24,00	-	116,61	115,82	0,80	64,92	38,39	26,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,15	
Среднее	24,00	-	116,61	115,82	0,80	64,92	38,39	26,53	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	
Итого	744,00	-	3615,02	3590,35	24,68																					

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 10:00	43266,98	42333,76	-	-	-	-	1418,34	-	-
	23.04.15 21:00	46833,14	45876,12	-	-	-	-	1983,69	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,1 °C = 0,00 Гкал;  
 97,15 Гкал;  
 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

*(Handwritten signature)*

ЗАО "ДомТелеком"  
 для клиентов

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергобыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 25 » 04 15 г.