

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / ЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Счет с теплопотребления по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Договор: 9105.038.1
 Строит.Адрес: Шелгунова 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0415.txt

Телефон:

Узел учета: ЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nxv)+M2*(n2-nxv)$ лето:
 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплопотр-е
Дата	Ти час	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С	T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс.изл., Гкал	Qтех.гвс., Гкал.	Q общ., Гкал.		
24.03.15	24,00	-	275,76	258,35	17,41	73,83	59,65	14,18	7,00	5,00	3,92	115,51	99,48	16,03	118,38	101,50	16,88	-	73,93	65,74	1,04	-	-	-	4,96	
25.03.15	24,00	-	156,16	152,23	3,93	73,28	59,23	14,05	7,00	5,00	2,23	74,84	56,82	18,02	76,56	57,93	18,63	-	70,87	65,16	0,21	-	-	-	2,44	
26.03.15	24,00	-	289,51	269,70	19,81	74,52	60,44	14,08	7,00	5,00	4,08	118,70	99,63	19,07	121,71	101,67	20,04	-	74,61	66,24	1,20	-	-	-	5,28	
27.03.15	24,00	-	283,85	263,99	19,86	74,19	60,31	13,88	7,00	5,00	3,95	117,77	99,58	18,19	120,72	101,59	19,13	-	74,26	66,07	1,20	-	-	-	5,15	
28.03.15	24,00	-	284,10	263,71	20,39	73,73	60,30	13,43	7,00	5,00	3,83	118,32	100,22	18,10	121,25	102,18	19,07	-	73,81	65,89	1,23	-	-	-	5,21	
29.03.15	24,00	-	284,56	260,65	23,91	72,75	59,48	13,27	7,00	5,00	3,80	121,30	99,33	21,97	124,21	101,32	22,89	-	72,77	65,15	1,41	-	-	-	4,78	
30.03.15	24,00	-	279,82	260,15	19,67	70,55	57,54	13,01	7,00	5,00	3,65	117,66	99,91	17,75	120,37	101,76	18,61	-	70,64	63,10	1,13	-	-	-	4,83	
31.03.15	24,00	-	278,96	258,40	20,56	70,50	57,48	13,02	7,00	5,00	3,64	118,12	99,49	18,63	120,82	101,35	19,47	-	70,61	63,10	1,18	-	-	-	4,84	
01.04.15	24,00	-	280,48	259,61	20,87	70,59	57,67	12,92	7,00	5,00	3,63	117,89	100,08	17,81	120,60	101,95	18,65	-	70,68	63,29	1,21	-	-	-	4,58	
02.04.15	24,00	-	275,73	258,88	16,85	70,61	57,57	13,04	7,00	5,00	3,61	117,01	100,04	16,97	119,67	101,91	17,76	-	70,70	63,25	0,97	-	-	-	4,52	
03.04.15	24,00	-	274,21	258,20	16,01	70,65	57,57	13,08	7,00	5,00	3,60	117,32	100,29	17,03	120,03	102,18	17,85	-	70,75	63,31	0,92	-	-	-	4,78	
04.04.15	24,00	-	275,02	255,28	19,74	70,67	57,47	13,20	7,00	5,00	3,64	118,89	99,20	19,69	121,57	101,11	20,46	-	70,76	63,29	1,13	-	-	-	4,85	
05.04.15	24,00	-	276,99	253,85	23,14	70,90	57,57	13,33	7,00	5,00	3,70	119,65	98,93	20,72	122,41	100,83	21,58	-	70,99	63,49	1,33	-	-	-	4,71	
06.04.15	24,00	-	273,03	251,93	21,10	70,74	57,45	13,29	7,00	5,00	3,61	116,81	98,84	17,97	119,48	100,69	18,79	-	70,65	63,17	1,10	-	-	-	4,57	
07.04.15	24,00	-	270,63	251,43	19,20	70,55	57,24	13,31	7,00	5,00	3,61	116,81	98,84	17,97	119,48	100,69	18,79	-	68,89	61,77	1,11	-	-	-	4,57	
08.04.15	24,00	-	271,83	252,03	19,80	68,80	56,13	12,67	7,00	5,00	3,45	117,77	99,19	18,58	120,34	100,92	19,42	-	68,69	61,40	1,17	-	-	-	4,48	
09.04.15	24,00	-	263,72	242,85	20,87	68,62	55,73	12,89	7,00	5,00	3,40	115,15	95,30	19,85	117,66	97,01	20,65	-	68,26	61,25	1,10	-	-	-	4,57	
10.04.15	24,00	-	271,34	251,58	19,76	68,22	55,82	12,40	7,00	5,00	3,38	117,51	98,99	18,52	120,01	100,72	19,29	-	66,03	59,37	1,35	-	-	-	4,35	
11.04.15	24,00	-	273,21	248,37	24,84	65,96	54,19	11,77	7,00	5,00	3,22	120,57	97,82	22,75	123,01	99,50	23,51	-	66,16	59,64	1,20	-	-	-	4,31	
12.04.15	24,00	-	271,98	250,05	21,93	66,09	54,51	11,58	7,00	5,00	3,15	118,91	98,54	20,37	121,30	100,22	21,08	-	65,88	59,24	1,11	-	-	-	4,31	
13.04.15	24,00	-	272,19	251,66	20,53	65,81	54,10	11,71	7,00	5,00	3,20	118,15	99,15	19,00	120,54	100,82	19,72	-	66,12	59,36	1,05	-	-	-	4,43	
14.04.15	24,00	-	270,01	250,52	19,49	66,05	54,04	12,01	7,00	5,00	3,26	116,74	98,74	18,00	119,11	100,42	18,69	-	66,19	59,32	1,11	-	-	-	4,37	
15.04.15	24,00	-	270,62	250,12	20,50	66,11	53,86	12,25	7,00	5,00	3,32	117,55	98,51	19,04	119,96	100,19	19,77	-	66,27	59,46	1,10	-	-	-	4,45	
16.04.15	24,00	-	270,52	250,28	20,24	66,20	54,10	12,10	7,00	5,00	3,32	116,78	97,69	19,09	119,15	99,36	19,79	-	67,11	60,03	1,08	-	-	-	4,62	
17.04.15	24,00	-	272,00	252,22	19,78	67,00	54,67	12,33	7,00	5,00	3,36	117,23	98,05	19,18	119,73	99,73	20,00	-	68,35	61,02	1,15	-	-	-	4,95	
18.04.15	24,00	-	272,52	251,84	20,68	68,25	55,53	12,72	7,00	5,00	3,47	117,23	98,05	19,18	119,73	99,73	20,00	-	68,58	61,24	1,39	-	-	-	4,63	
19.04.15	24,00	-	275,10	250,10	25,00	68,51	55,60	12,91	7,00	5,00	3,56	119,90	97,41	22,49	122,47	99,09	23,38	-	69,76	62,47	1,13	-	-	-	4,63	
20.04.15	24,00	-	270,88	251,04	19,85	69,77	56,86	12,90	7,00	5,00	3,50	116,32	97,32	19,00	118,92	99,11	19,81	-	69,76	62,47	1,13	-	-	-	4,63	
21.04.15	24,00	-	270,88	251,04	19,85	69,77	56,86	12,90	7,00	5,00	3,50	116,32	97,32	19,00	118,92	99,11	19,81	-	69,76	62,47	1,13	-	-	-	4,63	
22.04.15	24,00	-	270,88	251,04	19,85	69,77	56,86	12,90	7,00	5,00	3,50	116,32	97,32	19,00	118,92	99,11	19,81	-	69,76	62,47	1,13	-	-	-	4,63	
23.04.15	24,00	-	270,88	251,04	19,85	69,77	56,86	12,90	7,00	5,00	3,50	116,32	97,32	19,00	118,92	99,11	19,81	-	69,76	62,47	1,13	-	-	-	4,63	
Среднее	24,00	-	270,88	251,04	19,85	69,77	56,86	12,90	7,00	5,00	3,50	108,56	3606,06	3017,02	589,03	3686,61	3072,40	614,21	0,00	-	-	34,90	0,00	0,00	143,47	
Итого	744,00	-	8397,38	7782,13	615,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

сутки:
 Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 2,92 °C = ?
 11,72
 132,94
 614,21
 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 для абонента

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04 15

33118