

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Договор: 8823.038.1
 Строит.Адрес: Шелгунова 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0415.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
 Режим (схема):
 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 Gmin= 0,067 Gmax= 30
 Gmin= Gmax=
 Gmin= Gmax=
 Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$ лето: $Q = M1 * (n1 - nхв) - M2 * (n2 - nхв)$
 Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
 Qот=97,2 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=23,52

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2015 по 23.04.2015

Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотр-е	
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ., Гкал	Qгвс.изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.
24.03.15	24,00	-	110,94	84,88	26,06	72,89	46,99	25,90	7,00	5,00	2,61	20,44	-	-	20,94	-	20,94	-	72,89	-	1,49	-	-	4,10
25.03.15	24,00	-	65,06	60,13	4,93	70,62	48,06	22,56	7,00	5,00	0,30	23,34	-	-	23,73	-	23,73	-	60,40	-	1,41	-	-	1,71
26.03.15	24,00	-	114,50	86,04	28,46	73,47	46,52	26,95	7,00	5,00	2,72	23,10	-	-	23,67	-	23,67	-	73,39	-	1,70	-	-	4,41
27.03.15	24,00	-	109,53	83,91	25,62	73,25	46,85	26,40	7,00	5,00	2,62	20,11	-	-	20,61	-	20,61	-	73,05	-	1,47	-	-	4,10
28.03.15	24,00	-	114,31	84,20	30,11	72,85	47,15	25,70	7,00	5,00	2,58	24,44	-	-	25,04	-	25,04	-	72,75	-	1,78	-	-	4,25
29.03.15	24,00	-	113,82	83,98	29,84	71,92	46,90	25,02	7,00	5,00	2,52	24,17	-	-	24,76	-	24,76	-	71,45	-	1,73	-	-	3,87
30.03.15	24,00	-	110,65	84,38	26,27	69,69	45,58	24,11	7,00	5,00	2,44	20,49	-	-	20,96	-	20,96	-	69,61	-	1,43	-	-	3,71
31.03.15	24,00	-	108,33	84,32	24,01	69,69	45,50	24,19	7,00	5,00	2,44	18,32	-	-	18,71	-	18,71	-	69,68	-	1,28	-	-	3,88
01.04.15	24,00	-	111,04	84,51	26,53	69,78	45,87	23,91	7,00	5,00	2,43	20,72	-	-	21,18	-	21,18	-	69,64	-	1,44	-	-	3,91
02.04.15	24,00	-	111,50	84,31	27,19	69,75	45,85	23,90	7,00	5,00	2,43	21,36	-	-	21,85	-	21,85	-	69,66	-	1,49	-	-	3,84
03.04.15	24,00	-	110,63	84,59	26,04	69,81	45,98	23,83	7,00	5,00	2,43	20,27	-	-	20,70	-	20,70	-	69,73	-	1,49	-	-	3,92
04.04.15	24,00	-	111,19	84,02	27,17	69,85	45,80	24,05	7,00	5,00	2,43	21,41	-	-	21,88	-	21,88	-	69,73	-	1,49	-	-	3,91
05.04.15	24,00	-	113,10	83,72	29,38	70,09	45,88	24,21	7,00	5,00	2,43	23,67	-	-	24,20	-	24,20	-	70,04	-	1,66	-	-	4,09
06.04.15	24,00	-	110,58	83,99	26,59	69,91	46,07	23,84	7,00	5,00	2,38	21,28	-	-	21,75	-	21,75	-	69,70	-	1,49	-	-	3,87
07.04.15	24,00	-	111,47	84,11	27,36	69,74	46,01	23,73	7,00	5,00	2,37	22,11	-	-	22,58	-	22,58	-	69,60	-	1,54	-	-	3,91
08.04.15	24,00	-	110,89	84,42	26,47	68,09	45,30	22,79	7,00	5,00	2,28	21,32	-	-	21,76	-	21,76	-	67,84	-	1,45	-	-	3,73
09.04.15	24,00	-	107,16	78,81	28,35	67,82	44,26	23,56	7,00	5,00	2,22	23,02	-	-	23,51	-	23,51	-	67,69	-	1,56	-	-	3,78
10.04.15	24,00	-	109,16	84,57	24,59	67,52	45,10	22,42	7,00	5,00	2,25	19,46	-	-	19,87	-	19,87	-	65,11	-	1,31	-	-	3,56
11.04.15	24,00	-	113,61	83,62	29,99	65,24	44,10	21,14	7,00	5,00	2,10	24,92	-	-	23,10	-	23,10	-	65,36	-	1,48	-	-	3,73
12.04.15	24,00	-	111,92	84,18	27,74	65,42	44,60	20,82	7,00	5,00	2,09	22,64	-	-	20,82	-	20,82	-	65,00	-	1,33	-	-	3,42
13.04.15	24,00	-	110,22	84,80	25,42	65,13	44,35	20,78	7,00	5,00	2,12	20,85	-	-	21,25	-	21,25	-	65,22	-	1,36	-	-	3,48
14.04.15	24,00	-	110,31	84,50	25,81	65,34	44,10	21,24	7,00	5,00	2,12	22,20	-	-	22,63	-	22,63	-	65,26	-	1,45	-	-	3,57
15.04.15	24,00	-	112,07	86,55	25,52	65,40	43,51	21,89	7,00	5,00	2,12	22,20	-	-	22,63	-	22,63	-	65,26	-	1,45	-	-	3,57
16.04.15	24,00	-	109,14	87,62	21,52	65,45	43,31	22,14	7,00	5,00	2,10	19,77	-	-	20,15	-	20,15	-	65,36	-	1,29	-	-	3,35
17.04.15	24,00	-	108,37	86,88	21,49	66,20	43,44	22,76	7,00	5,00	2,06	19,72	-	-	20,11	-	20,11	-	66,37	-	1,29	-	-	3,40
18.04.15	24,00	-	110,22	86,65	23,57	67,45	43,91	23,54	7,00	5,00	2,18	21,52	-	-	21,94	-	21,94	-	67,41	-	1,45	-	-	3,63
19.04.15	24,00	-	112,36	86,25	26,11	67,68	43,85	23,83	7,00	5,00	2,21	23,79	-	-	24,28	-	24,28	-	67,54	-	1,61	-	-	3,82
20.04.15	24,00	-	109,34	83,70	25,63	68,89	45,36	23,53	7,00	5,00	2,26	21,66	-	-	22,12	-	22,12	-	68,39	-	1,48	-	-	3,74
21.04.15	24,00	-	109,34	83,70	25,63	68,89	45,36	23,53	7,00	5,00	2,26	21,66	-	-	22,12	-	22,12	-	68,39	-	1,48	-	-	3,74
22.04.15	24,00	-	109,34	83,70	25,63	68,89	45,36	23,53	7,00	5,00	2,26	21,66	-	-	22,12	-	22,12	-	68,39	-	1,48	-	-	3,74
23.04.15	24,00	-	109,34	83,70	25,63	68,89	45,36	23,53	7,00	5,00	2,26	21,66	-	-	22,12	-	22,12	-	68,39	-	1,48	-	-	3,74
Среднее	24,00	-	109,34	83,70	25,63	68,89	45,36	23,53	7,00	5,00	2,26	21,66	-	-	22,12	-	22,12	-	68,39	-	1,48	-	-	3,74
Итого	744,00	-	3389,43	2594,75	794,68						69,98	671,52	0,00	0,00	685,87	0,00	685,87	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	115,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

2,92 °C = -1,96 Гкал;
 113,95 Гкал;
 685,87 куб.м.

Суток: Гкал;
 куб.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «25» 04

43,98