

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Шелгунова 33
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ: Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-943 № 06101 Поддож.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20 тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 20 расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$	Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(С)-0415.txt Режим (схема): 0;7 Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Gmin= Gmax= Qот=0,336 Qтех.гвс.ср= Got=100,56	Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.: КТППР-05 Термопреобр.: КТППР-05 Термопреобр.: ТПТ-15-2 Термопреобр.: Термопреобр.:	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	Tхв, гр.С= 2,92
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот=0,336 Qтех.гвс.ср= Got=100,56	Qвент.= Qгвс.ср= Qвент.=0	Qтех.пот.= Gтех.пот.=0	Qгвс=0,088 Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)															Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплототр-е
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кк/см2	P2, кк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб.	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал			
24.03.15	24,00	*	136,07	113,58	22,49	74,14	50,10	24,03	7,30	3,60	2,70	23,32	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	-	73,44	0,00	1,71			4,41			
25.03.15	24,00	*	77,13	73,52	3,61	74,14	53,60	20,54	7,30	3,60	0,07	25,56	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	67,22	0,00	1,72			1,79			
26.03.15	24,00	*	137,08	112,80	24,29	74,87	57,39	17,48	7,30	3,60	1,98	24,65	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	-	74,11	0,00	1,83			3,81			
27.03.15	24,00	*	134,94	112,46	22,47	74,54	49,92	24,62	7,30	3,60	2,76	23,01	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	73,67	0,00	1,70			4,46			
28.03.15	24,00	*	137,14	113,33	23,80	74,06	50,59	23,47	7,30	3,60	2,62	24,69	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	-	73,27	0,00	1,81			4,43			
29.03.15	23,00	*	131,51	108,48	23,03	73,25	50,33	22,92	7,30	3,60	2,46	23,91	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	72,15	0,00	1,73			4,18			
30.03.15	24,00	*	137,67	113,30	24,37	70,89	48,94	21,94	7,30	3,60	2,45	25,24	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	-	70,27	0,00	1,78			4,23			
31.03.15	24,00	*	136,94	113,08	23,86	70,87	48,85	22,02	7,30	3,60	2,46	24,65	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	70,29	0,00	1,73			4,19			
01.04.15	24,00	*	138,02	116,48	21,53	70,96	49,08	21,88	7,30	3,60	2,51	22,44	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	70,20	0,00	1,58			4,09			
02.04.15	24,00	*	140,62	118,94	21,69	70,94	49,27	21,67	7,30	3,60	2,54	22,58	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	-	70,26	0,00	1,59			4,13			
03.04.15	24,00	*	141,45	119,36	22,09	71,02	49,36	21,66	7,30	3,60	2,55	23,00	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	70,34	0,00	1,62			4,17			
04.04.15	24,00	*	143,12	118,46	24,66	71,03	49,11	21,92	7,30	3,60	2,56	25,55	0,00	0,00	26,13	0,00	26,13	-	70,27	0,00	1,80			4,36			
05.04.15	24,00	*	141,54	118,29	23,25	71,23	49,27	21,95	7,30	3,60	2,56	24,20	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	70,51	0,00	1,71			4,27			
06.04.15	24,00	*	139,18	118,00	21,18	71,15	49,41	21,74	7,30	3,60	2,53	22,05	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	70,43	0,00	1,55			4,08			
07.04.15	24,00	*	141,05	118,10	22,95	70,92	49,37	21,55	7,30	3,60	2,50	23,89	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	-	70,32	0,00	1,68			4,18			
08.04.15	24,00	*	140,59	118,50	22,09	69,35	48,71	20,64	7,30	3,60	2,41	23,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	-	68,63	0,00	1,58			3,99			
09.04.15	24,00	*	132,44	110,49	21,96	69,02	47,84	21,18	7,30	3,60	2,31	22,74	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	68,28	0,00	1,55			3,87			
10.04.15	24,00	*	140,51	118,49	22,02	68,75	48,71	20,04	7,30	3,60	2,35	22,81	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	67,81	0,00	1,55			3,90			
11.04.15	24,00	*	143,38	117,56	25,82	66,25	47,33	18,91	7,30	3,60	2,20	26,67	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	-	65,55	0,00	1,75			3,95			
12.04.15	24,00	*	142,64	117,92	24,73	66,45	47,66	18,79	7,30	3,60	2,18	25,59	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	-	65,83	0,00	1,69			3,87			
13.04.15	24,00	*	139,92	118,79	21,13	66,17	47,46	18,70	7,30	3,60	2,19	21,99	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	65,50	0,00	1,44			3,63			
14.04.15	24,00	*	139,04	118,52	20,52	66,39	47,29	19,10	7,30	3,60	2,24	21,30	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	65,73	0,00	1,40			3,64			
15.04.15	24,00	*	141,26	118,73	22,53	66,48	47,06	19,42	7,30	3,60	2,28	23,29	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	65,76	0,00	1,53			3,82			
16.04.15	24,00	*	140,99	118,17	22,83	66,55	47,11	19,44	7,30	3,60	2,27	23,60	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08	-	65,90	0,00	1,56			3,83			
17.04.15	24,00	*	139,47	118,04	21,42	67,18	47,19	19,99	7,30	3,60	2,34	22,04	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	-	66,73	0,00	1,47			3,81			
18.04.15	24,00	*	141,55	118,23	23,32	68,62	48,06	20,57	7,30	3,60	2,40	24,11	0,00	0,00	24,62	0,00	24,62	-	68,00	0,00	1,64			4,04			
19.04.15	24,00	*	143,68	118,00	25,69	68,90	47,99	20,91	7,30	3,60	2,43	26,67	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	68,19	0,00	1,82			4,25			
20.04.15	24,00	*	140,93	118,41	22,52	69,18	48,14	21,03	7,30	3,60	2,46	23,39	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	68,42	0,00	1,60			4,06			
21.04.15	24,00	*	133,58	120,27	13,31	69,76	54,92	14,83	7,30	3,60	1,77	14,02	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	68,62	0,00	0,96			2,73			
22.04.15	24,00	*	114,88	113,56	1,33	83,79	81,99	1,79	7,30	3,60	0,16	1,93	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99	-	83,72	0,00	0,16			0,33			
23.04.15	24,00	*	136,28	115,06	21,22	70,56	50,40	20,16	7,30	3,60	2,24	22,73	-	-	23,23	-	23,23	-	69,65	-	1,57			3,82			
23.04.15	24,00	*	136,28	115,06	21,22	70,56	50,40	20,16	7,30	3,60	2,24	22,73	-	-	23,23	-	23,23	-	69,65	-	1,57			3,82			
Среднее	23,97	-	136,28	115,06	21,22	70,56	50,40	20,16	7,30	3,60	2,24	22,73	-	-	23,23	-	23,23	-	69,65	-	1,57	0,00	0,00	118,29			
Итого	743,00	-	4224,61	3566,93	657,68						69,48	704,62	0,00	0,00	720,22	0,00	720,22	0,00	48,81		48,81						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 03:00	8904,00	7335,13	1630,85	0,00	1673,92	0,00	323,81	123,99	-
	23.04.15 21:00	13096,38	10871,29	2333,13	0,00	2391,75	0,00	441,49	172,64	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,92 °C = -2,06 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 116,23 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 720,22 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 почта потребителей
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.

46,75