

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2015

Договор: Строит.Адрес: Шелгунова 4
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах: ВК7-7 № 205565 БК77-205565-ч(с)-0415.bx
 Вычислитель: ВК7-7 № 205565 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр-д.ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
 расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)$ лето: $M1(n1-n2)+M4(n2-nх)$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е		
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал	Q общ., Гкал
24.03.15	24.00	-	102,30	83,06	19,24	71,67	38,12	33,55	7,00	5,00	2,95	17,02	-	-	17,40	-	17,40	-	71,63	-	1,22	-	-	4,17
25.03.15	24.00	-	59,44	57,97	1,47	69,38	39,94	29,44	7,00	5,00	0,66	19,55	-	-	19,88	-	19,88	-	59,46	-	1,16	-	-	1,82
26.03.15	24.00	-	106,25	84,70	21,55	72,29	38,25	34,04	7,00	5,00	3,09	18,80	-	-	19,25	-	19,25	-	72,06	-	1,36	-	-	4,44
27.03.15	24.00	-	103,47	83,13	20,34	72,09	38,67	33,42	7,00	5,00	2,98	17,57	-	-	17,98	-	17,98	-	71,72	-	1,26	-	-	4,24
28.03.15	24.00	-	105,72	84,73	20,99	71,73	39,20	32,53	7,00	5,00	2,97	18,12	-	-	18,56	-	18,56	-	71,43	-	1,29	-	-	4,26
29.03.15	23.00	-	100,98	80,70	20,28	70,70	39,08	31,62	7,00	5,00	2,68	18,70	-	-	19,09	-	19,09	-	70,05	-	1,31	-	-	3,99
30.03.15	24.00	-	106,35	83,36	22,99	68,79	38,05	30,74	7,00	5,00	2,76	20,20	-	-	20,65	-	20,65	-	68,71	-	1,39	-	-	4,15
31.03.15	24.00	-	104,10	84,07	20,03	68,68	38,07	30,61	7,00	5,00	2,76	17,37	-	-	17,74	-	17,74	-	68,49	-	1,19	-	-	3,95
01.04.15	24.00	-	104,26	84,67	19,59	68,76	38,34	30,42	7,00	5,00	2,76	16,94	-	-	17,34	-	17,34	-	68,48	-	1,16	-	-	3,92
02.04.15	24.00	-	102,74	83,98	18,76	68,72	38,24	30,48	7,00	5,00	2,76	15,89	-	-	16,24	-	16,24	-	68,52	-	1,09	-	-	3,85
03.04.15	24.00	-	102,74	83,86	18,88	68,77	38,08	30,69	7,00	5,00	2,79	15,84	-	-	16,18	-	16,18	-	68,48	-	1,09	-	-	3,88
04.04.15	24.00	-	103,54	82,37	21,17	68,81	37,61	31,20	7,00	5,00	2,77	18,33	-	-	18,74	-	18,74	-	68,49	-	1,26	-	-	4,03
05.04.15	24.00	-	104,75	82,04	22,71	69,04	37,70	31,34	7,00	5,00	2,75	20,18	-	-	20,62	-	20,62	-	68,80	-	1,39	-	-	4,14
06.04.15	24.00	-	102,55	82,44	20,11	68,88	37,87	31,01	7,00	5,00	2,73	17,70	-	-	18,08	-	18,08	-	68,53	-	1,21	-	-	3,94
07.04.15	24.00	-	103,08	82,23	20,85	68,74	37,84	30,90	7,00	5,00	2,72	18,28	-	-	18,67	-	18,67	-	68,59	-	1,25	-	-	3,97
08.04.15	24.00	-	102,73	82,93	19,80	67,07	37,53	29,54	7,00	5,00	2,64	17,12	-	-	17,47	-	17,47	-	66,65	-	1,14	-	-	3,78
09.04.15	24.00	-	100,97	78,98	21,99	66,90	36,92	29,98	7,00	5,00	2,54	19,48	-	-	19,88	-	19,88	-	66,71	-	1,30	-	-	3,84
10.04.15	24.00	-	102,46	82,88	19,58	66,50	37,60	28,90	7,00	5,00	2,56	17,20	-	-	17,53	-	17,53	-	66,02	-	1,14	-	-	3,70
11.04.15	24.00	-	103,44	82,22	21,22	64,44	36,91	27,53	7,00	5,00	2,41	19,12	-	-	19,46	-	19,46	-	64,15	-	1,23	-	-	3,63
12.04.15	24.00	-	104,05	82,59	21,46	64,50	37,38	27,12	7,00	5,00	2,40	19,13	-	-	19,48	-	19,48	-	64,29	-	1,23	-	-	3,63
13.04.15	24.00	-	102,24	83,30	18,94	64,18	37,27	26,91	7,00	5,00	2,40	16,65	-	-	16,95	-	16,95	-	63,84	-	1,06	-	-	3,46
14.04.15	24.00	-	101,37	82,26	19,11	64,39	36,91	27,48	7,00	5,00	2,40	16,97	-	-	17,29	-	17,29	-	64,17	-	1,09	-	-	3,49
15.04.15	24.00	-	100,72	81,83	18,89	64,42	36,53	27,89	7,00	5,00	2,43	16,65	-	-	16,99	-	16,99	-	64,16	-	1,07	-	-	3,50
16.04.15	24.00	-	100,50	80,90	19,60	64,45	36,48	27,97	7,00	5,00	2,40	17,52	-	-	17,86	-	17,86	-	64,21	-	1,13	-	-	3,53
17.04.15	24.00	-	98,97	81,14	17,83	65,21	36,60	28,61	7,00	5,00	2,47	15,62	-	-	15,93	-	15,93	-	65,09	-	1,02	-	-	3,48
18.04.15	24.00	-	101,37	80,45	20,92	66,45	36,79	29,66	7,00	5,00	2,55	18,52	-	-	18,90	-	18,90	-	66,29	-	1,23	-	-	3,78
19.04.15	24.00	-	102,85	79,86	22,99	66,69	36,67	30,02	7,00	5,00	2,53	21,06	-	-	21,48	-	21,48	-	66,46	-	1,40	-	-	3,93
20.04.15	24.00	-	99,35	81,81	17,54	67,00	37,02	29,98	7,00	5,00	2,59	15,60	-	-	15,92	-	15,92	-	66,76	-	1,04	-	-	3,63
21.04.15	24.00	-	97,78	85,61	12,17	67,61	37,88	29,73	7,00	5,00	2,69	10,21	-	-	10,41	-	10,41	-	66,80	-	0,68	-	-	3,37
22.04.15	24.00	-	0,00	0,37	-0,37	19,84	34,71	-14,87	7,00	5,00	-0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,67	-	0,00	-	-	-0,01
23.04.15	24.00	-	97,70	79,01	18,69	66,22	37,61	28,61	7,00	5,00	2,50	17,04	-	-	17,40	-	17,40	-	65,66	-	1,15	-	-	3,65
Среднее	23,97	-	97,70	79,01	18,69	66,22	37,61	28,61	7,00	5,00	2,50	17,04	-	-	17,40	-	17,40	-	65,66	-	1,15	-	-	3,65
Итого	743,00	-	3028,77	2449,45	579,32						77,60	528,38	0,00	0,00	539,37	0,00	539,37	0,00			35,52	0,00	0,00	113,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.15 09:00	2248,49	1824,45	389,23	-	397,59	-	86,94	-	-
	23.04.15 21:00	5185,04	4195,52	906,40	-	925,47	-	96,71	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °С = -1,54 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 111,57 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 539,37 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 печать оператора

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 25 » 04 15 г.

33,98