

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2015
 Договор: Строит.Адрес: Шелгунова 41
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0415.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 06069
 Режим (схема): 0;7
 Приборы УУТЗ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,92
 Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Преобр.давления:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(n3-nхв)-M4*(n4-nхв) лето: Q=M1*(n1-n2)+(M1-M2)*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Got=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общее теплотоптр-е
Дата	Ти час	НС	M1, M2, dM,			T1, T2, dT,			P1 P2		Qотопл	M3, M4, dM, V3 V4				dVгвс		Vподп	T3, T4		Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2		Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.		м.куб.	м.куб.				
24.03.15	24.00	*	100,07	79,61	20,46	73,51	42,95	30,55	6,40	3,20	2,36	21,58	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	73,43	0,00	1,59			3,94
25.03.15	24.00	*	55,79	53,39	2,39	73,95	46,99	26,96	6,40	3,20	0,17	21,69	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	66,83	0,00	1,45			1,62
26.03.15	24.00	*	98,23	78,68	19,55	74,06	53,80	20,26	6,40	3,20	1,55	20,52	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	73,60	0,00	1,51			3,06
27.03.15	24.00	*	97,30	78,51	18,79	73,97	42,49	31,48	6,40	3,20	2,43	19,50	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	73,60	0,00	1,44			3,87
28.03.15	24.00	*	101,16	78,86	22,30	73,45	43,10	30,35	6,40	3,20	2,33	23,35	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	-	73,16	0,00	1,71			4,04
29.03.15	24.00	*	100,07	78,83	21,24	72,71	43,14	29,56	6,40	3,20	2,28	22,27	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	72,03	0,00	1,61			3,88
30.03.15	24.00	*	98,80	79,04	19,76	70,31	41,85	28,46	6,40	3,20	2,20	20,70	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	70,03	0,00	1,45			3,65
31.03.15	24.00	*	99,80	78,81	20,99	70,32	41,93	28,38	6,40	3,20	2,18	21,96	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	70,09	0,00	1,54			3,72
01.04.15	24.00	*	99,64	79,27	20,37	70,40	42,25	28,15	6,40	3,20	2,18	21,28	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	70,22	0,00	1,50			3,67
02.04.15	24.00	*	98,45	79,15	19,29	70,37	42,07	28,30	6,40	3,20	2,19	20,14	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	70,12	0,00	1,41			3,60
03.04.15	24.00	*	98,54	79,49	19,05	70,46	42,26	28,20	6,40	3,20	2,19	19,90	0,00	0,00	20,36	0,00	20,36	-	70,27	0,00	1,40			3,59
04.04.15	24.00	*	97,83	78,90	18,94	70,46	42,07	28,39	6,40	3,20	2,19	19,79	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	70,15	0,00	1,39			3,58
05.04.15	24.00	*	102,91	78,35	24,56	70,66	41,99	28,67	6,40	3,20	2,17	25,82	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	-	70,38	0,00	1,82			3,99
06.04.15	24.00	*	99,93	78,27	21,66	70,58	42,21	28,37	6,40	3,20	2,16	22,73	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	70,19	0,00	1,60			3,76
07.04.15	24.00	*	98,96	78,56	20,40	70,36	42,27	28,09	6,40	3,20	2,15	21,38	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	-	70,21	0,00	1,50			3,65
08.04.15	24.00	*	99,52	78,77	20,74	68,83	41,88	26,95	6,40	3,20	2,06	21,76	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	68,60	0,00	1,49			3,56
09.04.15	24.00	*	94,11	73,20	20,91	68,48	40,81	27,67	6,40	3,20	1,96	21,96	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	68,22	0,00	1,50			3,46
10.04.15	24.00	*	98,57	78,76	19,80	68,25	41,87	26,38	6,40	3,20	2,02	20,78	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	67,87	0,00	1,41			3,44
11.04.15	24.00	*	101,44	77,89	23,55	65,75	40,99	24,76	6,40	3,20	1,86	24,76	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	65,54	0,00	1,62			3,48
12.04.15	24.00	*	101,10	78,23	22,87	65,95	41,29	24,66	6,40	3,20	1,86	24,05	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	65,79	0,00	1,58			3,44
13.04.15	24.00	*	98,45	78,98	19,47	65,66	41,13	24,53	6,40	3,20	1,88	20,44	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	65,36	0,00	1,34			3,22
14.04.15	24.00	*	99,84	78,64	21,20	65,89	40,87	25,02	6,40	3,20	1,91	22,18	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	65,74	0,00	1,46			3,37
15.04.15	24.00	*	98,15	78,71	19,44	65,97	40,74	25,23	6,40	3,20	1,96	20,02	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	65,76	0,00	1,32			3,27
16.04.15	24.00	*	98,46	78,35	20,12	66,02	40,60	25,42	6,40	3,20	1,95	20,84	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	65,79	0,00	1,37			3,33
17.04.15	24.00	*	99,90	78,20	21,70	66,66	40,58	26,08	6,40	3,20	1,98	22,68	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	66,72	0,00	1,51			3,49
18.04.15	24.00	*	100,46	78,41	22,04	68,08	41,09	26,99	6,40	3,20	2,05	23,11	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	-	67,94	0,00	1,57			3,62
19.04.15	24.00	*	100,93	78,12	22,81	68,35	41,10	27,25	6,40	3,20	2,06	23,97	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	68,05	0,00	1,63			3,69
20.04.15	24.00	*	100,16	78,56	21,60	68,61	41,25	27,35	6,40	3,20	2,09	22,68	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	68,31	0,00	1,55			3,64
21.04.15	24.00	*	94,09	80,42	13,67	69,16	49,59	19,56	6,40	3,20	1,55	14,36	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	-	68,49	0,00	0,98			2,53
22.04.15	24.00	*	77,53	77,29	0,23	82,81	82,18	0,64	6,40	3,20	0,06	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	73,78	0,00	0,01			0,07
23.04.15	24.00	*	97,00	77,67	19,33	70,00	43,91	26,09	6,40	3,20	1,93	20,88	-	-	21,34	-	21,34	-	69,21	-	1,44			3,38
Среднее	24,00	-	97,00	77,67	19,33	70,00	43,91	26,09	6,40	3,20	1,93	20,88	-	-	21,34	-	21,34	-	69,21	-	1,44			3,38
Итого	744,00		3007,15	2407,92	599,24						59,92	647,28	0,00	0,00	661,55	0,00	661,55	0,00			44,71	0,00	0,00	104,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
		24.03.15 11:00	13308,13	10343,98	3278,84	0,00	3351,99	0,00	569,06	226,89
	23.04.15 22:00	16262,20	12703,77	3920,38	0,00	4007,65	0,00	672,12	271,17	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 2,92 °C = -1,89 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 102,74 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 661,55 куб.м.

с/уток: Гкал;
 куб.м;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 печать энергосбыта

ГУИ "ТЭК СПб"
 Официал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «25» 04 15
 г.

4282